INFORME DEL SERVICIO

I RESUMEN:

El presente informe detalla los trabajos realizados

- INSTITUCION EDUCATIVA EL PICACHITO ubicado en carrera 85A NO 98B 17

II OBJETIVOS

- Inspección y Mantenimiento de equipos portátiles contra incendio
- Control de plagas rastreras

III PERSONA A CARGO DEL SERVICIO

Oscar David Alian	Cc 10887591	Jefe mantenimiento
Luis Miguel Ospina Gallo	Cc 1026146925	Técnico aplicación y Transporte
Clara Osorio Gutierrez	Cc 43549501	Administración y supervisión

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Paso 1: Inspección inicial
Antes de comenzar, se debe realizar una inspección visual del extintor para identificar cualquier daño o anomalía. Esto incluye determinar tipo de extintor, verificar fecha de vencimiento, sello de seguridad y presión (manómetro).

Paso 2: Descarga del extintor
Si el extintor aún contiene agente extintor, este debe ser descargado (tipo de agente extintor) de forma controlada y segura en un lugar adecuado y conforme a las regulaciones ambientales.

Paso 3: Despresurización y desmontaje
Se procede a la despresurización completa. Luego se desmontan todas las partes del extintor, la válvula, el sifón, boquilla y manómetro.

Paso 4: Limpieza y revisión de partes
Las partes desmontadas y el cilindro deben limpiarse minuciosamente, revisando que no haya corrosión, obstrucciones o daños. En este punto se reemplazan los componentes defectuosos.

Paso 5: Recarga del agente extinguidor
Con el cilindro limpio y seco, se procede a recargarlo con el agente extinguidor correspondiente (polvo químico, agua, espuma, etc.).

Paso 6: Reinstalación de componentes y presurización

Se reinstalan todas las piezas, cilindro , válvula, tubo sifón, boquilla y manómetro. Posteriormente, se presuriza con nitrógeno o aire comprimido

Paso 7: Pruebas de funcionamiento y sellado

Es fundamental realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del extintor. Una vez aprobadas, se coloca en la válvula pin y sello de seguridad y en el cilindro la etiqueta que identifica tipo de extintor, manejo y fecha de la próxima recarga.





2





Xtinplag
Solución Confiable





Xtinplag

Solución Confiable








Mayo 4 de 2026



Xtinplag

REMISION Nº 1000	FECHA FACTURA: MAYO 4 DE 2026
SEÑORES: INSTITUCION EDUCATIVA PICACHITO	NIT: 811,026,293-6
DIRECCION: CARRERA 85A NO 98B 17	TELEFONO: 4761277

CANTIDAD	DESCRIPCION
12	RECARGA EXTINTOR ABC DE 10 LBS
1	RECARGA EXTINTOR ABC DE 20 LBS
2	MANTENIMIENTO EXTINTOR AGENTE LIMPIO
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTINTOR CO2 10 LBS

CLIENTE:	VENDEDOR:

Jefe Administrativa