SANITY KING

REPORTE TÉCNICO DE ACTIVIDADES
LAVADO DE TAQUES

V.3 -04-2021

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			Fecha:	10/3/2026
Sede/Nombre Comercial:				Próxima Inspección:	
NIT:	860007314-1	Ciudad:	CAJICA		9/6/2026
Dirección:	CARRERA 7B ESTE N° 16-100				
Teléfono:	8661619 / 3193918839			Tipo Establecimiento:	ANCIANATO
E-MAIL:	hcscasalaesperanza@gmail.com; cpshogarclaritasantossga@gmail.com				
Responsable:	MARIANA PINILLOS			Cargo:	ADMON

Elementos de Protección Personal									
Overol Dril	✓	Monogafas	✓	Guantes	✓	Eslinga	✓	Bota caucho	✓
Overol tyvek		Casco	✓	Arnés		Mascara		Filtros	
EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD									
Motobomba 1,5 PH	✓	Esponja	✓	Aspersora manual	✓	Traperos	✓	Medidor ph y cloro residual	✓
Motobomba 0,5 PH	✓	Cepillo	✓	Atomizador		Hidrolavadora		Medidor de gases	
MANEJO DE RESIDUOS									
RESIDUOS SÓLIDOS		SI	✓	NO		DISPOSICIÓN FINAL			
RESIDUOS LÍQUIDOS		SI	✓	NO		DISPOSICIÓN FINAL	Alcantarillado		
ESTADO DEL TANQUE									
Alrededores	✓	Paredes		Techo	✓	Nivel de agua	✓	Tuberías	
Pisos		Material		Tapa		Canales y bajantes		Bajantes y canales	

Notas / Observaciones:
Ninguna NA

Tanque manchado

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA								
Cantidad	Capacidad Litros / m3	Ubicación Elevado /	Material PVC /	Producto Utilizado Desinfectante	Dosificación (Ppm) (ml/l)	Tiempo de Min	Resultados PH	Resultados Cloro Residual
8	500 L	ELEVADO	PVC	HIPOCLORITO DE SODIO 15%	200 PPM	36 MIN		
1	1000 L	ELEVADO	PVC	HIPOCLORITO DE SODIO 15%	200 PPM	36 MIN		
1	250 L	ELEVADO	PVC	HIPOCLORITO DE SODIO 15%	200 PPM	36 MIN		

Recomendaciones: Lavado periodico

se evidencia tanque caido no se encuentra posicionado en su sitio se recomienda ajustar para evitar su caida

Para la garantía de nuestros servicios, es indispensable que se lleven a cabo las recomendaciones y/o observaciones hechas al personal encargado de su establecimiento por nuestro técnico aplicador, es por eso que en constancia firma la persona encargada y/o dueño del lugar el cual se compromete a dar cumplimiento a dichas recomendaciones.

Jhon Jaida cruz.

Técnico encargado SKCP:

Angie Melissa S.C.

Recibido Por:

SANITY KING

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS # 632
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA.

Razón social:	*CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE*
Nit:	*860007314-1*
Dirección:	*CARRERA 7B ESTE N° 16-100*
Ciudad / municipio:	*CAJICÁ, CUNDINAMARCA*
Fecha de servicio:	*10 DE MARZO DE 2026*
Fecha de vencimiento:	*10 DE SEPTIEMBRE DE 2026*

SANITY KING S.A.S certifica que realizó el lavado y desinfección de:

DESCRIPCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.						
Capacidad LT / m3	Ubicación	Material	Cantidad	Producto utilizado	Dosificación	Tiempo de acción
500 L	ELEVADO	PVC	8	Hipoclorito de Sodio al 15% (Cloro)	200 PPM	36 minutos
1000 L	ELEVADO	PVC	1	Hipoclorito de Sodio al 15% (Cloro)	200 PPM	36 minutos
250 L	ELEVADO	PVC	1	Hipoclorito de Sodio al 15% (Cloro)	200 PPM	36 minutos

Que los resultados de las mediciones de cloro libre y pH corresponden a lo establecido en la resolución 2115 de 2007, por consiguiente, se presta servicio a satisfacción.

RECOMENDACIONES.

- Haga circular el agua de los tanques permanentemente y manténgalos con tapa siempre.
- Realice lavado y desinfección mínima cada seis meses.
- Tener en cuenta las recomendaciones dejadas en el reporte técnico.

Certificado válido por Seis (6) meses

ANDRES FELIPE QUIROGA CHINZA
CC 1.018.433.481
Director de Operaciones.
SANITY KING S.A.S