

EMPRESA CONTROL

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS

901831575-7

``Erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia``

CERTIFICADO LAVADO DE TANQUE

FECHA: 30/12/2025 **CERTIFICADO Nª 3352**

SEÑORES: ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD AMUCI

DIREECCION: AV CLL 19 N° 32 56

TELEFONO: 830093106-1

Apreciados señores:

Asunto: CERTIFICACION DESINFECCIÓN / LAVADO DE TANQUES

Apreciados señores.

Nos permitimos certificar el Lavado de tanques – Desinfección.

Para esto utilizamos productos de última generación altamente eficientes, seguros

Y efectivos.

DESIECCIÓN – LAVADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

CANTIDAD: 1 TANQUE AEREO 500 LTS Y 1 TANQUE AEREO 750 LTS

TIPO DE SERVICIO: Correctivo / preventivo

SISTEMA A UTILIZAR: Lavado – Desinfección.

PERIOCIDAD DE LA DESINFECCION: a convenir

PRODUCTOS UTILIZADOS:

HIPOCLORITO DE SODIO

FIRMA

Andrea Castellanos

Representante Legal

EMPRESA: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

VISITA NUESTRA WEB



A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS

Control plagas, lavado de tanques o cajas negras, aseo, recarga de extintores.

3202938437



EMPRESA CONTROL
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS SAS
901831575-7
``Erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia``

FECHA: 30/12/2025
SEÑORES: ASOCIACION DE MUJERES MUJER Y CIUDAD AMUCI
NIT: 830093106-1

Los servicios de provisión de agua garantizan la potabilidad de dicho elemento.

La limpieza y desinfección de los tanques de agua de todo tipo de dependencias establecer la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma semestral.

En todas las edificaciones, los tanques que almacenan el agua potable sufren la inevitable acumulación de impurezas, suciedad, partículas en suspensión y muchos otros elementos. La mayor parte de ellos quedan sedimentados en la superficie de los tanques y se transforman, con el transcurso del tiempo, en gruesas capas barrosas que normalmente provocando la contaminación del agua a niveles no potables o tóxicos.

Las actividades de limpieza, desinfección e inspección sanitaria de los diversos tanques de almacenamiento de agua garantizan almacenar el líquido en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen estas actividades periódicamente mediante la utilización de las soluciones en las proporciones y procesos indicados.

Para el proceso de desinfección se utiliza el cloro en sus presentaciones líquida y sólida, en forma de solución para ser aplicada en los tanques de almacenamiento de agua.

Instrucciones para el lavado y desinfección del tanque

1. Tanque de distribución

- 1. Use botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite.
- 2. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque.
- 3. Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).
- 4. Cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
- 5. Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
- 6. Cepille el piso y las paredes con agua.



- 7. Para la desinfección utilice una solución de 0.8 ppm, preparada así:
  - En un recipiente de 20 litros con ayuda de un balde adicione el **HIPOCLORITO DE SODIO** AL 6% y mezcle en forma homogénea.
  - Déjela en reposo 20 minutos.
- 8. Humedezca con la solución de cloro y páselo por las paredes.
- 9. Deje actuar la solución durante cuatro horas.
- 10. Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
- Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.
- 11. Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- 12. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.
- 13. Chequé el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm.
- 14. Abra la válvula que de acceso a la red de distribución.
- 15. Vuelva a lavar y desinfectar el tanque una vez al año cuando menos,

Es necesario que el tanque se encuentre bien aireado para permitir la evacuación de los fuertes olores producto de la aplicación del cloro

2. Tanques domiciliarios

Se deben limpiar y desinfectar por lo menos cada 6 meses.

El procedimiento utilizado es el mismo que el anterior, con la diferencia que estos tanques son generalmente de menor tamaño.

La solución de cloro también se puede preparar disolviendo una botella de blanqueador comercial en 10 litros en un balde de agua y utilizar el mismo procedimiento.

FIRMA
Andrea Castellanos
Representante legal
EMPRESA: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

VISITA NUESTRA WEB