SINMA S.A.S. NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO				INFORME MES DE ABRIL 2026 AIRES Y NEVERAS	E.S.E. HSJD FLORIDABLANCA		
ÍTEM	**FECHA**	**REPORTE**	**UBICACIÓN**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1	23/04/26	**22616**	Rayos X Hospital Mini Split de 24000 BTU	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 139.050	$ 26.420	$ 165.470
2	23/04/26	**22617**	Farmacia Hospital UMI Mini Split de 24000 BTU	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 139.050	$ 26.420	$ 165.470
3	23/04/26	**23618**	Mini Sptit Mediicna Interna Hospital	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante. Y fue necesario revisart todo el sistema electrico cambiar el cable toma doble a 220 v y suministrar el control del aire	$ 1.450.000	$ 275.500	$ 1.725.500
5	23/04/26	**23619**	Clinica UMI Unidad Manejadora ACW-11 Cirugia	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
6	23/04/26	**23620**	Clinica UMI Unidad Manejadora ACW-07 Sala Partos	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
7	23/04/26	**22621**	Clinica UMI Unidad Manejadora ACW-15 Piso Quinto	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
8	26/04/26	**22638**	Clinica UMI Unidad Manejadora ACW-08 Cirugia Recuperacion	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
9	26/04/26	**22639**	Clinica UMI Unidad Manejadora ACW-02 Observacion	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
10	26/04/26	**22640**	Clinica UMI Unidad Manejadora ACW-09 Piso Quinto	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
11	26/04/26	**22646**	Aire Central Chiller 2	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 849.750	$ 161.453	$ 1.011.203
12	26/04/26	**22647**	Vacunacion Clinica UMI Aire Mini Split de 24000 BTU	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 139.050	$ 26.420	$ 165.470
13	26/04/26	**22648**	Vacunacion Refrigerador Horizontal	Se realiza limpieza y desinfeccion del equipo , se revisa empaques , revision de conexiones electricas y verificacion parametros de temperatura	$ 103.000	$ 19.570	$ 122.570
14	26/04/26	**22649**	Vacunacion Congelador horizontal	Se realiza limpieza y desinfeccion del equipo , se revisa empaques , revision de conexiones electricas y verificacion parametros de temperatura	$ 103.000	$ 19.570	$ 122.570
15	27/04/26	**22654**	Tipo Split 54000 BTU Laboratorio Hospital	Se realiza limpieza y desinfeccion general del aire aplicando desengrasante , se lavan filtros , evaporadora y condensadora , revison de conexiones electrica y carga del gas refrigerante.	$ 329.600	$ 62.624	$ 392.224
					TOTAL		**$ 9.937.695**

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22616

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	20 / 01 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32	Teléfono:		
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Rayos X - Hospital.	Equipo: Minisplit 24000 B.T.U		
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantía:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinteccion del equipo se aplica quimico y se lavan filtros, evaporadora y condensadora. se revisa conexiones electricas y carga del gas refrigerante. y prueba de funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega M.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22617

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23 / 04 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Farmacia - Hospital.	Equipo: Mini split 24000 B.T.U.		
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantía:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del aire. Se aplica quimico y se lavan filtros, la evaporadora y condensadora, revision de la conexiones electricas revision con carga gas refrigerante y prueba de funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega M.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22618

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23 / 01 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5, #6-32	Teléfono:		
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna- Hosp.	Equipo: Mini split. 18000 B.T.U		
Preventivo: ✓	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento en general al equipo, fue necesario realizar nuevamente las conexiones electricas y organizar los drenajes se limpian filtros, evaporadora y condensadora ubicado nueva area de medicina interna Hosp.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Diana Pardo y Mea Neira

Ernesto Vega.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22619

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23 / 01 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32 Florida.		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Cirugia 3er piso		Equipo: ACW-71	
Preventivo: ☑	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion general del area. se aplica quimico y se lavan los filtros, evaporadora y compresores. se revisa tablero de control. y sistema electrico y prueba parametros temperatura

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega U.

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22620

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23 01 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5A 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Floridablanca		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Sala Partos 3er piso		Equipo: ACW-07.	
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantía:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del aire se aplica quimico y se lavan los filtros evaporadora y compresora, se revisa sistema electrico y tablero de control. y prueba parametros temperatura

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22621

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	23 / 01 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna - UCI		Equipo: ACW-15	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del aire se aplica qurmico y se lavan los filtros evaporadora y compresor, revision de las conexiones electrica y tablero control y prueba parametros temperatura.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vera 4

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22638

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	26 / 01 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 # 6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida.		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Cirugia - 3er piso		Equipo:	ACW-08	
Preventivo: ☑	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del aire. Se aplica quimico y se lavan filtros, la condensadora y compresor, revision de tablero de control y sistema electrico y prueba parametros de temperatura

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
	/		/

OBSERVACIONES

/

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega y

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22639

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	26 01 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Urgencias-UMR		Equipo: ACW-02 observación	
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantía:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza a desinfección del area, Se aplica químico y se lavan los filtros, condensadora y compresores, revisión Sistema eléctrico y Panel de control revisión parametros de temperatura y puesta en funcionamiento

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22640

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	26 01 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Vira 5 #6.32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Medicina Interna-UMI		Equipo: ACW-09	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del aire, se aplica quimico y se lavan los filtros, evaporadora y compresor se revisa sistema electrico y panel de control y prueba de temperatura.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

SINMA S.A.S. Mantenimiento Electromecánico

INFORME TECNICO

Nº 22646

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	26 / 01 / 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 # 6-32		Teléfono:		
Ciudad:	Florida		INVENTARIO:		
Marca:		Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Clinica UMI		Equipo:	Chiller #2.	
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza la limpieza y desincrustrante del equipo, se aplica químico y se lavan los filtros, evaporadora y compresores, revisión del panel de control y parametros de temperatura y prueba de funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22647

Hora Inicial:		Hora Final:		Fecha	26 01 26
Cliente:	Hospital San Juan de Dios				
Dirección:	Cra 5 # 6-32			Teléfono:	
Ciudad:	Florida			INVENTARIO:	
Marca:	L.G	Modelo:		Serie:	
Ubicación:	Vacunacion-UMI			Equipo:	Mini split 24000 B.T.U
Preventivo: ☐	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐	

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del equipo se aplica quimico y se lavan filtros, ta evaporadora y condensadora, revision sistema electrico y carga gas refrigerante y prueba de funcionamiento

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta mano
Desengrasante-trapos
Pinza

Ernesto Vega

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

Mantenimiento Electromecánico

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22648

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	26 / 01 / 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Vacunacion-UMI		Equipo: Refrigerador Htal	
Preventivo: X	Correctivo:	Instalación:	Evaluación Técnica:	Garantía:

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

se realiza la limpieza y desinfeccion del refrigerador, se revisa empaquetadura y sello. revision sistema electrico y prueba parametros de temperatura.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta mano
Pinza, Quimico, trapos

Laura D.

Ernesto Ulloa Y

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22649

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	26 04 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Cra 5 #6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida.		INVENTARIO:	
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Vacunacion-UMI		Equipo: Congelador Htal	
Preventivo: ☑	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐	Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinteccion del congelador se aplica quimico, Se revisa los empaques del congelador, se revisa parametros de temperatura y prueba parametros de temperatura y pro y entrega al servicio

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta mano
Desengrasante - trapos - pinza,
Cinta D.

Ernesto Mejia A

Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com

SINMA S.A.S.
Mantenimiento Electromecánico

SINMA S.A.S.

NIT. 900.332.526-1 - Régimen Común

MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO

INFORME TECNICO

Nº 22654

Hora Inicial:	Hora Final:	Fecha	27 04 26
Cliente: Hospital San Juan de Dios			
Dirección: Kra 5 # 6-32		Teléfono:	
Ciudad: Florida	INVENTARIO:		
Marca:	Modelo:	Serie:	
Ubicación: Laboratorio Hospital.	Equipo: Tipo Split 54000 B.T.U		
Preventivo: ☑	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación Técnica: ☐ Garantía: ☐

FALLA REPORTADA

TRABAJO REALIZADO

Se realiza limpieza y desinfeccion del aire. Se aplica quimico y se lavan filtros, evaporadora y condensadora, se revisa las conexiones electrica. a carga del gas refrigerante y prueba parametros temperatura

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

CARMEN ELISA VARGAS R

Ernesto Vega G
Nombre del Técnico

Nombre de quien recibe a conformidad
C.C.

Carrera 18 No. 22 - 27 - Telefax: 633 0981 - Celular: 310 569 4774 - 317 842 8434
Bucaramanga - Santander / E-mail: sinma71@hotmail.com / sinmasas@gmail.com