


EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
GRUPO GONFOR SAS BIC
NIT. 900.377.561-3

CERTIFICA

Que con base en lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27-12-2002 parágrafo 4, certifico que la empresa ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los subsistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales hasta **marzo** de 2026. Que la causación y pagos de estas obligaciones están registrados en los libros de contabilidad.


Se expide en la ciudad de Pereira a los veinticinco (28) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).



Maribel Marulanda Heno
Revisor Fiscal
T.P. 121911-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0242701104480098


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIBEL ZULIMA MARULANDA HENAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42102461 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 121911-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.102.461**
MARULANDA HENAO

APELLIDOS
MARIBEL ZULIMA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1971**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-SEP-1990 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2402500-00099842-F-0042102461-20081017 0004530519A 1 4910009965

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

121911-T

**MARIBEL ZULIMA
MARULANDA HENAO
C.C. 42102461
RES. INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD LIBRE**

DEL 02/11/2006

294048

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

131784




Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPTC
		75580045		19	0
			TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD 2026-04	PERIODO PENSION 2026-03	E	\$67,263.585	\$17,413.000	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAISO ASOCIADA (DIAMENSIANO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAISO (DIAMENSIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UIC
		75580045		19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$67,263,596	\$17,413,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	Nº. Afiliados
230201	Protección (ING. + Protección)	80022979-0	1,400,400	0	0	0	0	0	0	1,400,400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2,619,100	0	0	0	0	0	0	2,619,100	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	6,743,650	0	0	57,700	57,700	0	0	6,850,000	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF44	Comit familiar Risaralda	891480000-1	2.510.500	0	0	2.510.500	19
TOTAL DE Cajas: 19							

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	valor antes de IGE, IMA, IRR y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2,510,500	2,510,500
Pensión	3	10,878,500	10,878,500
Riesgos Laborales	1	1,514,400	1,514,400
CCF	1	2,510,500	2,510,500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	17,413,900	17,413,900

	Documento: FORMATO	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1
	Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Fecha: 2025-07-01 Página 1 de 10

1. INFORMACIÓN GENERAL	
LUGAR Y FECHA	FILANDIA – QUINDÍO, ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF – SAS E.S.P.
CONTRATISTA	GRUPO GONFOR S.A.S. BIC
No. DE CONTRATO	CPS-017-2026
INFORME PERTINENTE A:	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
PERIODO INFORMADO	MARZO 2026

En el presente informe, se deja constancia de que hemos dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco normativo aplicable a los servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Decreto 943 de 2018, así como a las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y demás lineamientos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Minas y Energía. De igual forma, manifestamos que se ha venido cumpliendo con las disposiciones técnicas, ambientales y demás normas concordantes que regulan la adecuada prestación del servicio.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar un informe de la gestión realizada en función de los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se atendieron durante el periodo informado. Siempre bajo la comprensión de que el servicio de Alumbrado Público es un servicio público no domiciliario, que se presta, con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes públicos y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del municipio.

3. ATENCIÓN AL USUARIO

El contrato informado NO contempla atención directa al usuario, es la entidad contratante quien hace la recepción de los requerimientos y nos traslada aquellos que correspondan a actividades de mantenimiento, a través de una matriz compartida en Google Drive, sobre estas actividades se informa en el punto 5.

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

El sistema de alumbrado público del municipio cuenta con un total de 972 luminarias instaladas, de las cuales 59 se encuentran con medida y 913 por aforo, de estas, 766 se encuentran en la zona urbana, 55 en el corregimiento La India y 92 en la zona rural del municipio. Actualmente el 99.9% de las luminarias son de tecnología LED.




Gráfico 1. Clasificación de Tecnología del SALP.




Gráfico 2. Clasificación por zona del SALP.

En la tabla 1 abajo, se detalla el total de los activos eléctricos del sistema discriminado por tecnología, potencia y sector:

INVENTARIO DE LUMINARIAS SALP FILANDIA						
TECNOLOGÍA	POTENCIA (W)	CON MEDIDA	URBANO	RURAL	LA INDIA (EEP)	TOTAL
REFLECTOR LED	20	0	1	0	0	1
REFLECTOR LED	24	0	19	0	0	19
REFLECTOR LED	50	0	7	0	0	7
REFLECTOR LED	100	15	5	0	0	20
REFLECTOR LED	400	16	0	0	0	16
LED ORNAMENTAL	50	0	21	0	0	21
LED	40	25	500	81	43	649
LED	50	0	0	2	0	2
LED	60	0	6	1	1	8
LED	66	0	2	2	2	6
LED	70	0	8	0	0	8
LED	74	1	164	6	9	180
LED	100	0	2	0	0	2
LED	110	0	16	0	0	16
LED	170	2	14	0	0	16
SODIO	70	0	0	0	0	0
SODIO	150	0	1	0	0	1
TOTAL		59	766	92	55	972

Tabla 1. Activos eléctricos del SALP.

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 3 de 10
---	--	--

5. RESUMEN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

El mantenimiento correctivo del alumbrado público se programa y ejecuta con base en los reportes remitidos por las Empresas Públicas de Filandia, así como, los reportes resultantes de los recorridos diurnos y nocturnos realizados por el personal de Empresas Públicas de Filandia y el personal técnico operativo del Grupo Gonfor S.A.S. BIC. Los mantenimientos realizados en este período se llevaron a cabo los días cinco (5), doce (12), diecinueve (19) y veintiséis (26) de marzo del año 2026 en las jornadas laborales completas según las obligaciones contractuales.

5.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Durante el período se atendieron nueve (16) mantenimientos correctivos, en atención a las fallas reportadas por los usuarios, las inspecciones realizadas en el recorrido nocturno y eventualmente las encontradas durante la ejecución del mantenimiento preventivo.

En el Anexo No.2 se presenta la relación con la orden de trabajo ejecutada en cada mantenimiento. Allí se puede evidenciar el detalle de lo realizado y los elementos utilizados en cada caso.




Gráfico 3. PQRs atendidas durante el período.

5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el mes de marzo no se realizaron mantenimientos preventivos a luminarias del sistema de alumbrado público del municipio.

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 4 de 10
---	--	--

5.3. ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN

Durante el mes de marzo se realizaron cinco (3) actividades de modernización.

MODERNIZACIÓN					
FECHA DE EJECUCION	SECTOR	Código Luminaria	INSTALADA LED [W]	Coordenadas Latitud/longitud	
5/03/2026	Cancha sintética	1552	40	4,671918	-75,659208
5/03/2026	Cancha sintética	2011	40	4,671918	-75,659208
5/03/2026	Cancha sintética	2029	40	4,672254	-75,659049

5.4. ACTIVIDADES DE INSTALACION DE LUMINARIAS

Durante el mes de marzo se realizó la instalación de cuatro (2) luminarias al sistema de alumbrado público en la zona urbana del municipio.

EXPANSIÓN					
FECHA DE EJECUCION	SECTOR	Código Luminaria	INSTALADA [W]	Coordenadas Latitud/longitud	
12/03/2026	Vereda los Tanques, finca la Pastora	514	74	4,633981	-75,696093
12/03/2026	Vereda los Tanques	2736	40	4,636627	-75,699329

A continuación, la tabla 2 corresponde al resumen general de actividades en que se relaciona la cantidad de luminarias atendidas por mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo conforme a los reportes recibidos

	Documento: FORMATO	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1
	Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Fecha: 2025-07-01 Página 5 de 10

y atendidos en el último mes en la zona urbana y rural del municipio, en el anexo se presenta la tabla completa. La columna de TOTAL hace referencia al total de cada fila desde el inicio del contrato (febrero 2026).

MUNICIPIO DE FILANDIA. MANTENIMIENTO MENSUAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2026.					
TIPO DE ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FEB.	MAR	TOTAL
ATENCIÓN AL PÚBLICO	1	PQRS REPORTADOS	29	9	38
OPERACIÓN.	1	LUMINARIAS OPERANDO	970	972	972
	2	ACTIVIDADES EN LUMINARIAS	50	41	91
	3	LUMINARIAS ATENDIDAS DE SODIO 70W	0	0	0
	4	LUMINARIAS ATENDIDAS DE SODIO 150W	0	0	0
	5	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 20W	0	0	0
	6	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 40W	21	15	36
	7	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 50W	0	0	0
	8	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 60W	0	0	0
	9	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 66W	0	0	0
	10	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 74W	6	6	12
	11	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 100W	0	0	0
	12	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 110W	0	0	0
	13	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 150W	0	0	0
	14	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 174W	0	0	0
	15	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 200W	0	0	0
	16	LUMINARIAS ATENDIDAS DE LED 400W	0	0	0
	17	LUMINARIAS ATENDIDAS MES	27	21	48
	18	LUMINARIAS ATENDIDAS POR MTTO CORRECTIVO	27	16	43
	19	LUMINARIAS ATENDIDAS POR MTTO PREVENTIVO	0	0	0
TOTAL ATENDIDAS	1	ATENDIDAS POR MODERNIZACIÓN	0	3	3
	2	INSTALACION DE LUMINARIAS	0	2	2
	3	ATENDIDAS POR PROVISIONAL	0	0	0

Tabla 2. Resumen general de actividades

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 6 de 10
---	--	--

El gráfico 4 refleja el número de luminarias operando, mantenimientos correctivos atendidos y actividades por luminaria en el mes descritos en los numerales 5.1. El número de actividades corresponden a cambios de bombillos, fotoceldas, arrancadores, condensadores, reactancias, fusibles, varistores, DPS, elementos de conexión, limpiezas y adecuaciones de luminarias de LED.




Gráfico 4. Mantenimientos y Actividades realizadas.

El grupo Gonfor mantiene de forma permanente una provisión adecuada y suficiente de materiales y repuestos destinados a las labores de mantenimiento, con el fin de garantizar la continuidad y correcta prestación del servicio de alumbrado público.

5.5. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

De acuerdo con la cantidad de fallas en el mes y la cantidad total de luminarias del sistema, que según último censo ascienden a 972 luminarias operando, es posible señalar que para el periodo se presentó un índice de fallas de 2,16 %, las cuales fueron atendidas en su totalidad para obtener una eficiencia del 100 %.

En la siguiente tabla se muestra un resumen del reporte de las fallas y la eficiencia del sistema:

EFICIENCIA DEL SISTEMA	
Luminarias Operando	972
Daños reportados	9
Daños atendidos	9
Índice de falla	0,93%
Eficiencia del servicio	100,0%

Tabla 3. Resumen general de la eficiencia del Sistema



Gráfico 5. Eficiencia del Sistema.

6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN

- ✓ Los materiales gastados adicionales son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG PARA ACOMETIDAS DE LUMINARIAS	30,00	M
CONECTORES DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO	9	UN

Se viene realizando de manera adecuada la gestión y disposición final de los elementos retirados durante el mantenimiento del sistema de alumbrado público (SALP) que requieren tratamiento especial, mediante gestores autorizados, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; igualmente, los materiales aprovechables como balastos, retales de cable, brazos, soportes y luminarias están siendo entregados en las bodegas de Empresas Públicas de Filandia E.P.F S.A.S., y la certificación de disposición de residuos peligrosos junto con los respectivos soportes de entrega serán presentados en el informe final del contrato.

7. ANÁLISIS DE CARGA DEL SISTEMA Y BALANCE DE ENERGÍA

En la tabla 4, se detalla la información de las luminarias por aforo (sin medida) discriminadas por tecnología, potencia y energía consumida en el mes, de acuerdo con la carga instalada en sistema de alumbrado público. El balance del consumo de energía para el mes de marzo del año 2026 es de 17.345 kWh/mes de aforo por concepto de alumbrado público, quedando un total de 913 luminarias operando en el municipio más 59 luminarias con

medición es de 3.130 kWh/mes.

ALUMBRADO PÚBLICO FILANDIA QUINDIO.																		
INVENTARIO DE LUMINARIAS Y BALANCE DE ENERGÍA DE MARZO DE 2026.																		
DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)		feb-26				ENERGIA A FACTURAR KWH/MES	INSTALADAS EN PERIODO			RETIRADAS EN PERIODO			mar-26				ENERGIA A FACTURAR KWH/MES
	Nominal	TOTAL	DÍAS			28		U	R	TOTAL	U	R	TOTAL	DÍAS			31	
			U	R	LI									TOTAL	U	R		
LED	20	20	1	0	0	1	7			0			0	1	0	0	1	7
	24	24	19	0	0	19	153			0			0	19	0	0	19	170
	50	50	7	0	0	7	118			0			0	7	0	0	7	130
	100	100	5	0	0	5	168			0			0	5	0	0	5	186
	400	400	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0
	50	50	21	0	0	21	353			0			0	21	0	0	21	391
	40	40	500	80	43	623	8.373	1	1			0	500	81	43	624	9.285	
	50	50	0	2	0	2	34			0		0	0	2	0	2	37	
	60	60	6	1	1	8	161			0		0	6	1	1	8	179	
	66	66	2	2	2	6	133			0		0	2	2	2	6	147	
	70	70	8	0	0	8	188			0		0	8	0	0	8	208	
	74	74	164	5	9	178	4.426	1	1			0	164	6	9	179	4.928	
	100	100	2	0	0	2	67			0		0	2	0	0	2	74	
	110	110	16	0	0	16	591			0		0	16	0	0	16	655	
170	170	14	0	0	14	800			0		0	14	0	0	14	885		
SODIO	70	81	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
	150	169	1	0	0	1	57			0		0	1	0	0	1	63	
TOTAL			766	90	55	911	15.628	TOTAL					766	92	55	913	17.345	

Tabla 4 Consumo de energía del SALP

ALUMBRADO PÚBLICO FILANDIA QUINDIO.																		
INVENTARIO DE LUMINARIAS CON MEDIDA Y BALANCE DE ENERGÍA DE MARZO DE 2026.																		
DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)		feb-26				ENERGÍA ANTERIOR KWH/MES	INSTALADAS EN PERIODO			RETIRADAS EN PERIODO			mar-26				ENERGIA A FACTURAR KWH/MES
	Nominal	TOTAL	DÍAS					U	R	TOTAL	U	R	TOTAL	DÍAS				
			U	R	LI	TOTAL								U	R	LI	TOTAL	
LED	100	100	15	0	0	15	504			0			0	15	0	0	15	504
	400	400	16	0	0	16	2.150			0			0	16	0	0	16	2.150
	40	40	25	0	0	25	336			0			0	25	0	0	25	336
	74	74	1	0	0	1	25			0			0	1	0	0	1	25
	170	170	2	0	0	2	114			0			0	2	0	0	2	114
TOTAL			59	0	0	59	3.130	TOTAL			59	0	0	59	3.130			

Tabla 5 Consumo de energía luminarias con medida

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 9 de 10
---	--	--

8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA REQUERIDAS


La eficiencia operativa del sistema de alumbrado público durante el mes fue del 100 %, dado que todos los mantenimientos correctivos requeridos fueron atendidos oportunamente. Esto garantizó el adecuado funcionamiento de la totalidad de los puntos lumínicos en servicio.

El grupo Gonfor está cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación, en la oferta presentada y en el contrato, garantizando la adecuada ejecución de las actividades conforme a los requerimientos definidos.

9. ANEXOS DEL INFORME

Anexo 1. Registro fotográfico de labores de mantenimiento (Archivo PDF).

Anexo 2. Reporte detallado de los mantenimientos realizados (Archivo PDF).

 Firmado digitalmente por Ana Verónica González Forero Fecha: 2026.04.30 10:47:07 -05'00' Nombre: ANA VERÓNICA GONZALEZ FORERO Cargo: Representante Legal Grupo Gonfor S.A.S. BIC	 Nombre: JONATHAN TAMAYO PARRA Cargo: Líder de proyectos Grupo Gonfor S.A.S. BIC
--	---

	Documento: FORMATO Nombre: INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	Código: FO-OP-004-4 Revisión: 1 Fecha: 2025-07-01 Página 10 de 10
---	--	---

Código	Versión	Nombre del Documento	Fecha de Actualización	Razón del cambio
	0		2024-03-30	Creación del documento.
FO-OP-004-4	1	INFORME TÉCNICO OPERATIVO POR PROYECTOS	2025-07-01	Se actualiza el nombre del documento para identificarlo con un título propio aplicable a informes de proyectos por contrato. Se incluye el campo "Número de contrato" en la parte superior, como mecanismo de identificación individual de cada informe, sin requerir modificaciones posteriores en la estructura del encabezado. Se ajusta la sección superior del encabezado acorde a los actuales documentos de la organización. Adicionalmente, se estructuran los cuadros internos del informe en formato de tabla, para su estandarización.

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS LABORES OPERATIVAS.


- Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 5 de marzo del año 2026.



Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 12 de marzo del año 2026.



Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 19 de marzo del año 2026.



- Labores operativas del sistema de alumbrado público del día 26 de marzo del año 2026.



Anexo No.2

PQR No.	FECHA DE RADICADO	DATOS SOLICITUD			REPORTE DE SOLICITUD	OPERACIÓN	SOLUCIÓN DE PQR		OBSERVACIONES
		DIRECCIÓN	TELÉFONO	SOLICITANTE			FECHA DE VISITA	FECHA DE EJECUCIÓN	
25	29/1/2026	Vereda bizozcho, finca el pensil, villa monica, la fortuna y mas abajo de monte arroyo	3122422921	Martha Lucia Arias	3 luminarias fallando (intermitentes y una apagada)	Mantenimiento correctivo	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la revisión y ajuste de las conexiones eléctricas, así como la calibración de la fotocelda, dejando las luminarias en correcto funcionamiento. Finalmente, se procedió a marcar la luminaria de 40W instalada con el N° 2701.
40	26/2/2026	Cancha sintetica	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Instalar poste metalico	Modernización	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la reubicación de la luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 1552, instalándola en un poste metálico nuevo que fue previamente suministrado e instalado en el sitio.
41	26/2/2026	Cancha sintetica	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Instalar poste metalico	Modernización	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la reubicación de la luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 2011, instalándola en un poste metálico nuevo que fue previamente suministrado e instalado en el sitio.
42	2/3/2026	Cancha sintetica	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Retirar poste metalico	Mantenimiento correctivo	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la reubicación de la luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 3118, instalándola en un poste metálico nuevo. Se colocaron 2,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
43	2/3/2026	Cancha sintetica	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Retirar poste metalico	Mantenimiento correctivo	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la reubicación de la luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 1756, instalándola en un poste metálico nuevo que fue previamente suministrado e instalado en el sitio. Se colocaron 3,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
44	2/3/2026	Cancha sintetica	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Instalar poste metalico	Modernización	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la reubicación de la luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 2029, instalándola en un poste metálico nuevo que fue previamente suministrado e instalado en el sitio. Se colocaron 3 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
45	2/3/2026	Carrera 7 calles 7 y 8	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	luminaria apagada	Mantenimiento correctivo	5/03/2026	5/03/2026	Se realizó la revisión de la luminaria Ecoelectric de 40 W, la cual se encontraba apagada. Tras verificar las conexiones y la fotocelda sin obtener encendido, se procedió al retiro de la luminaria marcuilada N° 2813. En su reemplazo, se instaló una luminaria Celsa de 40 W marcuilada N° 0418, dejándola en correcto funcionamiento.
48	12/3/2026	Vereda los Tanques, fca la Pastora	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Instalar luminaria	Expansión	12/03/2026	12/03/2026	Se realizó la instalación de la luminaria tipo Celsa de 74 W identificada con el N° 0514 con brazo suministrado por la administración. Se colocaron 2,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
49	12/3/2026	Vereda los Tanques	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	Instalar luminaria	Expansión	12/03/2026	12/03/2026	Se realizó la instalación de la luminaria Ecoelectric de 40 W, identificada con el N° 2736. Para su montaje, se instaló un poste metálico y se tendieron 80 metros de red en aluminio aislado calibre N° 6, así como 2,5 metros de cable encauchetado 3x16. La instalación se ejecutó con sus respectivos herrajes y accesorios.
12	1/1/2026	Calle 6 No 2-51	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo.luminaria # 00334	Mantenimiento correctivo	19/03/2026	19/03/2026	Se cambia brazo a luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 0334 y se realiza la respectiva limpieza.
13	1/1/2026	Calle 6 No 2-36	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo.luminaria # 00192	Mantenimiento correctivo	19/03/2026	19/03/2026	Se cambia brazo a luminaria tipo Celsa de 40 W identificada con el N° 0192 y se realiza la respectiva limpieza. Se colocaron 2 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
14	1/1/2026	Calle 6 FRENTE A LA DROGUERIA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo.luminaria # 00579	Mantenimiento correctivo	19/03/2026	19/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 74 W, identificada con el N° 0579, y se efectuó la limpieza correspondiente del conjunto. Adicionalmente, se instalaron 2 metros de cable encauchetado 3x16 y dos conectores, suministrados por el grupo Gonfor.
46	10/3/2026	Vereda el vigilante, ramal los aguadeños, finca las margaritas	3116406470	luz analida lopez	luminaria apagada 40w # 2838	Mantenimiento correctivo	19/03/2026	19/03/2026	Se realizó la revisión de la luminaria Ecoelectric de 40 W, la cual no enciende. Tras verificar las conexiones, se procedió al retiro de la luminaria marcuilada con el N° 2838 para trámite de garantía. En su reemplazo, se instaló una luminaria Ecoelectric de 40 W marcuilada con el N° 2699, asegurando su correcta conexión y funcionamiento.
47	10/3/2026	Salida hacia armenia, en medio del parqueadero y la finca el oasis	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	luminaria led apagada	Mantenimiento correctivo	19/03/2026	19/03/2026	Se retiró la luminaria Celsa de 74 W marcuilada N° 0454 por encontrarse quemada y se instaló una luminaria Celsa de 74 W marcuilada N° 0555. Además, se realizó el cambio de la acometida con 2 m de cable 3x16, dos conectores y una fotocelda suministrada por el grupo Gonfor.
50	18/3/2026	BARRIO SAN JOSE, SECTOR CASETA COMUNAL EN EL INGRESO AL BARRIO SANTIAGO LOPEZ	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	2 LUMINARIAS FALLANDO EN EL SECTOR	Mantenimiento correctivo	19/03/2026	19/03/2026	Se realizó la revisión de la luminaria Sylvania de 40 W, marcuilla N° 3013, encontrándose quemada por descarga. Se retiró para trámite de garantía y, en su reemplazo, se instaló una luminaria Ecoelectric de 40 W, marcuilla N° 2698. Se recomendó el cambio de la acometida, debido a que actualmente se encuentra en cable dúplex.
5	1/1/2026	CALLE 6 CRA R FRENTE A PAPELERIA LEO	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo luminaria # 00602	Mantenimiento correctivo	26/03/2026	26/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 74 W, marcuilla N° 0602. Asimismo, se verificaron las conexiones y se efectuó la limpieza del conjunto, dejándola en correcto funcionamiento.
6	1/1/2026	CALLE 6- FERRETERIA LA SEXTA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo luminaria 00601	Mantenimiento correctivo	26/03/2026	26/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 74 W, marcuilla N° 0601. Asimismo, se verificaron las conexiones y se efectuó la limpieza del conjunto, dejándola en correcto funcionamiento. Se colocaron 2,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
7	1/1/2026	CALLE 6 RESTAURANTE MAGANGUE	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo luminaria 00596	Mantenimiento correctivo	26/03/2026	26/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 74 W, marcuilla N° 0596. Asimismo, se verificaron las conexiones y se efectuó la limpieza del conjunto, dejándola en correcto funcionamiento. Se colocaron 2,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
8	1/1/2026	CALLE 6 CRA 5 CAFE MUNICIPAL FILANDIA	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo luminaria 01987	Mantenimiento correctivo	26/03/2026	26/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 40 W, marcuilla N° 01987. Asimismo, se verificaron las conexiones y se efectuó la limpieza del conjunto, dejándola en correcto funcionamiento.
9	1/1/2026	CALLE 6 No 3-45	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo.luminaria # 00355	Mantenimiento correctivo	26/03/2026	26/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 40 W, marcuilla N° 0355. Asimismo, se verificaron las conexiones y se efectuó la limpieza del conjunto, dejándola en correcto funcionamiento. Se colocaron 2,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.
10	1/1/2026	CALLE 6 No 3-32	3167948740	EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA	cambiar brazo.luminaria # 00410	Mantenimiento correctivo	26/03/2026	26/03/2026	Se realizó el cambio del brazo de la luminaria tipo Celsa de 40 W, marcuilla N° 0410. Asimismo, se verificaron las conexiones y se efectuó la limpieza del conjunto, dejándola en correcto funcionamiento. Se colocaron 2,5 metros de cable encauchetado 3x16 suministrado por el grupo Gonfor.