Projects&Health S.A.S.
Infraestructura Hospitalaria

HOSPITAL DE LERIDA - SALUD MENTAL
DISTRIBUCION DE ALARMAS
RED DE GASES MEDICINALES - CT-HL-0661 Rev.A

		ALARMAS DE AREA Y CENTRAL IMPORTADAS														
PISO	DESCRIPCION DEL AREA	ALARMA	SEÑALES							GASES A CONTROLAR						
No.		No.	1G	2G	3G	4G	5G	6G	7G	OXIGENO	NITROSO	AIRE	VACIO	EVACUACION	NITROGENO	CO2
1	CENTRAL DE OXIGENO - MANIFOLD 2X6	AM	ALARMA MAESTRA PARA CENTRAL DE GASES, SEÑALES PROVENIENTES DE LOS EQUIPOS FUENTE													
1	CENTRAL DE AIRE - MANIFOLD 2X1	AM														
0	0	AM														
0	0	AM														
1	HABITACIONES AISLADOS 1-2	A1		1						OXIGENO		AIRE				
1	HABITACIONES BIPERSONALES 13-23	A1														
0	0															
1	HABITACIONES BIPERSONALES 1-12	A2	1							OXIGENO						
0	0															
1	HABITACIONES AISLADOS 1	A3		1						OXIGENO		AIRE				
1	HABITACIONES BIPERSONALES 1-5	A3														
0	0															
1	HABITACIONES AISLADOS 1-2	A4		1						OXIGENO		AIRE				
1	HABITACIONES BIPERSONALES 1-12	A4														
1	HABITACIONES UNIPERSONALES 1	A4														
0	0															
P1	SUBTOTAL	4	1	3	0	0	0	0	0							
P1	TOTAL	4	1	3	0	0	0	0	0							

1G= 1 GAS, **2G=**2 GASES, **3G=**3 GASES, **4G=**4 GASES, **5G=**5 GASES, **6G=**6 GASES