Projects&Health S.A.S.
Infraestructura Hospitalaria

HOSPITAL DE LERIDA - SALUD MENTAL
CUADRO DE CONSUMOS POR GAS Y POR PISO
RED DE GASES MEDICINALES - CT-HL-0661 Rev.A

		CUIADROS DE CONSUMOS POR GAS									
PISO	DESCRIPCION DEL AREA	OXIGENO					AIRE				
No.		I	F	M3/H	%USO	TOTAL	I	F	SCFM	%USO	TOTAL
1	CENTRAL DE OXIGENO - MANIFOLD 2X6										
1	CENTRAL DE AIRE - MANIFOLD 2X1										
1	HABITACIONES AISLADOS 1-2	2		1,2	10	0,24	2		0,5	10	0,10
1	HABITACIONES BIPERSONALES 13-23	22		1,2	10	2,64			0,5	10	0,00
1	HABITACIONES BIPERSONALES 1-12	24		1,2	10	2,88			0,5	10	0,00
1	HABITACIONES AISLADOS 1	1		1,2	10	0,12	1		0,5	10	0,05
1	HABITACIONES BIPERSONALES 1-5	10		1,2	10	1,20			0,5	10	0,00
1	HABITACIONES AISLADOS 1-2	2		1,2	10	0,24	2		0,5	10	0,10
1	HABITACIONES BIPERSONALES 1-12	24		1,2	10	2,88			0,5	10	0,00
1	HABITACIONES UNIPERSONALES 1	1		1,2	10	0,12			0,5	10	0,00
P1	SUBTOTAL	86	0			10,32	5	0			0,25
P1	TOTAL	86	0		M3/Hr	10,32	5	0		SCFM	0,25
	CILINDROS POR DIA CONSUMO TOTAL					0,72					0,03
										M3/HR	0,4
	MANIFOLD 2X					6,00					1,00