



ACTA DE REUNIÓN No. _____

FECHA: 07-04-2026 HORA INICIO: 08:39 HORA FIN: 1:52
LUGAR: Planta acueducto Aguas Claras Olarte - Usme.
ASUNTO: Revisión sistema de generación de cloro en sitio
y PRAP.- Solicitud Asociación

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- o Revisión sistema de generación de cloro.
- o Revisión sistema fotovoltaico
- o Revisión plante de potabilización
- o Ajustes
- o Recomendaciones

DESARROLLO:

En el marco del apoyo brindado por la Solti-osp, al acueducto comunitario Aguas Claras Olarte de la localidad de Usme se realizó visita a la planta por solicitud de la Asociación, quien manifestó vía telefónica que el equipo generador de cloro presentaba falla en la operación.

En esta visita, se hizo la revisión del sistema fotovoltaico y se evidenció que este no presenta fallas, en el momento de la visita, el sistema se encontró captando energía de forma normal y el almacenamiento en baterías es óptimo 54V. en cada batería.

Los paneles se encuentran limpios y en buen estado. el inversor no muestra fallas y se encuentra en buen estado.

El generador de cloro presenta descalibración en el temporizador y por esta razón, el equipo opera de forma irregular, se procede a calibrar y ajustar y se deja operando de forma normal.


ACTA DE REUNIÓN No. _____


El operario manifiesta que no ha tenido inconveniente con la planta de potabilización, opera de forma normal, sin embargo, se sigue presentando la presencia de algas al interior de esta. Se requiere implementar acciones para mitigar esta situación.


COMPROMISOS:


- Continuar el seguimiento al temporizador de operación.
- por lluvias constantes hacer 2 retro lavados a prap. diario
- Informar a la SDHT-DSP sobre cualquier novedad.

ASISTENTES:

Firma 
 Nombre: CESAR ALFONSO
 Cargo: FONTANERO
 Entidad: AGUAS CLARAS OTARTE
 e-mail:
 Tel/Cel: 32873591

Firma 
 Nombre: JUAN LARA
 Cargo: CONTRAISTA
 Entidad: SDHT-DSP
 e-mail: ivanjgc@habitatbogota.gov.co
 Tel/Cel: 3174246669

Firma 
 Nombre: Alexander Locomi Diaz
 Cargo: CONTRAISTA
 Entidad: SDHT-DSP
 e-mail: alexander.locomi@leabitat
 Tel/Cel: 3106494515

Firma 
 Nombre: Daniel Zurubi
 Cargo: CONTRAISTA
 Entidad: SDHT-DSP
 e-mail: daniel.zurubi@habitatbogota.gov.co
 Tel/Cel: 3125627174

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.