



ACTA DE REUNIÓN No. \_\_\_\_\_

FECHA: 15-04-2026 HORA INICIO: \_\_\_\_\_ HORA FIN: \_\_\_\_\_  
LUGAR: PLANTA AVENUEDO ACUARIAB - USUE  
ASUNTO: APOYO TÉCNICO CAMBIO DE ACCESORIO EN CÁMARA DE REGULACIÓN - FUGA POR DAÑO

ASISTENTES:  
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CAMBIO
- DESMUNTE DE ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y DESARME
- CAMBIO DE ACCESORIO
- PUESTA A PRUEBA DE ESTACIÓN
- AJUSTES
- RECOMENDACIONES

DESARROLLO:

EN EL MARCO DEL APOYO BRINDADO POR LA SPHT-DSP, AL AVENUEDO COMUNITARIO ACUARIAB. DE LA LOCALIDAD DE USUE, SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA POR SOLICITO DE LA OOPERARIA, QUIEN MANIFESTÓ QUE SE PRESENTABA UNA FUGA SIGNIFICATIVA EN CÁMARA DE REGULACIÓN POR DAÑO EN ACCESORIO (ADAPTADOR UACHO DE 2").

EL EQUIPO TÉCNICO HIZO LA ADQUISICIÓN DE ESTE ACCESORIO Y EN COMPAÑÍA DE LA OOPERARIA SE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO HASTA LA CÁMARA EL HADO, SE HIZO CIERRE TEMPORAL DEL FLUJO Y SE LE INFORMÓ A LA COMUNIDAD SOBRE ESTE CORTE POR 4 HORAS PARA HACER EL ARREGLO.

SE DESMUNTO LA ESTACIÓN COMPLETAMENTE, SE HIZO EL DESARME Y SE CAMBIÓ EL ACCESORIO, SE MONTA NUEVAMENTE LA ESTACIÓN Y SE DA SERVICIO NUEVAMENTE.



ACTA DE REUNIÓN No. \_\_\_\_\_

- SE ENCONTRO QUE LA VALVULA DE ENTRADA NO CIERRA TOTALMENTE POR DAÑO EN EL EMBUDO. SE REQUIERE HACER EL CAMBIO DE ESTA VALVULA.

- SE CALIBRO MUESTRAMENTE LA REGULADORA QUEDANDO PRESIÓN DE ENTRADA 110 PSI - SALIDA 40 PSI

COMPROMISOS:

- HACER CAMBIO DE VALVULA DE INGRESO DE 2"
- CONTINUAR SEBUILLIENTO A ESTA ESTACION
- INFORMAR SOBRE CUALQUIER NOVEDAD A LA SDHT-DSP.

ASISTENTES:

*Anaela Zambrano*

Firma  
 Nombre: Anaela Zambrano  
 Cargo: Operario  
 Entidad: ACOMARG  
 e-mail:  
 Tel/Cel: 3165045309

*Juan Jara*

Firma  
 Nombre: JUAN JARA  
 Cargo: CONTRATISTA  
 Entidad: SDHT-DSP  
 e-mail: juanjara@habitatbogota.gov.co  
 Tel/Cel: 3174248669

Firma  
 Nombre: Alexander Lwumi D.  
 Cargo: Contratista  
 Entidad: SDHT-DSP  
 e-mail: alexander.lwumi@habitat.gov.co  
 Tel/Cel: 3106494515

Firma  
 Nombre: Daniel Echeb  
 Cargo: Contratista  
 Entidad: SDHT-DSP  
 e-mail: daniel.echeb@habitatbogota.gov.co  
 Tel/Cel: 312512777

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.