


		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		Thebe 1HP VOLS 115	
Serial de Inventario		T2108033218	
Ubicación del equipo		AGUAVIVA	
Placa o Serial del Equipo:		N/A	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Eléctrico Potencia: 1 HP Voltaje: 115 voltios Arranque: Manual Corriente : 10.4 amperios Arranque directo por tablero	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Alejandra Lagos
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo eléctrico para poder accionar el Breaker principal del tablero.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifásico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
se realiza inspección mensual, en la cual se evidencia equipos totalmente funcionales y operativos y un fluido eléctrico óptimo para el funcionamiento de equipo (224 w)			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	sábado, 27 de diciembre de 2025		
Técnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revisión periódica		
Tipo de mantenimiento	preventivo		
Horas trabajadas de la máquina	210		
Especificaciones técnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecánico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		Meg 3,7KW VOLS220	
Serial de Inventario		AB2548 SAR 5690	
Ubicación del equipo		PLAZA DE LOS ARTESANOS	
Placa o Serial del Equipo:		N/A	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico Potencia: 3KW Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 12.9 amperios Arranque Directo por Breaker trifasico	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		19/11/2024	Christopher Torralba
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo eléctrico para poder accionar el Breaker principal del tablero.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion mensual donde encontramos una falla electrica en un protector termico y un contactor, se realiza la intervencion dando como resultado el equipo nuevamente funcional con un ciclo de trabajo que depende del llenado del espejo de agua el cual tiene una duracion de 35 min cada 15 dias cuando se realiza el lavado del mismo.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	miércoles, 3 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	215		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		Siemens 10 HP VOLS 220	
Serial de Inventario		ILA 7-130	
Ubicación del equipo		PARQUE CIUDAD MONTES	
Placa o Serial del Equipo:		2YA/9	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico(2) Potencia: 10 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 28 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
		01/12/2026	Alejandra Lagos
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE			
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion mensual encontrando equipos totalmente operativos, en optimas condiciones de funcionamiento y un fluido electrico estable.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	viernes, 26 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	220		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnco Electromecanico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		Meg 4,5KW VOLS 120	
Serial de Inventario		YA001560S156-J	
Ubicación del equipo		PARQUE DE LOS HIPIES	
Placa o Serial del Equipo:		N/A	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
 		Tipo de motor : Eléctrico Potencia: 45 KW Voltaje: 120 voltios Arranque: Manual Corriente : 15,9 amperios Arranque Directo por contactor	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Alejandra Lagos
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo eléctrico para poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifásico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspección mensual, encontrando equipos totalmente operativos y un fluido eléctrico estable, todo sin novedad.			
   			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	martes, 16 de diciembre de 2025		
Técnico encargado	Maicol Antonio pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revisión periódica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la máquina	220		
Especificaciones técnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecánico		Profesional Ambiental	



HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:	Moto Bomba
Marca:	Siemens 10 HP VOLS 220
Serial de Inventario	N/A
Ubicación del equipo	PARQUE NACIONAL
Placa o Serial del Equipo:	LA7130-2YA70

Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo	Especificaciones Técnicas
	Tipo de motor : Electrico(4) Potencia: 10 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 28 amperios Arranque Suave

Fecha de inicio de uso

	01/12/2026	Diego Guevara Serrano
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		
RESPONSABLE		
RESPONSABLE		

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Preparación de la Maquinaria y/o Equipo

Inoperatividad por ausencia de fluido enetrico

Encendido de la Maquinaria y/o Equipo

inoperatividad por ausencia de fluido electrico

Apagado de la Maquinaria y/o Equipo

Inoperatividad por ausencia de fluido electrico

Especificaciones de Mantenimiento

Equipos inoperativos puesto que el parque en su totalidad se encuentra sin fluido Electrico, los equipos se encuentran en perfecto estado para su posteeior operación cuando regrese el fluido electrico

Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria


Fecha de Mantenimiento:	jueves, 11 de diciembre de 2025
Tecnico encargado	Maicol Antenio Pedreros Huertas
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica
Tipo de mantenimiento	Preventivo
Horas trabajadas de la maquina	210



Especificaciones tecnicas de mantenimiento

DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A

A la fecha las maquinas estan listas para funcionamiento pero el parque se encuentra sin fluido electrico

Técnico Electromecanico	Profesional Ambiental


 HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:	Moto Bomba
Marca:	Pedrolo 15HP - vols 220
Serial de Inventario	N/A
Ubicación del equipo	PARQUE DE LOS NIÑOS
Placa o Serial del Equipo:	199198
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo	Especificaciones Técnicas
	Tipo de motor : Electrico(5) Potencia: 15 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 40 amperios Arranque Suave
Fecha de inicio de uso	
	01/12/2026
	Christopher Torralba
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE	
RESPONSABLE	
RESPONSABLE	
ESPECIFICACIONES DE OPERACION Y PROCEDIMIENTO Preparación de la Maquinaria y/o Equipo Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan particulas que puedan aafectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.	
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo Se procede a activar el breaker, posterior a esto se da la orden desde la pantalla para la activacion del show de agua, el cual tiene una duracion de 12min	
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo El equipo cuenta con un programador automatico el cual se inhabilita cuando cumple un ciclo de trabajo de 12 min posterior a esto se apaga el totalizador y los breakers de encendido de motobombas cortando asi el fluido electrico hasta el proximo shaow	
Especificaciones de Mantenimiento Se realiza arreglo y verificacion de la parte electronica de la fuente, la cual presentaba daños quedando operativa y lista para su funcionamiento, se realiza pruebas de encendido y lavado del tanque que provee el agua para la fuente, quedando equipos operativos y en optimo funcionamiento.	
  	
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria	
Fecha de Mantenimiento:	jueves, 18 de diciembre de 2025
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica
Tipo de mantenimiento	Preventivo
Horas trabajadas de la maquina	210
Especificaciones tecnicas de mantenimiento	
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A
 	
Técnico Electromecanico	Profesional Ambiental

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba Sumergible	
Marca:		Barnes 6,10HP	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		PARQUE DE LOS NOVIOS	
Placa o Serial del Equipo:		605604411	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Eléctrico(4) Potencia: 10 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 30 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Diego Guevara Serrano
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo eléctrico para poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion mensual, evidenciando equipos, tableros electricos, redes electricas y fluido electrico en optimas condiciones y operando automaticamente sin ninguna clase de novedad.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	viernes, 26 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maq	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecánico		Profesional Ambiental	






HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:	Moto Bomba	
Marca:	Siemens 4HP VOLS220	
Serial de Inventario	N/A	
Ubicación del equipo	PARQUE EL RENACIMIENTO	
Placa o Serial del Equipo:	ILA796-2YA60	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas
		Tipo de motor : Electrico Potencia: 4 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 12,2 amperios Arranque Directo
Fecha de inicio de uso		
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE	19/11/2024	Cristian Ramirez
RESPONSABLE		
RESPONSABLE		
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO		
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo		
Equipos inoperativos por daño en tablero electrico		
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo		
Equipos inoperativos por daño en tablero electrico		
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo		
Equipos inoperativos por daño en tablero electrico		
Especificaciones de Mantenimiento		
Los equipos se encuentran optimos para su uso,pero el tablero electrico se encuentra totalmente inoperativo por lo cual es necesario realizar el cambio del mismo		
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria		
Fecha de Mantenimiento:	domingo, 28 de diciembre de 2025	
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas	
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica	
Tipo de mantenimiento	Preventivo	
Horas trabajadas de la maquina	210	
Especificaciones tecnicas de mantenimiento		
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad	
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A	
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A	
Haniel Antonio Pedreros Huertas		
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental


		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		Hercules 2HP VOLS220	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		PARQUE SIMON BOLIVAR	
Placa o Serial del Equipo:		60560441	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico(5) Potencia: 12 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 6,10 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
		01/12/2026	christopher Torralba
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE			
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion mensual encontrando equipos operativos en zona de envarcadero y zona wilson. los equipos, que se encuentran en zona de gimnacio y templete estan innoperativos por ausencia de fluido electrico.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	sábado, 20 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental	


		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		Quaqua 1HP VOLS 110	
Serial de Inventario		ILA 7-130	
Ubicación del equipo		ESTADIO DE TECHO	
Placa o Serial del Equipo:		2YA/29	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico Voltaje: 215 voltios Arranque: Manual Arranque Suave Potencia: 1 HP Corriente : 7,4 amperios	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Alejandra Lagos
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
EQUIPO INNOOPERATIVO POR DAÑO DE PROTECTOR TERMICO			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
EQUIPO INNOOPERATIVO POR DAÑO DE PROTECTOR TERMICO			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
EQUIPO INNOOPERATIVO POR DAÑO DE PROTECTOR TERMICO			
Especificaciones de Mantenimiento			
EQUIPO INNOOPERATIVO POR DAÑO DE PROTECTOR TERMICO			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	martes, 2 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	N/A		
Horas trabajadas de la maquina	N/A		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Equipo inoperativo por protector de fase dañado		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
			
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		WEG 10HP VOLS 220	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		TERCER MILENIO	
Placa o Serial del Equipo:		20SE2018	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico Potencia: 10 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 25 amperios Arranque Directo	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Cristian Ramirez
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion mensual encontrando equipos totalmente operativos en el cuarto del lado norte, el cuarto del lado sur presenta innoperatividad por daños en motobomba de achique.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	lunes, 29 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
NOTA : Por lluvias en la zona se recomiendaevacuar el agua y dejar secar el equipo un aproximado de ocho (8) dias para garantizar su operatividad			
			
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba	
Marca:		HERCULES 6,10HP VOLS220	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		PARQUE TIMIZA	
Placa o Serial del Equipo:		20112024	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico Potencia: 2 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 30 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Cristian Ramirez
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACION Y PROCEDIMIENTO Preparación de la Maquinaria y/o Equipo Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan particulas que puedan aafectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento Se realiza inspeccion mensual encontrando equipos totalmente operativos optimos en su funcionamiento y un fluido electrico constante y normal.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	viernes, 26 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba Sumergible	
Marca:		Barnwers 6HP VOLS220	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		PARQUE EL TUNAL	
Placa o Serial del Equipo:		156010	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico Potencia: 10 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 30 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		01/12/2026	Alejandra Lagos
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo eléctrico para poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
Se realiza inspeccion mensual encontrando equipos, tableros, redes electricas y fluido electrico totalmente operativos, funcionando automaticamente con una intensidad de 1 hora de trabajo por una hora de descanso, realizando 8 shows en el día			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	viernes, 26 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecanico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba Sumergible	
Marca:		Barnes 4HP VOLS Z20	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		PARQUE VILLA ALEMANA	
Placa o Serial del Equipo:		NE3 10-4-220	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico(4) Potencia: 1 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 30 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		19/11/2024	Fabio Diaz
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
S e relaiza inspeccion mensual, encontrando equipo, tableros y redes electricas totalmete operativos y funcionales.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	martes, 9 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedrero Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecánico		Profesional Ambiental	

		HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	
Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:		Moto Bomba Sumergible	
Marca:		Barnes 4HP VOLS Z20	
Serial de Inventario		N/A	
Ubicación del equipo		PARQUE VILLA ALEMANA	
Placa o Serial del Equipo:		NE3 10-4-220	
Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo		Especificaciones Técnicas	
		Tipo de motor : Electrico(4) Potencia: 1 HP Voltaje: 220 voltios Arranque: Manual Corriente : 30 amperios Arranque Suave	
Fecha de inicio de uso			
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE		19/11/2024	Fabio Diaz
RESPONSABLE			
RESPONSABLE			
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO			
Preparación de la Maquinaria y/o Equipo			
Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan partículas que puedan afectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.			
Encendido de la Maquinaria y/o Equipo			
Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo			
Apagado de la Maquinaria y/o Equipo			
Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)			
Especificaciones de Mantenimiento			
S e relaiza inspeccion mensual, encontrando equipo, tableros y redes electricas totalmete operativos y funcionales.			
			
Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria			
Fecha de Mantenimiento:	martes, 9 de diciembre de 2025		
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedrero Huertas		
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica		
Tipo de mantenimiento	Preventivo		
Horas trabajadas de la maquina	210		
Especificaciones tecnicas de mantenimiento			
DIAGNOSTICO	Evidencia de un equipo funcional en su totalidad		
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A		
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A		
			
Técnico Electromecánico		Profesional Ambiental	