HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Nombre de la Maquinaria y/o Equipo:	Moto Bomba
Marca:	Thebe 1HP VOLS 115
Serial de Inventario	T2108033218
Ubicación del equipo	AGUAVIVA
Placa o Serial del Equipo:	N/A

Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo

Especificaciones Técnicas

Tipo de motor : Electrico
Potencia: 1 HP
Voltaje: 115 voltios
Arranque: Manual
Corriente : 10.4 amperios
Arranque directo por tablero

Fecha de inicio de uso		
RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE	19/11/2024	Alejandra Lagos
RESPONSABLE		
RESPONSABLE		

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Preparación de la Maquinaria y/o Equipo

Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan particulas que puedan aafectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tablero.

Encendido de la Maquinaria y/o Equipo

Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo

Apagado de la Maquinaria y/o Equipo

Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)

Especificaciones de Mantenimiento

se relaiza inpeccion perodica mensual, encontrando equipos operativos y en exelente estado, asi mismo se reliza verificacion de redes electricas y consumo en amperios .

Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria

Fecha de Mantenimiento:	miércoles, 25 de febrero de 2026
Tecnico encargado	Maicol Antonio Pedreros Huertas
Mantenimiento Realizado:	Revision periodica
Tipo de mantenimiento	Equipo en garantia
Horas trabajadas de la maquina	0

Especificaciones tecnicas de mantenimiento

DIAGNOSTICO	Equipo en garantia
ACEITE UTILIZADO Y MARCA	N/A
CANTIDAD SUMINISTRADA	N/A

Técnico Electromecanico	Profesional Ambiental