# HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Nombre de la Maquinaria y/o Equipo: | Moto Bomba |
| Marca: | Meg 4,5KW VOLS 120 |
| Serial de Inventario | YA001560S156-J |
| Ubicación del equipo | PARQUE DE LOS HIPIIES |
| Placa o Serial del Equipo: | N/A |

**Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo**

**Especificaciones Técnicas**

Tipo de motor : Electrico
Potencia: 45 KW
Voltaje: 120 voltios
Arranque: Manual
Corriente : 15,9 amperios
Arranque Directo por contactor

| Fecha de inicio de uso | | |
|---|---|---|
| RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE | 19/11/2024 | Esteban Garzon |
| | | |
| | | |
| RESPONSABLE | | |
| | | |
| | | |
| RESPONSABLE | | |
| | | |
| | | |

## ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO

### Preparación de la Maquinaria y/o Equipo

Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan particulas que puedan aafectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.

### Encendido de la Maquinaria y/o Equipo

Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo

### Apagado de la Maquinaria y/o Equipo

Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)

### Especificaciones de Mantenimiento

se reliza revision periodica mensual, encontrando equipo totalmente operativo, este tiene un encendido manual cada vez q se reliza mantenimineto a la fuente por un periodo de 40 a 60 min de trabajo tres dias por semana

### Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria

| | |
|---|---|
| **Fecha de Mantenimiento:** | 21 de febrero 2026 |
| **Tecnico encargado** | Maicol Antonio Pedreros Huertas |
| **Mantenimiento Realizado:** | Revision periodica |
| **Tipo de mantenimiento** | Preventivo |
| **Horas trabajadas de la maquina** | 220 |

### Especificaciones tecnicas de mantenimiento

| | |
|---|---|
| **DIAGNOSTICO** | Evidencia de un equipo funcional en su totalidad |
| **ACEITE UTILIZADO Y MARCA** | N/A |
| **CANTIDAD SUMINISTRADA** | N/A |

| | |
|---|---|
| Maicol Antonio Pedreros Huertas | |
| Técnico Electromecanico | Profesional Ambiental |