# HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

| | |
|---|---|
| Nombre de la Maquinaria y/o Equipo: | Moto Bomba |
| Marca: | Quaqua 1HP VOLS 110 |
| Serial de Inventario | ILA 7-130 |
| Ubicación del equipo | ESTADIO DE TECHO |
| Placa o Serial del Equipo: | 2YA/29 |

| **Fotografía de la Maquinaria y/o Equipo** | **Especificaciones Técnicas** |
|---|---|
| | Tipo de motor : Electrico<br>Potencia: 1 HP<br>Voltaje: 215 voltios<br>Arranque: Manual<br>Corriente : 7,4 amperios<br>Arranque Suave |

| Fecha de inicio de uso | | |
|---|---|---|
| RESPONSABLE LAGOS Y FUENTE | 19/11/2024 | Alejandra Lagos |
| | | |
| | | |
| RESPONSABLE | | |
| | | |
| | | |
| RESPONSABLE | | |
| | | |
| | | |

## ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTO

### Preparación de la Maquinaria y/o Equipo

Para un correcto funcionamiento del equipo se procede a realizar lo siguiente: 1, verificar que no exista agua o presencia de humedad en los equipos 2, Verificar que no existan particulas que puedan aafectar la operatividad de los equipos, 3, verificar el flujo electrico apara poder accionar el Breaker principal del tabler.

### Encendido de la Maquinaria y/o Equipo

Se proceder a encender el equipo por un periodo de tiempo de 30 min, con esto se asegura el correcto funcionamiento del equipo

### Apagado de la Maquinaria y/o Equipo

Bajar el breaker trifasico, dejar los interruptores en apagado (OFF)

### Especificaciones de Mantenimiento

inpeccion mensual encontradno equipo funcional manualmente, el equipo se enciende 60 min cada tercer dia, se evidencia un cosumo optimo en amperios y las redes electricas se encuentran en buen estado

### Especificaciones de Mantenimiento Realizado a la Maquinaria

| | |
|---|---|
| **Fecha de Mantenimiento:** | 26 de febrero 2026 |
| **Tecnico encargado** | Maicol Antonio Pedreros Huertas |
| **Mantenimiento Realizado:** | Revision periodica |
| **Tipo de mantenimiento** | N/A |
| **Horas trabajadas de la maquina** | N/A |

### Especificaciones tecnicas de mantenimiento

| | |
|---|---|
| **DIAGNOSTICO** | Equipo inoperativo por protector de fase dañado |
| **ACEITE UTILIZADO Y MARCA** | N/A |
| **CANTIDAD SUMINISTRADA** | N/A |

| | |
|---|---|
| Técnico Electromecanico | Profesional Ambiental |