ESPECIFICACION DE MATERIALES REDES CONTRAINCENDIO:

- *TUBERÍAS:*
  A.G SCH 40: Ø DE 1" A 1-1/2"
  A.C SCH 10: Ø >= 2"
- *UNIONES ROSACADAS:*
  A.G SCH 40: Ø DE 1" A 1-1/2"
- *UNIONES RANURADAS:*
  A.C SCH 10: Ø >= 2"
- *ACCESORIOS :*
  A.G SCH 40: Ø DE 1" A 1-1/2"
  A.C SCH 10: Ø >= 2
- *VALVULAS DE OS&Y:*
  EN CUARTO DE BOMBAS
- *VALVULAS MARIPOSA:*
  COLGANTES Y ESTACIONES DE CONTROL
- *ROCIADORES:*
  Rociador K= 5,60 de cobertura estandar y respuesta rápida T 55-77°C
  Colgante o montante segun diseño

TODOS LOS ACCESORIOS DEBERAN SER LISTADOS

SOPORTERÍA:

DISTANCIA ENTRE SOPORTERÍAS R.C.I. NFPA 13 TABLA 17.4.2.1.		
DIÁMETRO	ACERO	PVC BLAZEMASTER
1"	3,60m	1,80m
1-1/4"	3,60m	2,00m
1-1/2"	4,50 m	2,10m
2"	4,50 m	2,40m
2-1/2"	4,50 m	2,70m

DISTANCIA ENTRE SOPORTERÍAS R.C.I. NFPA 13 TABLA 17.4.2.1.		
DIÁMETRO	ACERO	PVC BLAZEMASTER
3"	4,50 m	3,00m
4"	4,50 m	3,00m
6"	4,60 m	3,00m
8"	4,60 m	3,00m
DIÁMETRO MÍNIMO DE VARILLA 3/8"		

- *LA DISTANCIA MÁXIMA PARA LA SOPORTERÍA ANTISÍSMICA LONGITUDINAL ES DE 24m, SOPORTE TRANSVERSAL DE 12m Y DE 4 VÍAS EN CADA RAISER*

ACCESO
Siamesa
1 Salida de 2-1/2"

ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO NIVEL

ESPACIO PROTEGIDOS DESDE PARTE SUPERIOR

SALON DE ENSAYOS

Viene de piso 3 en Ø1-1/2" de sistema de rociadores

Baja en Ø1-1/4" Drenaje

Sube en Ø2-1/2" a sistema de rociadores

Baja en Ø2-1/2"" de sistema de rociadores

	TUBERÍA RED CONTRA INCENDIO EN: PVC-C900 POR TERRENO A.C. SCH-10 PARA ø>=1 1/2" A.G. SCH-40 PARA ø<=1 1/4"
VC - ø	*VÁLVULA DE COMPUERTA*
VCC - ø	*VÁLVULA DE COMPUERTA EN CAJA*
V.CH - ø	*VÁLVULA CHEQUE*
MN - ø	*MANÓMETRO*
OS&Y- ø	*VÁLVULA OS&Y*
OS&YC- ø	*VÁLVULA OS&Y EN CAJA*
SMS-Nº-ø	*SIAMESA - NUMERO DE BOCAS - DIAMETRO*
	ATRAQUE EN CONCRETO

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SESQUILE CUNDINAMARCA

Elsa Quintero Martínez
Alcaldesa Municipio de Sesquilé

CONTRATO: CTO DE CONSULTORIA No. CM-CA-CON-196-2025

PROYECTO:

"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TEATRO MUNICIPAL DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA"

USO: DOTACIONAL EQUIPAMIENTO TIPO 1
NSR-10 NUMERAL K.2.7.
GRUPO (L) - LUGARES DE REUNIÓN
SUBGRUPO (L2): CULTURALES Y TEATROS

DIRECCION:

PREDIO: CRA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5

MATRICULA INMOBILIARIA:
PREDIO: 051-199354

CÓDIGO CATASTRAL:

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y SELLOS:

CONSORCIO TEATRO PROTEV

CONSORCIO TEATRO PROTEV
Nit. 901941784-1

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
Representante Legal
CC. 74.082.238 de Sogamoso

V.°B.° SUPERVISOR:

DISEÑADOR:

ING. ALVARO HERNANDO SUA CARREÑO
T.P. 25202-100591CND

CONTIENE:

INSTALACION RED CONTRAINCENDIOS PISO 2

ESCALA:	*FECHA:*
1 : 75	*26/09/2025*

REVISION:	*No. DE PLANO:*	*PLANCHA No.*
1	*RCI-02*	*5 DE: 15*