

copial.



INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FVJH No. 1835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

Nit 901147649 1

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			POR CONCEPTO DE		
NIT	900959051 7			CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MAYO, Y SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SEGÚN CONTRATO NO. 02 BS 0011 2026.		
CORREO	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co			Orden de Compra		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
Diagonal 35 N° 5 - 43	Bogota D.C.	3444484				
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO		
19/05/2026	17/08/2026		INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.	Credito		
Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1 SV5380	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA OTIS. CAPACIDAD 600KG. CORREDOR PRIMER PISO. SAN BLAS.		1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
2 SV5381	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA OTIS. CAPACIDAD 1025KG. ENTRADA PRINCIPAL. UNIDAD DE SALUD PERSEVERANCIA.		1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
3 SV5382	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MONTACARGA. MARCA SCALA CAPACIDAD 300KG. LAVANDERÍA. HOSPITAL SANTA CLARA.		1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
4 SV5383	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA MITSUBISHI. CAPACIDAD 1000KG. PEDIATRÍA. HOSPITAL SANTA CLARA.		1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
5 SV5384	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA MITSUBISHI. CAPACIDAD 750KG. UCI 1. HOSPITAL SANTA CLARA.		1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00

Martha Cardozo C.
 Cuentas por Pagar
 SUBRED CENTRO ORIENTE BSE
 20 MAY 2026



INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FVJH No. 1835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

Nit 901147649 1

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		POR CONCEPTO DE			
NIT	900959051 7		CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MAYO, Y SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SEGÚN CONTRATO NO. 02 BS 0011 2026.			
CORREO	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co		Orden de Compra			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
Diagonal 35 N° 5 - 43	Bogota D.C.	3444484				
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/05/2026	17/08/2026		INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.		Credito	
	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
6	SV5385	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR (HIDRÁULICO). MARCA CYRA. CAPACIDAD 1000KG. CORREDOR PRIMER PISO. UNIDAD DE SALUD OLAYA.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
7	SV5386	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA AKIS. CAPACIDAD 750KG. CORREDOR PRIMER PISO. HOSPITAL VICTORIA.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
8	SV5387	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MONTACARGA. MARCA ECHTOP. CAPACIDAD 350KG. ESTERILIZACIÓN. HOSPITAL VICTORIA.	2,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 700.000,00
9	SV5388	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MONTACARGA (HIDRÁULICO). MARCA NO PRESENTA. CAPACIDAD 800KG. ENTRADA PUERTA RELOJ. HOSPITAL VICTORIA.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
10	SV5389	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA ESTILO. CAPACIDAD 640KG. ENTRADA PRINCIPAL. UNIDAD DE SALUD CHIRCALES.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00



INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FVJH No. 1835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

Nit 901147649 1

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		POR CONCEPTO DE			
NIT	900959051 7		CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MAYO, Y SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SEGÚN CONTRATO NO. 02 BS 0011 2026.			
CORREO	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co		Orden de Compra			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
Diagonal 35 N° 5 - 43	Bogota D.C.	3444484				
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/05/2026	17/08/2026		INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.		Credito	
	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
11	SV5390	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA SCALA. CAPACIDAD. 750KG. ENTRADA PRINCIPAL. UNIDAD DE SALUD DIANA TURBAY.	2,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 700.000,00
12	SV5391	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA CYRA. CAPACIDAD 1000KG. CORREDOR PRIMER PISO. MATERNO INFANTIL.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
13	SV5392	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA CYRA. CAPACIDAD 640KG. CORREDOR PRIMER PISO. UNIDAD DE SALUD LIBERTADORES.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
14	SV5393	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA EUROLIF. CAPACIDDA 640KG. ENTRADA PRINCIPAL. UNIDAD DE SALUD ANTONIO NARIÑO.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00
15	SV5394	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA KOYO. CAPACIDAD 750KG. ENTRADA PRINCIPAL. UNIDAD DE SALUD ALTAMIRA.	1,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 350.000,00



INGYEMEL
PROFESIONALES J&H S.A.S

Factura Electrónica De Venta No
FVJH No. 1835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

Nit 901147649 1

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		POR CONCEPTO DE			
NIT	900959051 7		CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE MAYO, Y SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. SEGÚN CONTRATO NO. 02 BS 0011 2026.			
CORREO	radicacionfacturaelectronica@subredcentrooriente.gov.co		Orden de Compra			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
Diagonal 35 N° 5 - 43	Bogota D.C.	3444484				
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
19/05/2026	17/08/2026		INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.		Credito	
Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
16 SV5395	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASCENSOR. MARCA SHINDLER.CAPACIDAD 750KG. ENTRADA PRINCIPAL. UNIDAD DE SALUD JORGE ELIEZER.		2,00	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 700.000,00

Total líneas o ítems: 16	SUBTOTAL	\$ 6.650.000,00
Valor en Letras	DESCUENTO	\$ 0,00
	IVA	\$ 1.263.500,00
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 7.913.500,00

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Handwritten signature and date:
Nicolas Sanchez
1030682154
20/05/26.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 17:37:47
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 50 2 F 10 OF 101 Teléfono 3013264888 Bogota D.C.

Correo Electrónico ingyemel@gmail.com

CERTIFICACION No.	1	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 BS 0011 2026	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	20/05/2026	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	INGYEMEL PROFESIONALES I&H S.A.S.	NT O C C	901147649-1
Representante Legal:	YUDY JIMENA GAITAN GUANE	Identificación Representante Legal	52.805.241

Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	NO	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA	X
------------------------------	---	-----------------------------	----	----------------------------------	---

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS		ST		SI	
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Valor Topo del Contrato (Máximo)**	Valor Inicial contrato:	Valor Adiciones
Disponibilidad Inicial	384	27/02/2026	14221	\$ 2.551.796.000	\$ 637.949.000
Disponibilidades Números de Adiciones				Adición 1:	\$ 0
				Adición 2:	\$ 0
				Adición 3:	\$ 0
				Adición 4:	\$ 0
				Adición 5:	\$ 0
				Adición 6:	\$ 0
				Adición 7:	\$ 0
				Adición 8:	\$ 0
				Adición 9:	\$ 0
				Adición 10:	\$ 0
Valor Total:				\$ 637.949.000	Fecha Terminación actual:
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal		Ver Instructivo Fila 19	Código(S) Rubro(S)	Validación Topo Máximo del Contrato	Adicionar
		Ver Instructivo Fila 19			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME CERTIFICACION	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO	
			Oportunidad de entrega	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada
1	CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SERVICIO DE CERTIFICACION DE LOS ASCENSORES INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		SI: X N/A NO:	SI: X NO:
			SI: X N/A NO:	SI: X NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SI

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FVJH 1835	19/05/2026	MAYO DE 2026	\$ 7.913.500	\$ 7.913.500	\$ 630.035.500	1,24%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES Y MONTACARGAS MES DE MAYO 2026
TOTAL				\$ 7.913.500	\$ 7.913.500	\$ 630.035.500	1,24%	

¿Cuenta con Facturas pendientes?

Observación:

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS. LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA.

EJECUCION DEL CONTRATO		VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
CONCEPTO	Valor ejecutado	SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	\$ 7.913.500
	Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	\$ 630.035.500
	Valor total certificado (Acumulado)	SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	\$ 7.913.500

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO
 FVJH 1835
 19/05/2026
 \$ 7.913.500

VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA.

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. No.

CARGO/PERFIL


AREA DE UBICACIÓN

CORREO ELECTRONICO

NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA

AREA DE UBICACIÓN

CORREO ELECTRONICO



MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN

1.065.651.625

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

directoradministrativo@subredcentroorientante.gov.co



NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

referentestructura@subredcentroorientante.gov.co



NIT: 830.072.672-0

**IFI-APC CONTADORES LTDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CERTIFICADO**

**EL SUSCRITO CONTADOR DE INGYEMEL PROFESIONALES J&H SAS
NIT 901.147.649-1**

CERTIFICA QUE:

Ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la actualidad está al día, a paz y salvo en los últimos 6 meses de los aportes correspondientes salud-EPS, Fondos de pensión, Administradora de Riesgos Profesionales, la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- por estos dos últimos conceptos se encuentra exonerado de acuerdo al Art 65 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a solicitud del interesado, Hoy 04 de Mayo del 2026.

**YUDY JIMENA GAITAN GUAJES
REPRESENTANTE LEGAL**

**MARTHA LILIANA BARRAGAN ARANGO
CONTADOR T.P. 41646-T
IFI-APC CONTADORES LTDA**

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,629,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$2,189,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$2,160,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$1,016,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	\$1,016,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$164,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$73,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$162,100
TOTAL				6	\$757,900
				12	\$7,961,900



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1969

CAICEDONIA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-NOV-1987 CAICEDONIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alba Beatriz Mendigo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ MENDIGO LOPEZ



A-1500130-70141065-F-0029331601-20050905

0005405248H 01 183935183

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
29.331.601

APellidos
BARRAGAN ARANGO

Nombres
MARTHA LILIANA

Alba Beatriz Mendigo Lopez
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

41646-T


MARTHA LILIANA
BARRAGAN ARANGO
C.C. 29331681
RESOLUCION INSCRIPCION 009
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 02/02/55





00049684



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1950.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 F 6 1 4 0 1 0 7 F 5 8 9 F F 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA LILIANA BARRAGAN ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29331601 de CAICEDONIA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 41646-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141243803771



(415)7707212489984(8020) 000014124380377 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 1 4 7 6 4 9 | 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 50 2 F 10 OF 101

42. Correo electrónico

INGYEMEL@GMAIL.COM

43. Código postal 1 1 6 3 1

44. Teléfono 1

6 0 1 5 1 7 7 5 5 | 1

45. Teléfono 2

3 0 1 3 2 6 4 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código
4 3 2 2	2 0 1 8 0 1 2 2	4 3 2 1	2 0 1 8 0 1 2 2	3 3 1 2	4 3 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	9	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5											

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 52- Facturador electrónico
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 55- Informante de Beneficiarios Finales
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 16- Obligación facturar por ingresos bienes
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-03-31 / 12:29:47PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAITAN GUAJE YUDY JIMENA
985. Cargo Representante legal Certificado



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGYEMEL PROFESIONALES JYH SAS** con **NIT 901.147.649-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 009070309944


Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



ING4EMEL
PROFESIONALES J&H S.A.S

INFORME EJECUTIVO




Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

**INFORME EJECUTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL**

**CLIENTE:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**

**BOGOTÁ D.C.
MAYO DE 2026**



1. GLOSARIO

1.1 Ascensor

Sistema electromecánico utilizado para transportar personas o cargas entre diferentes niveles de un edificio.

1.2 Mantenimiento preventivo

Conjunto de acciones programadas y sistemáticas destinadas a inspeccionar, ajustar, limpiar y reemplazar componentes del ascensor antes de que ocurran fallos.

1.3 Cabina

Compartimiento del ascensor donde se trasladan los pasajeros o la carga.

1.4 Guías

Rieles metálicos por donde se desplaza la cabina y el contrapeso, asegurando un movimiento lineal y seguro.

1.5 Motor

Dispositivo electromecánico que proporciona la energía para mover el ascensor. Puede ser de tracción eléctrica o hidráulica.

1.6 Cuarto de máquinas

Espacio donde se encuentran el motor, el cuadro de control y otros componentes esenciales del sistema de tracción.

1.7 Cuadro de maniobras


Sistema de control electrónico que gestiona las órdenes de llamada, el recorrido y la seguridad del ascensor.

1.8 Sistema de frenos

Mecanismo que detiene y mantiene fija la cabina cuando no está en movimiento, evitando deslizamientos.

1.9 Cables de tracción

Cables de acero que sostienen y mueven la cabina y el contrapeso en los ascensores eléctricos.



2. OBJETIVO

Presentar un informe ejecutivo, describiendo las actividades realizadas en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, donde se realizó mantenimiento preventivo a los equipos de transporte vertical ubicados en las diferentes sedes de la entidad.

3. ALCANCE TÉCNICO

Presentar un informe detallado de los hallazgos encontrados en las visitas de inspección ejecutadas en el mes de mayo del año en curso, en las cuales se realizó mantenimiento preventivo a diecinueve (19) ascensores.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

4.1. HOSPITAL SAN BLAS

- SEDE: San Blas - Transversal 5 Este 19-50 Sur
- EQUIPO: Ascensor – Corredor primer piso
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Otis

Capacidad: 600 kg

Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**


Se realizó mantenimiento preventivo consistente en inspección general del sistema de tracción, revisión de cables y polea motriz, verificación y ajuste de freno electromecánico, revisión de tablero de control y limpieza de contactos eléctricos.

Se efectuó lubricación de guías, inspección de puertas y cerraduras electromecánicas, prueba de paro de emergencia y verificación de nivelación en pisos.

Se realizó limpieza técnica de foso y cabina.

- **NOVEDADES:**

Se recomienda cambiar las zapatas para guías de cabina, guías de contrapeso y las guías de puertas de cabina.



4.2 UNIDAD DE SALUD PERSEVERANCIA

- SEDE: Unidad de Salud Perseverancia - Cra. 4C #32-44
- EQUIPO: Ascensor – Entrada principal
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Otis
Capacidad: 1025 kg
Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se inspeccionó sistema de tracción y cables, se verificó estado de contactores y protecciones eléctricas.

Se revisaron sistemas de seguridad, cerraduras de puertas, sensores y alarma.

Se efectuó limpieza de cuarto de máquinas y lubricación de componentes móviles.

Se realizó prueba de funcionamiento con recorrido completo.

- **NOVEDADES:**

Operación estable. Se evidencia desgaste normal por alto flujo hospitalario.

4.3 HOSPITAL SANTA CLARA

- SEDE: Hospital Santa Clara – Lavandería - Cra. 14B #1-45 Sur, Antonio Nariño
- EQUIPO: Montacarga
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Scala
Capacidad: 300 kg
Uso: Transporte de carga hospitalaria

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se verificó estructura de cabina, estado de guías y sistema de elevación.


Se realizó ajuste de sistema de enclavamiento y revisión de motor de tracción.

Lubricación de partes móviles y limpieza de foso.

Prueba de carga en vacío.

- **NOVEDADES:**

Equipo en condiciones operativas normales.



4.4 HOSPITAL SANTA CLARA

- SEDE: Hospital Santa Clara – Pediatría
- EQUIPO: Ascensor
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Mitsubishi
Capacidad: 1000 kg

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO:**

Revisión de sistema de control, cables de tracción, freno, puertas automáticas y sensores.

Ajuste de nivelación, limpieza de tablero y lubricación general.

Pruebas de seguridad y recorrido completo.

- **NOVEDADES:**

Sin novedades relevantes.

4.5 HOSPITAL SANTA CLARA

- SEDE: Hospital Santa Clara – UCI 1
- EQUIPO: Ascensor
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Mitsubishi
Capacidad: 750 kg

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO:**

Inspección mecánica y eléctrica completa, revisión de freno y nivelación, verificación de sistema de emergencia y alarma.


Lubricación y limpieza técnica.

- **NOVEDADES:**

Operativo sin fallas.

4.6 UNIDAD SALUD OLAYA

- SEDE: Unidad de Salud Olaya - Cra. 21 #54
- EQUIPO: Ascensor hidráulico
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Cyra
Capacidad: 1000 kg



- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO:**

Se verificó nivel y estado de aceite hidráulico, revisión de bomba y válvulas, inspección de mangueras y conexiones.

Se revisó tablero de control y sistema de puertas.

Prueba de recorrido completo y nivelación.

- **NOVEDADES:**

Sistema hidráulico sin fugas. Operación estable.

4.7 HOSPITAL VICTORIA

- SEDE: Hospital Victoria - Diagonal 39 Sur #3-20 Este

- EQUIPO: Ascensor – Corredor primer piso

- CARACTERÍSTICAS: Marca: Akis

Capacidad: 750 kg

Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se realizó mantenimiento preventivo general incluyendo inspección de cables de tracción, polea motriz y sistema de freno electromecánico.

Se verificó el tablero de control, ajuste de contactores y revisión de conexiones eléctricas.

Se inspeccionaron cerraduras electromecánicas, sistema de puertas automáticas y sensores de seguridad.

Se efectuó lubricación de guías y limpieza técnica de cabina, foso y cuarto de máquinas.

Se realizaron pruebas de recorrido completo y nivelación en pisos.

- **NOVEDADES:**

Se recomienda cambiar botonera para cabina de sobreponer en acero inoxidable.

4.8 HOSPITAL VICTORIA – ÁREA DE ESTERILIZACIÓN


- SEDE: Hospital Victoria – Área de Esterilización - Diagonal 39 Sur #3-20 Este

- EQUIPO: Montacarga

- CARACTERÍSTICAS: Marca: Ectop

Capacidad: 350 kg

Uso: Transporte de material hospitalario



- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se realizó inspección estructural de cabina y plataforma de carga.
Verificación del sistema de elevación, motor de tracción y guías laterales.
Revisión de sistema de enclavamiento y dispositivos de seguridad.
Lubricación de componentes móviles y limpieza de foso.
Se efectuó prueba de operación en vacío.

- **NOVEDADES:**

Equipo operativo. Se recomienda mantener control de sobrecarga para prolongar vida útil.

4.9 HOSPITAL VICTORIA – ENTRADA PUERTA RELOJ


- SEDE: Hospital Victoria – Entrada Puerta Reloj - Diagonal 39 Sur #3-20 Este
- EQUIPO: Montacarga hidráulico
- CARACTERÍSTICAS: Marca: No presenta identificación
Capacidad: 800 kg
Sistema: Hidráulico

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se verificó nivel y estado del aceite hidráulico.
Inspección de bomba hidráulica, válvulas y mangueras.
Revisión de estructura de cabina y sistema de guías.
Verificación de sistema eléctrico de mando y dispositivos de seguridad.
Se realizó limpieza técnica general y prueba de recorrido.

- **NOVEDADES:**

No presenta placa de identificación de fabricante. Sistema hidráulico sin fugas visibles.
Operación estable.



4.10 UNIDAD DE SALUD CHIRCALES

- SEDE: Unidad de Salud Chircales - Tv. 5J #48F Sur 69
- EQUIPO: Ascensor – Entrada principal
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Estilo
Capacidad: 640 kg
Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Inspección de cables, poleas y freno electromecánico.
Revisión y limpieza de tablero de control y protecciones eléctricas.
Verificación de cerraduras, sensores y sistema de alarma.
Lubricación de guías y ajuste de nivelación.
Limpieza técnica de cabina y foso.

- **NOVEDADES:**


Se recomienda cambiar las correas de las puertas de cabina y las zapatas de puertas de hall.

4.11 UNIDAD DE SALUD DIANA TURBAY

- SEDE: Unidad de Salud Diana Turbay - Cl. 48X Bis Sur #133, Rafael Uribe
- EQUIPO: Ascensor – Entrada principal
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Scala
Capacidad: 750 kg
Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se realizó inspección general mecánica y eléctrica.
Verificación de sistema de tracción y freno.
Revisión de tablero de control, contactores y cableado.
Inspección de puertas automáticas y dispositivos de seguridad.
Lubricación general y limpieza técnica.



- **NOVEDADES:**

Funcionamiento estable. Sin novedades relevantes.

4.12 HOSPITAL MATERNO INFANTIL

- SEDE: Materno Infantil - Ak 10 #950, Bogotá
- EQUIPO: Ascensor – Corredor primer piso
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Cyra
Capacidad: 1000 kg
Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Inspección de sistema de tracción, cables y poleas.
Verificación de freno y ajuste de nivelación.
Revisión de tablero electrónico y dispositivos de seguridad.
Lubricación de guías y limpieza técnica de foso y cabina.
Prueba de recorrido completo.

- **NOVEDADES:**


Equipo operativo sin fallas detectadas.

4.13 UNIDAD DE SALUD LIBERTADORES

- SEDE: Unidad de Salud Libertadores - Cra. 15A Este N°57-21
- EQUIPO: Ascensor – Corredor primer piso
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Cyra
Capacidad: 640 kg
Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Revisión mecánica y eléctrica preventiva completa.
Verificación de cables, freno y tablero de control.
Inspección de puertas y sensores.
Lubricación de componentes móviles y limpieza técnica general.



- **NOVEDADES:**

Operación normal.

4.14 UNIDAD DE SALUD ANTONIO NARIÑO

- SEDE: Unidad de Salud Antonio Nariño - Cl. 15 Sur N°14-50
- EQUIPO: Ascensor – Entrada principal
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Eurolift

Capacidad: 640 kg

Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Inspección de sistema de tracción y freno.

Revisión de tablero eléctrico y protecciones.

Verificación de sistema de puertas y dispositivos de seguridad.

Lubricación de guías y limpieza técnica.

- **NOVEDADES:**

Equipo en funcionamiento adecuado.

4.15 UNIDAD DE SALUD ALTAMIRA

- SEDE: Unidad de Salud Altamira - Carrera 12A Este N°42-32 Sur
- EQUIPO: Ascensor – Entrada principal
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Koyo

Capacidad: 750 kg

Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Revisión preventiva general mecánica y eléctrica.

Ajuste de freno y verificación de nivelación.

Inspección de tablero de control y sistema de puertas.

Lubricación y limpieza técnica general.


- **NOVEDADES:**

Sin novedades que afecten la operación.



INGEMEL
PROFESIONALES J&H S.A.S

INFORME EJECUTIVO



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

4.16 UNIDAD DE SALUD JORGE ELIEZER

- SEDE: Unidad de Salud Jorge Eliezer - Calle 6 Número 4A – 26 Este
- EQUIPO: Ascensor – Entrada principal
- CARACTERÍSTICAS: Marca: Shindler
Capacidad: 750 kg
Sistema: Eléctrico por tracción

- **DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REALIZADO:**

Se realizó mantenimiento preventivo general consistente en inspección de sistema de tracción, revisión de cables y freno, verificación de tablero eléctrico y dispositivos de seguridad.

Se efectuó lubricación de guías, limpieza de foso y cabina, y pruebas de recorrido completo.

- **NOVEDADES:**

Equipo en operación normal al momento de la entrega.

Cordialmente,

Nombre o Razón Social del oferente: **INGEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S**

NIT del oferente: **901.147.649 -1**

Nombre del Representante Legal: **Yudy Jimena Gaitán Guaje**


Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. **52805241 de Bogotá D.C**

Dirección: **CR 50 No. 2 F 10 OF 1-01**

Teléfono: **5177551– 301 3264888**

Ciudad: **Bogotá D.C.**

Email: jimena.gaitan@ingyemel.com



PROFESIONALES J&H S.A.S

COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

- PREVENTIVO
 CORRECTIVO
 REPARACION
 SOLICITUD DE REPUESTOS
 OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente

UBICACIÓN: Materno Infantil

DIRECCION:

CIUDAD: Bogotá

N° EQUIPO: #1

MARCA: Cyra

CAPACIDAD: 1000kg

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
 ESCALERA
 RAMP
 MONTACARGA
 MALACATE
 OTRO

FECHA EJECUCION

06 | 01 | 26

OBSERVACIONES

Se realiza el cambio de un contactor para apertura y cierre del electrofreno de la maquina de traccion.
Se desmonta tarjeta electronica de maniobra, se lleva a laboratorio y se realiza mantenimiento correctivo.

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Ramirez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT 1032 416 643



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: *Sobred Centro Diente*

UBICACIÓN: *Hospital Mateo Infantil*

DIRECCION: *Cra 10 # 950*

CIUDAD: *Bogotá*

N° EQUIPO: *1*

MARCA: *Cyra*

CAPACIDAD: *1000 Kg*

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

15 | *05* | *26*

OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento preventivo, inspección general del equipo, verificación de nivelación en pisos, limpieza general del equipo.

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- Verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT *1052416643*



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente
UBICACIÓN: OSS Libertadores
DIRECCION: Cra 15a. este # 57-21
CIUDAD: Bogotá
N° EQUIPO: 1
MARCA: Cyra
CAPACIDAD: 640 Kg.

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

15 / 05 / 26

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificación de nivelación en pisos, limpieza general.

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT 1032416 643



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: *Subred Centro Oriente*

UBICACIÓN: *USS Antonio Nariño*

DIRECCION: *Calle 65 sur # 14 -50*

CIUDAD: *Bogotá*

N° EQUIPO: *1*

MARCA: *Eurolift*

CAPACIDAD: *640 kg*

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

15 / *05* / *26*

OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificacion de nivelacion en pisos, limpieza general

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y para caída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Osvaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT *1032 416 643*



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente.

UBICACIÓN: USS Diana Turbay

DIRECCION: Calle 48 bis sur # 133

CIUDAD: Bogotá

N° EQUIPO: 1

MARCA: Scala.

CAPACIDAD: 750kg.

TIPO DE EQUIPO

ASCENSOR

ESCALERA

RAMPA

MONTACARGA

MALACATE

OTRO

FECHA EJECUCION

14 05 26

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificacion de nivelacion en pisos, limpieza general.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT 1032 416 643



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS
CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia
SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: *Subred Centro Oriente.*

UBICACIÓN: *055 Chircales*

DIRECCION: *TU 5j # 48f - 69 sur*

CIUDAD: *Bogotá*

N° EQUIPO: *1*

MARCA: *Estilo*

CAPACIDAD: *640 kg.*

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

14 / *05* / *26*

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificación de nivelación en pisos, limpieza general.

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Osvaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT *1032416643*



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
 MODERNIZACION
 REPARACIONES
 ACESORIAS
 IMPORTADORES DIRECTOS
 EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
 Cel:3013264888 / 3214162821
 ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: *Subred Centro Oriente.*
 UBICACIÓN: *Hospital La Victoria.*
 DIRECCION: *Dg 39. sur # 3 -20 este.*
 CIUDAD: *Bogotá*
 N° EQUIPO: *1*
 MARCA:
 CAPACIDAD: *800 kg*

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

14 | *05* | *26*

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, inspeccion general, verificación de nivelación en pisos, limpieza general.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
 C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
 NOMBRE TECNICO
 CC o NIT *1032 416 643*



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
 MODERNIZACION
 REPARACIONES
 ACESORIAS
 IMPORTADORES DIRECTOS
 EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
 Cel:3013264888 / 3214162821
 ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente.
 UBICACIÓN: Hospital la Victoria
 DIRECCION: Dg 39. sur # 3 -20 este.
 CIUDAD: Bogotá
 N° EQUIPO: 2
 MARCA: Echtop.
 CAPACIDAD: 350 Kg.

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

14	05	26
----	----	----

OBSERVACIONES

se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificación de
nueblacion en pisos, limpieza general del equipo.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
 C.C o NIT

Osvaldo Bermudez
 NOMBRE TECNICO
 CC o NIT 1032416643



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente
 UBICACIÓN: Hospital la Victoria.
 DIRECCION: Dg 39 sur # 3-20 este.
 CIUDAD: Bogotá
 N° EQUIPO: 1
 MARCA: AKIS
 CAPACIDAD: 750 kg.

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

14 | 05 | 26

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificación de nivelacion en pisos. limpieza general.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Osvaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT 1032 416643



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: *Subred Centro Oriente.*

UBICACION: *USS Olaya.*

DIRECCION: *Cra 21 #54.*

CIUDAD: *Bogotá.*

N° EQUIPO: *1*

MARCA: *Cyia.*

CAPACIDAD: *1000 kg.*

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

14 | *05* | *26*

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo al ascensor, inspeccion general del equipo. Verificación de nivelación en pisos. limpieza general del equipo.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- Verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT *1032410643*



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: *Subred Centro Oriente*

UBICACIÓN: *Hospital Santa Clara*

DIRECCION: *Cra A b # 1-45 sur*

CIUDAD: *Bogotá*

N° EQUIPO: *3*

MARCA: *Mitsubishi*

CAPACIDAD: *750 Kg*

TIPO DE EQUIPO

ASCENSOR

ESCALERA

RAMPA

MONTACARGA

MALACATE

OTRO

FECHA EJECUCION

13 / *05* / *26*

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificación de nivelación en pisos, limpieza general.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT *1032416643*



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente

UBICACION: Hospital Santa Clara

DIRECCION: Cra 14b # 1 - 45 sur

CIUDAD: Bogotá

N° EQUIPO: 1

MARCA: Mitsubishi

CAPACIDAD: 1000 kg.

TIPO DE EQUIPO

ASCENSOR

ESCALERA

RAMPA

MONTACARGA

MALACATE

OTRO

FECHA EJECUCION

13 | 05 | 26

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, inspeccion general, verificacion de nivelacion en pisos y limpieza general.


¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT 1032416643



COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
 MODERNIZACION
 REPARACIONES
 ACESORIAS
 IMPORTADORES DIRECTOS
 EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
 Cel:3013264888 / 3214162821 ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia
 SERVICIO LAS 24 HORAS

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente

UBICACIÓN: Hospital Santa Clara

DIRECCION: Cra 14b # 1-45 sur

CIUDAD: Bogotá

N° EQUIPO: 1

MARCA: Scala

CAPACIDAD: 300 kg

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
- ESCALERA
- RAMPA
- MONTACARGA
- MALACATE
- OTRO

FECHA EJECUCION

13 | 05 | 28

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo al ascensor, inspeccion general del equipo
 verificación de nivelación en pisos, limpieza general del equipo.

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
 C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
 NOMBRE TECNICO
 CC o NIT 1032416643



INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

COMPROBANTE DE MANTENIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
 MODERNIZACION
 REPARACIONES
 ACESORIAS
 IMPORTADORES DIRECTOS
 EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751 SERVICIO LAS 24 HORAS
 Cel:3013264888 / 3214162821
 ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente.

UBICACIÓN: U55 Perseverancia.

DIRECCION: Cra 4c # 32 -44

CIUDAD: Bogotá

N° EQUIPO: 1

MARCA: Otis

CAPACIDAD: 1025kg

TIPO DE EQUIPO

ASCENSOR

ESCALERA

RAMPA

MONTACARGA

MALACATE

OTRO

FECHA EJECUCION

13	05	25
----	----	----

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo al ascensor, inspeccion general del equipo, verificacion de nivel de pisos. limpieza general

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar el voltaje del equipo del ascensor <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico <input checked="" type="checkbox"/> - Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra <input checked="" type="checkbox"/> - Revisión de cable viajero y cableado de foso <input checked="" type="checkbox"/> - Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas <input checked="" type="checkbox"/> - Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera <input checked="" type="checkbox"/> - verificación de botoneras de hall y cabina <input checked="" type="checkbox"/> - Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento <input checked="" type="checkbox"/> - Lubricar partes mecánicas del ascensor <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar los ejes y partes mecánicas del motor <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar y ajustar polea principal <input checked="" type="checkbox"/> - Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción <input checked="" type="checkbox"/> - Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable. <input checked="" type="checkbox"/> - Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra <input checked="" type="checkbox"/> - Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical. <input checked="" type="checkbox"/> - Realizar limpieza en el foso del ascensor <input checked="" type="checkbox"/> - Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas) <input checked="" type="checkbox"/> - Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical |
|--|---|

NOMBRE CLIENTE
 C.C o NIT

Oswaldo Bejmedez
 NOMBRE TECNICO
 CC o NIT 1032 416643



INGYEMEL
PROFESIONALES J&H S.A.S

COMPROBANTE DE MANTENIMIENTOS

CODIGO	VERSION	PAGINA
MAN-RG-001	1,2	1 DE 1

MONTAJES
MODERNIZACION
REPARACIONES
ACESORIAS
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS NUEVOS

SERVICIOS TODAS LAS MARCAS

CARRERA 50 N° 2F-10 Tel: (601) 5771751
Cel:3013264888 / 3214162821
ingyemel@gmail.com / Bogota Colombia

SERVICIO LAS 24 HORAS

- PREVENTIVO CORRECTIVO REPARACION SOLICITUD DE REPUESTOS OTROS

DATOS CLIENTE

EDIFICIO: Subred Centro Oriente.
UBICACION: Oss Jorge Eliaser
DIRECCION: Calle 6 # 4a. - 26 este.
CIUDAD: Bogota
N° EQUIPO: 1
MARCA: Shindler
CAPACIDAD: 750 kg

TIPO DE EQUIPO

- ASCENSOR
 ESCALERA
 RAMPA
 MONTACARGA
 MALACATE
 OTRO

FECHA EJECUCION

15 | 05 | 26

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento preventivo, inspeccion general del equipo, verificacion de nivelacion de pisos y limpieza general.

¿SE USARON RESPUESTOS O MATERIALE ? SI NO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificar los conductores del tablero de control y alimentación de control y alimentación de potencia
- Verificar el voltaje del equipo del ascensor
- Verificar y ajustar redes y contactores del tablero eléctrico
- Verificar las protecciones térmicas y fusibles del tablero eléctrico
- Verificar ajustar y limpiar con dieléctrico las bodegas del motor eléctrico y tablero eléctrico
- Validar y ajustar el sistema a descarga a tierra
- Revisión de cable viajero y cableado de foso
- Revisión de fotoceldas barreras infrarrojas
- Revisión de microswitchs preliminares y finales de carrera
- Verificación de botoneras de hall y cabina
- Revisión ajustar iluminaciones cabina Inspección de pruebas de seguridad Revisión del sistema regulador de velocidad y paracaída
- Realizar limpieza total del tablero eléctrico con brocha u otro elemento
- Lubricar partes mecánicas del ascensor
- Verificar y ajustar paradas de la cabina por piso
- Verificar los ejes y partes mecánicas del motor
- Verificar y ajustar polea principal
- Verificar y lubricar (corrosión) cables de tracción
- Revisión de máquina de tracción, zapatas, poleas y cable.
- Revisión, limpieza y ajuste de control de maniobra
- Realizar ajuste a los pernos de sujeción del motor y anclaje del sistema de transporte vertical.
- Realizar limpieza en el foso del ascensor
- Realizar limpieza general en el área del equipo (cuarto de máquinas)
- Realizar disposición final de los desechos después de intervenir el equipo de transporte vertical

NOMBRE CLIENTE
C.C o NIT

Oswaldo Bermudez
NOMBRE TECNICO
CC o NIT 1032 416 643