	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 6/08/2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Florencia

COD REGIONAL: 18 **REGIONAL** CAQUETÁ

CENTRO DE COSTO: 101018

COD CENTRO DE COSTO:

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de LA REGIONAL CAQUETÁ, CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA de los bienes solicitados por el área o dependencia de AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:				**6/08/2025**	

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 3 KVA: ENTRADA 120V (F+N+T), SALIDA 120V (F+N+T, 120V, 60 Hz, Factor de potencia 0,9 o superior, Onda sinuidal pura, Eficiencia en modo Online como mínimo 90%, Mínimo 8 minutos de autonomía a plena carga. Debe existir un documento soporte donde fue probada la autonomía con memorias de cálculo al 100% y al 50%, Baterías tipo VRLA libres de mantenimiento mínimo de 8 minutos de autonomía a plena carga. Debe contar con capacidad de añadir bancos de baterías externos para aumentar la autonomía. Baterías intercambiables en caliente (Hot-swappable). Tipo torre, se deben incluir accesorios de montaje Compatibilidad con protocolo IPv4, IPv6, puerto 10/100, Debe cumplir con las siguientes normas internacionales: RoHS, UL1778 y la norma nacional RETIE, Conector de entrada L5-30P, tanto hembra "canaleta" / macho Equipo o un equivalente para dar solución a la necesidad, Salida a través de receptáculos tipo toma monofásica con polo a tierra, mínimo 4, Monofásica de doble conversión en línea, Licenciamiento perpetuo del software de monitoreo, con servidor en la nube por un tiempo mínimo de tres (3) años para, Mínimo una de las siguientes opciones de conectividad para monitoreo y gestión remota: A- Puerto de comunicación RS-232 y ranura para tarjeta de red SNMP, o bien. B- Puerto de comunicación RS-232 y puerto de red integrado 10/100 Mbps compatible con protocolo SNMP, Tarjeta de red compatible con protocolo SNMP	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ispositivo de Protección a Sobretensiones (DPS) y breaker para UPS de 3 KVA: El equipo debe contar con el respectivo DPS de 20KA Capacidad de descarga por fase 20KA, Debe incluir un breaker de protección termo-magnética de 25KA/240 VAC para garantizar el correcto funcionamiento, vida útil y protecciones eléctricas, 20V / 208V, 120V / 240 V, 150V L-N, 300V L-L, UL 1449, Nema 4 para aplicación interior o exterior (protección contra lluvia, chorro de agua, cuerpos extraños, salpicadura de agua), Las protecciones (DPS y breaker) deben ser fabricadas por la empresa y/o marca de la UPS, A/B | 1/2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 15 KVA: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 15 KVA, UPS Trifásica de doble conversión en línea 15 KVA / mínimo de 15 KW, ENTRADA 208V (F+F+F+N+T) cuyo rango o configuración permita este voltaje, SALIDA 120V / 208V (F+F+F+N+T) cuyo rango o configuración permita estos voltajes, 120V / 208V cuyo rango o configuración permita estos voltajes, 60 Hz, Factor de potencia 0,9 o superior, Onda sinuidal pura, Eficiencia en modo online como mínimo de 90%, Mínimo 10 minutos de autonomía a plena carga. Debe existir un documento soporte donde fue probada la autonomía con memorias de cálculo al 100% y al 50%, Baterías tipo VRLA libres de mantenimiento mínimo de 10 minutos de autonomía a plena carga. Debe contar con capacidad de añadir bancos de baterías externos para aumentar la autonomía. Baterías intercambiables en caliente (Hot-swappable). Tipo torre o gabinete, se deben incluir accesorios de montaje, Compatibilidad con protocolo IPv4, IPv6, puerto 10/100, Debe cumplir con las siguientes normas internacionales: RoHS, UL1778 y la norma nacional RETIE, Conexión Eléctrica Permanente entrada 208V (F+F+F+T) o un equivalente para dar solución a la necesidad requerida según la capacidad de carga de la UPS, Conexión Eléctrica Permanente salida 120V / 208V (F+F+F+N+T) o un equivalente para dar solución a la necesidad requerida según la capacidad de carga de la UPS, Trifásica de doble conversión en línea,	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Dispositivo de Protección a Sobretensiones (DPS) y breaker para UPS de 15 KVA: El equipo debe contar con el respectivo DPS de 50KA Capacidad de descarga por fase 50KA Debe incluir un breaker de protección termo-magnética de 85KA/240 VAC para garantizar el correcto funcionamiento, vida útil y protecciones eléctricas, 120V / 208V, 120V / 240 V, 150V L-N, 300V L-L, UL 1449, Nema 4 para aplicación interior o exterior (protección contra lluvia, chorro de agua, cuerpos extraños, salpicadura de agua), Las protecciones (DPS y breaker) deben ser fabricadas por la empresa y/o marca de la UPS, A/B | 1/2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 6 KVA: UPS Bifásica de doble conversión en línea 6000VA / mínimo de 5400W, ENTRADA 208V (F+F+N+T) cuyo rango o configuración permita este voltaje, SALIDA 120V / 208V (F+F+N+T) cuyo rango o configuración permita este voltaje, 120V / 208V cuyo rango o configuración permita este voltaje, 60 Hz, Factor de potencia 0,9 o superior, Onda sinuidal pura, Mínimo 10 minutos de autonomía a plena carga. Debe existir un documento soporte donde fue probada la autonomía con memorias de cálculo al 100% y al 50%, Baterías tipo VRLA libres de mantenimiento mínimo de 10 minutos de autonomía a plena carga. Debe contar con capacidad de añadir , bancos de baterías externos para aumentar la autonomía. Baterías intercambiables en caliente (Hot-swappable).Tipo torre, se deben incluir accesorios de montaje, Compatibilidad con protocolo IPv4, IPv6, puerto 10/100, Debe cumplir con las siguientes normas internacionales: RoHS, UL1778 y la norma nacional RETIE, Conexión Eléctrica Permanente entrada 208V (F+F+T) o un equivalente para dar solución a la necesidad requerida según la capacidad de carga UPS, Conexión Eléctrica Permanente salida 208/120V (F+F+N+T), Bifásica de doble conversión en línea, Licenciamiento perpetuo del software de monitoreo, con servidor en la nube por un tiempo mínimo de tres (3) años para centralizar los equipos y hacer monitoreo, Mínimo una de las siguientes opciones de conectividad para	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Dispositivo de Protección a Sobretensiones (DPS) y breaker para UPS de 6 KVA: El equipo debe contar con el respectivo DPS de 50KA Capacidad de descarga por fase 50KAProtecciones eléctricas, Debe incluir un breaker de protección termo-magnética de 25KA/240 VAC para garantizar el correcto funcionamiento, vida útil y protecciones eléctricas, 120V / 208V, 120V / 240 V, 150V L-N, 300V L-L, UL 1449P, Nema 4 para aplicación interior o exterior (protección contra lluvia, chorro de agua, cuerpos extraños, salpicadura de agua), Las protecciones (DPS y breaker) deben ser fabricadas por la empresa y/o marca de la UPS, A/B | 1/2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida UPS 40 KVA, UPS Trifásica de doble conversión en línea 40 KVA / mínimo de 40 KW, ENTRADA 208V (F+F+F+N+T) cuyo rango o configuración permita este voltaje, SALIDA 120V / 208V (F+F+F+N+T) cuyo rango o configuración permita estos voltajes, 120V / 208V cuyo rango o configuración permita estos voltajes, 60 Hz, Factor de potencia 0,9 o superior, Onda sinuidal pura, Eficiencia en modo online como mínimo de 90%, Mínimo 10 minutos de autonomía a plena carga. Debe existir un documento soporte donde fue probada la autonomía con memorias de cálculo al 100% y al 50%, Baterías tipo VRLA libres de mantenimiento mínimo de 10 minutos de autonomía a plena carga. Debe contar con capacidad de añadir bancos de baterías externos para aumentar la autonomía. Baterías intercambiables en caliente (Hot-swappable). , Tipo torre o gabinete, se deben incluir accesorios de montaje, Compatibilidad con protocolo IPv4, IPv6, puerto 10/100, Debe cumplir con las siguientes normas internacionales: RoHS, UL1778 y la norma nacional RETIE, Conexión Eléctrica Permanente entrada 208V (F+F+F+T) o un equivalente para dar solución a la necesidad requerida según la , Conexión Eléctrica Permanente salida 120V / 208V (F+F+F+N+T) o un equivalente para dar solución a la necesidad requerida , Trifásica de doble conversión en línea, licenciamiento perpetuo del software de monitoreo, con servidor en la nube por un tiempo mínimo de tres (3) años para centralizar los equipos y hacer	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Dispositivo de Protección a Sobretensiones (DPS) y breaker para UPS de 40 KVA: El equipo debe contar con el respectivo DPS de 100KA Capacidad de descarga por fase 100KA, Debe incluir un breaker de protección termo-magnética de 85KA/240 VAC para garantizar el correcto funcionamiento, vida útil y protecciones eléctricas, 120V / 208V, 120V / 240 V, 150V L-N, 300V L-L, UL 1449, Nema 4 para aplicación interior o exterior (protección contra lluvia, chorro de agua, cuerpos extraños, salpicadura de agua), Las protecciones (DPS y breaker) deben ser fabricadas por la empresa y/o marca de la UPS, A/B | 1/2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1117524719**
CORREO INSTITUCIONAL	wmgarzon@sena.edu.co