



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
FORMATO LISTA DE CHEQUEO DEL SALVAVIDAS

Código: FOR-PSS-138

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 17067-27/03/2018

Página: 1 de 1

LUGAR O ESCENARIO: LOCALIDAD: SEMANA DEL 14/4/26 AL 18/4/26

Verificar, mediante observación, cada uno de los ítems y marcar "B", "R" o "M" según la necesidad y el estado. En la casilla de observaciones hacer las anotaciones pertinentes.

INFRAESTRUCTURA Evalúe las condiciones mínimas generales, en cuanto a aseo y mantenimiento, para la prestación del servicio social.	MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES (Especifique el elemento y/o infraestructura y la novedad presentada)		
	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M		B	R
Techo / Cubierta (Verifique y valide su estado)	X			X			X			X					
Ventanas (Verifique y valide su estado y limpieza)		X		X		X		X		X					
Corredores (Verifique y valide que se encuentren libres de obstáculos, en completo orden y limpieza)	X			X		X		X		X					
Playas de la piscina (Verifique y valide que se encuentren libres de obstáculos, en completo orden y limpieza. En caso que exista cuarto de máquinas subterráneo, verifique que se encuentre cerrado)		X		X		X		X		X					
Puertas de emergencia (Verifique y valide su funcionamiento y que no estén obstaculizadas)	X			X		X		X		X					
Barandas, pasamanos y/o Cerramientos (Verifique y valide que se encuentren bien sujetas, limpias y libres de óxido)	X			X		X		X		X					
Escaleras del estanque (Verifique y valide que estén firmes y no tengan bordes filosos)		X		X		X		X		X					
Señalización de las profundidades (Verifique y valide su visibilidad y la marcación del mínimo y del máximo de la profundidad)		X		X		X		X		X					
Lavapiés (Verifique y valide el buen estado y limpieza de las tabletas y/o piso, el nivel del agua y color del agua)	X			X		X		X		X					
Partidores (Verifique y valide el estado y estabilidad de los mismos)		X		X		X		X		X					
Estanque (Verifique y valide el estado de las tabletas, los bordes y posibles fisuras)	X			X		X		X		X					

Ventana fisurada
Baldosas despartilladas
Suelas y Con filo sin protectores
Borrosas las del piso
Se encuentran sueltas

CALIDAD DEL AGUA DE LOS ESTANQUES Evalúe las condiciones generales mínimas para la prestación del servicio social.	MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES (Especifique el elemento y la novedad presentada)
	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	
Color (Verifique y valide por chequeo visual)	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	
Matenas flotantes (Verifique y valide por chequeo visual)	Presentes		Presentes		Presentes		Presentes		Presentes		Presentes		
Olor (Verifique y valide por chequeo olfativo)	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	Aceptable	NO aceptable	
Transparencia (Verifique y valide por chequeo visual)	Fondo Visible	NO visible	Fondo Visible	NO visible	Fondo Visible	NO visible	Fondo Visible	NO visible	Fondo Visible	NO visible	Fondo Visible	NO visible	
Ph (Verifique y valide por chequeo con instrumento)	7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		
Cloro residual libre (Verifique y valide por chequeo con instrumento)	3.0		2.4		2.20		2.4		2.8		2.8		
Temperatura (Verifique y valide por chequeo con instrumento)	28.0		28.5		28.5		28.5		28.0		28.0		

MARTES	APERTURA	CERRA	MARTES	APERTURA	CERRA	MIÉRCOLES	APERTURA	CERRA	JUEVES	APERTURA	CERRA	VIERNES	APERTURA	CERRA	SABADO	APERTURA	CERRA	DOMINGO	APERTURA	CERRA
		Claudia Camacho		Andrés Muñoz			Claudia Camacho	Andrés Muñoz			Claudia Camacho		Andrés Muñoz			Claudia Camacho	Andrés Muñoz			Claudia Camacho