ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

Building
trust
together

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

ASC ELECTRÓNICA S.A.

Calle 8 número 10-30 Bodega 2 Zona Industrial LA POPA, Dosquebradas, Risaralda, Colombia

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de protección eléctrica y electrónica para usos en regulación, rectificación, inversión y transformación de voltaje. Comercialización de equipos de energía solar. Diseño, comercialización, instalación y puesta en marcha de proyectos y sistemas de energía solar fotovoltaicos.

Design, development, manufacture and commercialization of electrical and electronic protection equipment for regulating, rectifying, reversing and transforming voltage. Commercialization of solar energy equipment. Design, commercialization, installation and commissioning of photovoltaic solar energy projects and systems.

ISO 9001:2015

Issued on: 2004-12-16
Expires on: 2026-02-26

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC2700-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

LL

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR** Certification France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary**Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

* The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

ASC ELECTRÓNICA S. A.

Ubicado en: Calle 8 # 10-30, Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda, Colombia

Para los productos

REGULADORES DE TENSIÓN

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:
ASC ELECTRÓNICA S. A.
Ubicado en: Calle 8 # 10-30, Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda, Colombia

y fabricados por:
VER ANEXO

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Artículo 20.27 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas – RETIE"

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	23E5-0598-05	Fecha de actualización:	2024-03-27
Fecha de emisión:	2023-03-21	Fecha ejecución 1er seguimiento:	2024-03-27
Fecha de expiración:	2026-03-20	Fecha estimada 2do seguimiento:	2025-03-20

Gerente General
NYCE Colombia

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

F8T01-07

NYCE COLOMBIA

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17065:2012

NYCE COLOMBIA

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 23E5-0598-05

F9T01-05

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
10	RV 1500E	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 75/130 VAC, Voltaje de salida:Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: 1500 VA, Protección de cortocircuito:Fusible, Taps de conmutación:1, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: Si, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización:Protegido - Red Eléctrica – Desconexión y temporizado, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 2 Tomas con polo a tierra	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023
11	RV 2000E al RV 3000E	MONOFÁSICOS a 120V ó 220V DE 1 KVA HASTA 10 KVA Normales o con Elevador (E)	Voltaje de entrada: 75/130 VAC, Voltaje de salida:Compensa el 33% del voltaje si la entrada es menor que 100VAC, Rango extendido de voltaje entrada: Si, Potencia: De 2000VA hasta 3000VA, Protección de cortocircuito:Breaker, Taps de conmutación:1, Temporizado arranque: Si, Desconexión por alto voltaje: Si, Supresor de picos: Varistor 150V - 180 Joules, Elemento de conmutación: Relés electromecánicos, Tiempo de conmutación: 1 ciclo, Señalización:Protegido - Red Eléctrica – Desconexión y temporizado, Controlador electrónico: Microcontrolador, Tipo de salida: 2 Tomas con polo a tierra + Regleta	MAGOM TEKNO	REGULADORES DE TENSION	ASC Electronica S.A. Calle 8 # 10-30 Bodega 2, La Popa, Dosquebradas, Risaralda - COLOMBIA	21 de marzo de 2023

Scanned with CamScanner