

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
		ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002	VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA		

MOTIVO DE LA VISITA: Verificación para solicitud de certificado de inversiones PTAR cdbef.		FECHA DE VISITA	
		DÍA	MES
		23	04
		AÑO	
		2026	
FINCA	VEREDA	MUNICIPIO	MICROCUENCA
	El caucho	Floridoblanco	
COTA			
	7° 3' 18"		
PROPIETARIO:	Colbeef S.As	C.C/NIT.	900087044-2
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Via corredor Rio Frio Calle 270 #9-632	TELÉFONO FIJO	
QUIEN ATIENDE LA VISITA:	Cesar Rojas - Maria Alomea Segura	CELULAR	3138881526
		CELULAR	3167404591

SITUACIÓN ENCONTRADA:
puesto que el proceso de beneficio, comienza en horas de la tarde por lo cual es necesario reprogramar esta visita para la verificación del funcionamiento del proceso.
EVIDENCIAS:
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

 Maria Alomea Segura / Juan P. Segura
 OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA


NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

 Yerson Rodriguez / Juan David Nieto
 OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Cra. 23 #37-63 Bucaramanga. Santander
 PBX: (607) 6 970241 / E-mail: info@cdmb.gov.co



www.cdmb.gov.co

f CDMB Corporación
 @CARCDMB

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB	
ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR		REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-QA-F002	VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA	

MOTIVO DE LA VISITA: Verificación para solicitud de certificado de inversiones PTAR ColbeeF.		FECHA DE VISITA DÍA MES AÑO 23 04 2016	
FINCA	VEREDA El Caucho	MUNICIPIO Florencia	MICROCUENCA
COTA 772	7°3'18"	E 73°7'54"	
PROPIETARIO: ColbeeF S.A.S	C.C/NIT. 900087044-2		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Via corredor RIO FBO calle 210 # 9-632	TELÉFONO FIJO	
QUIEN ATIENDE LA VISITA: Cesar Rojas - María Blomera Jarama	CELULAR 3138881526	CELULAR 3167404591	

SITUACIÓN ENCONTRADA:	se realizó visita de verificación a la PTAR - ColbeeF donde se aprecia la instalación de la reprogramación del sistema preliminar (regillos eléctricos autoimplantes de 1af y cajas de recepción) - Construcción del sistema biológico aerobio MBBR (aerodifusores, inyectores y estructura en concreto) - Construcción del sistema fitorretención en polietileno reportado de fibra de vidrio (Bombas, clasificadores, medidores, estructura principal y paralelas) - Construcción de unidad de pulimento. (tapa pulmon - filtro - válvulas) - Construcción del sistema eléctrico y automatización (cable de control) - No se encontraba en funcionamiento el sistema debido al lago de agua
EVIDENCIAS:	Registro fotográfico, hoja de visita y coordenadas

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:	Se solicita presentar dentro de los facturas el desglose de los rubros y que correspondan a lo consignado en las el formato 5 de la Resolución 59 del 2018 → Presentar dentro del anexo 2 la caracterización de los vertimientos antes de la implementación del proyecto → Presentar la certificación RETIE → P
------------------------------------	--

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA	NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA	OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA