	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: GFR06 Versión: 1 Año: 2022 Copia Controlada

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre del (la) Contratista	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contrato Nº	911 DE 2026
Documento de Identidad	NIT. Nº 900564048-8
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a)	NATALY LUNA CARDOSO
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a)	Secretaria de Deporte y Recreacion

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLÍMPICA Y SEMI OLÍMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Número cuenta del (a) Contratista: 65990108743 Entidad: BANCOLOMBIA Tipo cuenta: CUENTA DE AHORROS

Fecha de inicio (Según Acta): 13-abr.-2026 Plazo de Ejecución: 4 meses, y dias

Fecha de terminación (Incluye prórrogas): 12-ago.-2026

Valor inicial del contrato	**198.453.772**
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	**198.453.772**

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	
Prórroga 2	
Prórroga 3	
Prórroga 4	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal	No. Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Código Rubro Presupuestal	Valor a pagar por Rubro Presupuestal en el presente pago
DIS-2026001090	RP-2026001341	9-abr.-26	2.4.43.4301004.2024253070012,mt0 83.124303	58.318.225

INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Salud 12,5%	certificacion	EPS		Número de planilla	certificacion
Pension 16%	certificacion	Fondo Pensiones		Número de planilla	certificacion
Riesgos Laborales	certificacion	ARL		Número de planilla	certificacion
FSP ***	certificacion	Fondo pensiones		Número de planilla	certificacion

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.

INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PAGO

No. PAGO	PERÍODO DE PAGO DESDE	PERÍODO DE PAGO HASTA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	SALDO POR PAGAR
1	13-abr.-26	12-may.-26	29,38%	-	55.426.900	2.891.325	58.318.225	140.135.547

OBSERVACIONES:

CERTIFICACIÓN

El / la suscrito (a) supervisor (a) / interventor (a) certifica:

Que, SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S, identificado(a) con NIT. Nº 900564048-8 cumplió a satisfacción con el objeto del (la) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 911 de 2026, de acuerdo con el informe presentado.

Que se verificaron los pagos efectuados por el (la) contratista al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, correspondiente al presente periodo de pago, los cuales se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/2002, y demás Decretos Reglamentarios.

Que, con base en lo anterior se avala el pago por un valor de: **$ 58.318.225** incluido IVA.

Fecha de expedición: 13 (Día) MAYO (Mes) 2026 (Año)

FIRMA SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)



SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS
NIT 900.564.048-8
CR 10 24 12 LC 2 BRR SANTANDER
Tel: (57) 3115608029
Girardot - Colombia
mundo_piscinas.col@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MPC 16330

Señores	MUNICIPIO DE GIRARDOT		
NIT	890.680.378-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CARRERA 11	**Ciudad**	Girardot - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 14:47
Expedición	19/05/2026, 14:47
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	CLORO 91% GRANULADO X KILO	340.00	11,200.00	3,808,000.00	0 %	0.00	3,808,000.00	0 %	0.00
2	CLORO 91 % TABLETA MULT. 3" POOLCLOR X KILO	340.00	13,700.00	4,658,000.00	0 %	0.00	4,658,000.00	0 %	0.00
3	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO 70% X KILO	340.00	9,500.00	3,230,000.00	0 %	0.00	3,230,000.00	0 %	0.00
4	ALGUICIDA CLARIFICADOR LIQUIDO AZUL VERDOSO X GALON	175.00	124,000.00	21,700,000.00	0 %	0.00	21,700,000.00	0 %	0.00
5	KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO	1.00	376,000.00	376,000.00	19 %	71,440.00	447,440.00	0 %	0.00
6	BICARBONATO DE SODIO X KILO	436.00	3,200.00	1,395,200.00	19 %	265,088.00	1,660,288.00	0 %	0.00
7	DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65% X KILO	418.00	16,300.00	6,813,400.00	0 %	0.00	6,813,400.00	0 %	0.00
8	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO X GALON	120.00	19,800.00	2,376,000.00	19 %	451,440.00	2,827,440.00	0 %	0.00
9	DETERGENTE LIQUIDO X LITRO	35.00	11,400.00	399,000.00	19 %	75,810.00	474,810.00	0 %	0.00
10	DETERGENTE EN POLVO X KILO	3.00	6,100.00	18,300.00	19 %	3,477.00	21,777.00	0 %	0.00
11	EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINAS OLIMPICA Y SEMIOÑIMPICA	2.00	129,000.00	258,000.00	19 %	49,020.00	307,020.00	0 %	0.00
12	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% X GALON 4 LT	294.00	7,500.00	2,205,000.00	19 %	418,950.00	2,623,950.00	0 %	0.00
13	SERVICIO DE APLICACION DE QUIMICOS, ASPIIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHAS	30.00	273,000.00	8,190,000.00	19 %	1,556,100.00	9,746,100.00	0 %	0.00

Total items: 13

Total Bruto	55,426,900.00
IVA 19%	2,891,325.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	58,318,225.00

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones trescientos dieciocho mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 58,318,225.00

Observaciones:
Favor consignar en:
Bancolombia cta ahorros N°65990108743
Davivienda cta corriente N°356069995484
Caja social cta corriente N°21002964190
BBVA cta ahorros N°001303890200001004

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100523564 aprobado en 20251022 prefijo MPC desde el número**

Certificación Bancaria

Miércoles, 29 de abril de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS** identificado(a) con NIT. **900564048** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	659-901087-43	2012/11/08	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 3 7 5 4 1 E F 5 7 F D A 7 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA DEL PILAR BARRETO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39581041 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 248567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, ANDREA DEL PILAR BARRETO CRUZ, identificada con 39.581.041 de Girardot-Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 248567-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS** identificada con **Nit. 900.564.048 - 8**, debidamente registrado en la cámara de comercio de Girardot, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por el contribuyente durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Fundación durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el
Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los uno (01) dias del mes de mayo de 2026.

ANDREA DEL PILAR BARRETO CRUZ
IDENTIFICACIÓN Nº. 39.581.041 DE GIRARDOT/CUNDINAMARCA
EN CALIDAD DE: CONTADORA
C.P.A. - MAT. PROFESIONAL 248567-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.581.041**

BARRETO CRUZ

APELLIDOS

ANDREA DEL PILAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1982**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-ENE-2001 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00332675-F-0039581041-20110910 0027988421A 1 1371458645

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248567-T



ANDREA DEL PILAR
BARRETO CRUZ
C.C. 39581041
RES. INSCRIPCION 863 DEL 05/10/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258179 276120

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al [illegible] 6444452 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 26 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900564048	8	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GIRARDOT	KR 10 24 24	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8882071	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	292910199	9504525719	E	2026/05/13	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$5,959,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GIRARDOT (10 Afiliados)																						$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$762,000		$0	$0		$4,966,000
Centro de Trabajo: QUIMICA GIRARDOT (10 Afiliados)																						$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$762,000		$0	$0		$4,966,000
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)																						$17,509,050	$2,802,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050	$701,000			$17,509,050		$762,000		$0	$0		$4,966,000
1	CC	39581041	BARRETO ANDREA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
2	CC	1069178867	BELTRAN NICOL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
3	CC	11221737	CRUZ JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
4	CC	1069924873	DIAZ JHON	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
5	CC	11319673	GOMEZ CAMILO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
6	CC	1070627071	GUARNIZO ANGIE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
7	CC	11228763	MARTINEZ DIEGO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
8	CC	1075625997	MORALES ADRIANA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
9	CC	1019003007	ROSAS ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
10	CC	1070623375	VARGAS JUAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Centro de Trabajo: IBAGUE (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
11	CC	65704375	GUZMAN ALBA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
12	CC	79650612	RAMIREZ SADY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
Total			**Afiliados(12)**																				$21,010,860	$3,362,400			$21,010,860	$841,200			$21,010,860	$841,200			$21,010,860		$914,400		$0	$0		$5,959,200

GIRARDOT 12 DE MAYO DE 2026

SEÑORES:

NATALY LUNA CARDOSO
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION
SUPERVISOR DEL CONTRATO 911/2026

ASUNTO: INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 911/2026

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

PERIODO DEL INFORME: DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S realizo los servicios de limpieza y desinfección de las Piscinas Olímpica y Semi-Olimpica conforme con los siguientes aspectos técnicos, programados por la Alcaldía Municipal de Girardot, durante la ejecución del contrato **TREINTA DIAS (30)** calendario. Situación que se verifico por parte del supervisor.

SERVICIOS REALIZADOS	PERIODICIDAD
Aplicación de químicos para el tratamiento de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Diario
Aspirar las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Diario
Limpieza y desinfección de las playas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Semanal
Limpieza y desinfección de las piscinas, evitando hongos y manchas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Semanal
Tomas muestra de PH de las aguas de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica)	Diario (mañana y tarde)
Limpieza y desinfección de la ducha principal de la piscina semi - olímpica, evitando hongos.	Diario
Análisis Fisicoquímicos y bacteriológicos y entregar en original los análisis a la Coordinación de Deportes	Mensual

Equipos utilizados para la Prestación del Servicio del contrato de mínima cuantía 901/2025

Los equipos que **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S** relaciona a continuación los equipos que fueron ubicados en el las instalación (cuartos de máquinas) donde se realizó el servicio de mantenimiento y limpieza de las piscinas (Olímpica y Semi-Olimpica), De igual forma **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S**, garantizo el buen desempeño de las equipos y elementos, como también la permanencia de los mismos durante el desarrollo del periodo a cobrar, situación que será verifico por parte del Supervisor.

EQUIPO	CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Manguera de 22 metros aspiradora	1
Manguera de 2" de 4 metros	1
Carro aspiradora de 8 ruedas	1
Hidrolavadora	1
Tubo Telescópico	1

Nasa	1
Kit Medidor de PH (Comparadores DPD con sus respectivos reactivos)	1
Cepillo de Cerda	6
Cepillo de Nailon	6
Escobas	6
Palas	6

Relación de Insumos Químicos Requeridos para la Prestación del Servicio del día 13 de abril al 12 de agosto de 2026, según lo acordado con el supervisor del contrato en el acta de visita para inicio de contrato 911 de 2026, la cual se tuvo lugar en las instalaciones de las piscinas olímpicas el día trece (13) de abril de 2026.

Donde se acordó que para garantizar las condiciones descritas en los numerales ***3.3 Calidad agua contenida en estanques***, ***3.2 medidas para determinar el aforo*** y ***3.3 Medidas de limpieza y desinfección de las áreas anexas y complementarias al estanque de piscinas*** se hace necesario mantener 3 partes por millón, durante el tiempo de ocupación por los bañistas, y someter el agua de cada estanque a un proceso de súper cloración, con una periodicidad de ocho (8). De igual forma deberá ser sometido a un proceso de limpieza y desinfección obligatoria, las áreas anexas a las piscinas, vertieres, corredores, duchas y equipos, mínimo tres (3) veces al día.

Para el cumplimiento de lo anterior, se acordó mantener la siguiente dosificación de productos químicos para el tratamiento del agua del estanque de piscina, y la limpieza y desinfección de las superficies. No obstante, se deberán realizar lecturas de cloro libre durante el día, y de ser necesario aplicar el desinfectante necesario para mantener durante el tiempo de uso al público el agua del estanque de cada piscina en 4ppm.

PISCINA OLIMPICA DOSIFICACION RECOMENDADA DIARIA

DESCRIPCION	UND.	DOSIFICACION DIARIA
CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	10
CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	10
HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70%	KILOS	10
ALGUICIDA CLARIFICADOR (*)	GALON	5
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%	KILOS	15

HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	GALON	30/8DIAS

NOTA: Se realizar una supercloracion a la al agua contenida en el estanque de la piscina Olímpica, cada ocho días, con **DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%,** los días martes, la dosis será de 40 kilo gramos por súper cloración. No obstante, los días de mayor ocupación, por torneos o competencias se someterá a súper cloración las piscinas.

LIMPILLIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXAS PISCINA OLIMPICA TRES (3 VECES AL DIA

DESCRIPCION	UND.	DOSIFICACION DESINFECCION DIARIA
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	GALONES	6

PISCINA SEMIOLIMPICA DOSIFICACION RECOMENDADA DIARIA

DESCRIPCION	UND.	SEMI
CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	5
CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	5
HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70%	KILOS	5
ALGUICIDA CLARIFICADOR (*)	GALON	2 g/DIAS
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	10
DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%	KILOS	8
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	GALON	20/8DIAS

NOTA: Se realizará una supercloracion a la al agua contenida en el estanque de la piscina Semi - **Olímpica**, cada ocho días, con **DICLOROCIANURATO DE SODIO AL 65%,** los días martes, la dosis será de 12 kilogramos por supercloracion.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXAS PISCINA SEMI-OLIMPICA TRES (3) VECES AL DIA

DESCRIPCION	UND.	DOSIFICACION DESINFECCION DIARIA

HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% CLORO AL 70%	GALON	3

Análisis químicos requeridos:

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S contrato y entrego los análisis bacteriológico y fisicoquímico que se relacionan a continuación correspondiente a las piscinas (Olímpica y Semi - Olímpica) del 13 de abril al 12 de mayo de 2026 (anexo exámenes), los cuales cumplen con todos los parámetros de las condiciones técnicas que se detallan en la siguiente tabla, según decreto 0234 de 2026

PISCINA SEMI-OLIMPICA Y OLIMPICA	
FISICOQUÍMICOS	**BACTERIOLÓGICOS**
CARACTERISTICAS FISICAS DEL ANALISIS	HETEROTROFOS (AEROBICOS) COLIFORMES TERMOTOLERANTES ESCHERICHIA COLI PSEUDOMONA AERUGINOSA
TEMPERATURA	
COLOR	
MATERIAS FLOTANTES	
COLOR	
TRANSPARENCIA	
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL ANÁLISIS	
PH	
CONDUCTIVIDAD	
POTENCIAL REDOX	
TURBIEDAD	
ACIDO CIANÙRICO	
ALCALINIDAD TOTAL	
CLORO RESIDUAL – LIBRE	
CLORO TOTAL	
CLORO COMBINADO	
COBRE	
DUREZA TOTAL	
PISCINA OLIMPICA	**1 CADA 30 DIAS**
PISCINA SEMI- OLIMPICA	**1 CADA 30 DIAS**

SE ANEXAN LOS RESULTADO FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE CADA PISCINA

Personal Requerido para la para la Prestación del Servicio:

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S Puso a disposición un supervisor General profesional en área de medio ambiente, con una especialización en agua y saneamiento básico, y con experiencia general como especialista, para la supervisión y manejo adecuado de los productos químicos utilizados, para el debido tratamiento del agua de recreación de las piscinas olímpica y semi-olimpica.

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S Contrato para la operación de las piscinas olímpica y semi-olimpica, dos (2) operarios auxiliares: con la idoneidad y experticia en el manejo y operación de equipos de tratamiento de aguas industriales y procesamiento de muestras de agua

SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S Durante la ejecución del contrato garantizo, que cada trabajador empleado para el desarrollo del objeto contractual, portara de manera visible y durante la vigencia del contrato, una tarjeta de identificación o escarapela que contenía su fotografía reciente, nombre y apellido, número de cédula de ciudadanía, el cual era de carácter obligatorio portar el para el ingreso a las instalaciones De igual forma se garantizó que todo el personal estuviera debidamente Uniformado y que portara los siguientes elementos de protección personal:

- ✓ Guantes de caucho industrial Calibre 35
- ✓ Mascara medicara con cartuchos
- ✓ Gafas
- ✓ Gorro

MUNDO PISCINAS col
Ingeniería en tratamientos de Aguas

EN LA SIGUIENTE TABLA SE RELACIONAN LOS PRODUCTOS QUMICOS, E INSUMOS UTILIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026, CON LA CUAL PRESENTAREMOS NUESTRA CUENTA DE COBRO

ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	340	$ 11.200	$ 3.808.000
2	CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	340	$ 13.700	$ 4.658.000
3	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL) (*)	KILOS	340	$ 9.500	$ 3.230.000
4	ALGUICIDA CLARIFICADOR (LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD a 20°C - 1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2) (*)	GALON	175	$ 124.000	$ 21.700.000
5	KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	UNIDAD	1	$ 376.000	$ 376.000
6	BICARBONATO DE SODIO	KILOS	436	$ 3.200	$ 1.395.200
7	DICLOROCIANURATO DE SODIO 65% (*)	KILOS	418	$ 16.300	$ 6.813.400
8	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	GALON	120	$ 19.800	$ 2.376.000
9	DETERGENTE LIQUIDO	LITRO	35	$ 11.400	$ 399.000
10	DETERGENTE POLVO	KILOS	3	$ 6.100	$ 18.300
11	EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA	UNIDAD	2	$ 129.000	$ 258.000
12	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFECCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)	GALON	294	$ 7.500	$ 2.205.000
13	SUMINISTRO, CAMBIO Y APLICACIÓN ARENA SILICE PARA FILTROS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI - OLIMPICA CERTIFICADA(INCLUYE DISPOSICION FINAL ARENA EN MAL ESTADO).	UNIDAD	30	$ 273.000	$ 8.190.000
SUB TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS GRAVADOS CON IVA					**$ 15.217.500,00**
IVA 19%					**$ 2.891.325,00**
SUB TOTAL PRODUCTOS EXENTO DE IVA (*)					**$ 40.209.400,00**
TOTAL					**58.318.225,00**

GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO ENTRE RIOS TEL (8) 279 0557


MUNDO PISCINAS.col

Ingeniería en tratamientos de Aguas

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS col

Ingeniería en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingeniería en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas







GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS.col

Ingenieria en tratamientos de Aguas








GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO

MUNDO PISCINAS col


Ingeniería en tratamientos de Aguas







GIRARDOT: ALMACEN CRA 10 No. 24-24 BODEGA CALLE 30 A No. 7 A -17 TEL (1) 83 526 73
MOVIL: 311 560 80 29 E-MAIL: ventas.mundopiscina@hotmail.com
mundo_piscinas.col@hotmail.com BODEGA IBAGUE – TOLIMA : MANZANA N CASA 9 BARRIO



Elaborado por:

SADY RAMIREZ CRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO M.P: AF192907
ESPECIALISTA AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
C.C. 79.650.612 DE BOGOTA

Para constancia se firma en la ciudad de Girardot, a los doce (12) días de Mes de mayo de 2026 (02 copias)

FIRMA CONTRATISTA
SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 65.704.375
Ciudad Girardot-Cundinamarca.

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA Y OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 901/2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($198.453.772)
PLAZO: DEL 13 DE ABRIL HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2026 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO FECHA DE INFORME DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026

RELACION PARCIAL DE LOS INSUMOS QUIMICOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMIOLIMPICA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026

ITEM	PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	CLORO AL 91% GRANULADO (*)	KILOS	340	$ 11.200	$ 3.808.000
2	CLORO AL 91% TABLETAS MULTIFUNCIONAL (*)	KILOS	340	$ 13.700	$ 4.658.000
3	HIPOCLORITO DE CALCIO CLORO AL 70% (MARCA COMERCIAL) (*)	KILOS	340	$ 9.500	$ 3.230.000
4	ALGUICIDA CLARIFICADOR (LIQUIDO AZUL-VERDOSO BRILLANTE; DENSIDAD a 20°C - 1,13-1,14 g/ml; Ph al 10% - 4.0-6,2) (*)	GALON	175	$ 124.000	$ 21.700.000
5	KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANOS	UNIDAD	1	$ 376.000	$ 376.000
6	BICARBONATO DE SODIO	KILOS	436	$ 3.200	$ 1.395.200
7	DICLOROCIANURATO DE SODIO 65% (*)	KILOS	418	$ 16.300	$ 6.813.400
8	HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (floculante y clarificador de agua)	GALON	120	$ 19.800	$ 2.376.000
9	DETERGENTE LIQUIDO	LITRO	35	$ 11.400	$ 399.000
10	DETERGENTE POLVO	KILOS	3	$ 6.100	$ 18.300
11	EXAMENES BACTERIOLOGICOS PISCINA OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA	UNIDAD	2	$ 129.000	$ 258.000
12	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% (DESINFECCION PLAYAS, VESTIERES Y DUCHAS)	GALON	294	$ 7.500	$ 2.205.000
13	SUMINISTRO, CAMBIO Y APLICACIÓN ARENA SILICE PARA FILTROS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI - OLIMPICA CERTIFICADA(INCLUYE DISPOSICION FINAL ARENA EN MAL ESTADO).	UNIDAD	30	$ 273.000	$ 8.190.000
SUB TOTAL PRODUCTOS Y SERVICIOS GRAVADOS CON IVA					$ 15.217.500,00
IVA 19%					$ 2.891.325,00
SUB TOTAL PRODUCTOS EXENTO DE IVA (*)					$ 40.209.400,00
TOTAL					58.318.225,00

FIRMA

CONTRATISTA 911/2026
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD
MUNDO PISCINAS

FIRMA

SUPERVISOR CONTRATO 911/2026
NATALY LUNA CARDOSO
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($198.453.772)

PLAZO: DEL 13 DE ABRIL HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2026 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE INFORME DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
13/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
14/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
15/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
16/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
17/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
18/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

19/04/2026	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
20/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	5 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
21/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
22/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
23/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
24/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
25/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

26/04/2026	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
27/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	5ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
28/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
29/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
30/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

MAYO	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
1/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

2/05/2026	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
3/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	15ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
4/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	5 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

MAYO	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
5/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
6/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
7/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
8/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

MAYO	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

9/05/2026	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
10/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
11/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	5 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4
12/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	4,5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	4,5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	4,5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	2
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	5

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA SEMI-OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911/2026

				DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	2
				HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MIERCOLES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
						0
DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	4

PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD
CLORO 91%	KILOS	135
CLORO 91% TABLETAS	KILOS	135
CLORO 70%	KILOS	135
ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	60
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	150
DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	60
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	GALON	120
DESENGRASANTE LIQ.	LITRO	5
DETERGENTE POLVO	KILOS	5
COMPARADORES DPD 7 PASOS	UNIDAD	1
SERVICIO DE APLICACION DE QUIMICOS, ASPIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHA	DIAS	30

FIRMA

CONTRATISTA 911/ 2026
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD MUNDO

FIRMA

SUPERVISOR CONTRATO 911/2026
NATALY LUNA CARDOSO
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($198.453.772)

PLAZO: DEL 13 DE ABRIL HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2026 Y/O AGOTAR PRESUPUESTO

FECHA DE INFORME DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2026

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
13/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
14/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	0
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	0
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
15/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
16/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
17/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	2 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
18/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	2 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

19/04/2026	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
20/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
21/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	0
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	0
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
22/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	5
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	5
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	5
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	6
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
23/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
24/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	2 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
25/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

26/04/2026	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
27/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3,5ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6

ABRIL	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
28/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	0
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	0
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
29/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
30/04/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
1/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6

MAYO	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
2/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

3/05/2026	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	5
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
4/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
5/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	10 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6

MAYO	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
6/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
7/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
8/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	3 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
9/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	2 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6

MAYO	PARAMETROS				PRODUCTOS QUIMICOS		
DIA	QUIMICOS	RESULTADOS	FISICOS	RESULTADOS	PRODUCTOS	UND	CANT.
	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

10/05/2026	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
11/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	8
	CLORO: diario	4 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	8
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	8
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	4
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	11
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	8
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	0
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	0
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6
12/05/2026	PH: MAÑANA/TARDE	7,2/7,2	TEMPERATURA/semanal	29°	CLORO 91%	KILOS	0
	CLORO: diario	15 ppm	COLOR/diario	ACEPTABLE	CLORO 91% TABLETAS	KILOS	0
	ALCALINIDAD/semanal	80 ppm	MATERIAL FLOTANTE/diario	AUSENTE	CLORO 70%	KILOS	0
	DUREZA/semanal	250ppm	TRASPARENCIA/diario	ACEPTABLE	ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	0
	ACIDO CIANURICO/semanal	30 ppm			BICARBONATO DE SODIO	KILOS	0
					DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	0
					HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	30
	SUPERCLORACION CADA OCHO DIAS LOS DIAS MARTES CON DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%					KILOS	38
							0
	DESINFECCION DE SUPERFICIES AREAS ANEXSAS TRES (3) DIA HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%					GALON	6

PLANILLA DE COTROL Y SEGUIMIENTO CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS PISCINA OLIMPICA
CONTRATO CUANTIA ABREVIADA NUMERO 911 /2026

PRODUCTOS	UNIDAD	CANTIDAD
CLORO 91%	KILOS	205
CLORO 91% TABLETAS	KILOS	205
CLORO 70%	KILOS	205
ALGUICIDA CLARIFICADOR	GALON	115
BICARBONATO DE SODIO	KILOS	286
DICLOROCIANURATO DE SODIO 65%	KILOS	358
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	GALON	120
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%	GALON	174
DESENGRASANTE LIQ.	LITRO	30
DETERGENTE POLVO	KILOS	3
COMPARADORES DPD 7 PASOS	UNIDAD	0
SERVICIO DE APLICACION DE QUIMICOS, ASPIRADA DE PISCINAS, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHA	DIAS	30

FIRMA

CONTRATISTA 911/ 2026
ALBA AZUCENA GUZMAN ADAMES
REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD MUNDO

FIRMA

SUPERVISOR CONTRATO 911/2026
NATALY LUNA CARDOSO
SECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACION

ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD **INFORME DE RESULTADOS AGUA PISCINA**	Código: F-086 Versión: 1 Fecha: 2021-09-01

Informe 08170 **Fecha:** 2026-05-06 **AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS	**NIT:**	900564048
Solicitante:	ADMINISTRACION	**Teléfono / Movil:**	3112372926
Dirección:	CRA. 10 #24-24	**Municipio / Departamento:**	GIRARDOT / CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:	ESTADIO MUNICIPAL	**Tipo Muestra:**	Puntual		
Punto Captación:	AGUA PISCINA SEMIOLIMPICA				
Procedimiento Muestreo:	Laboratorio "P-012" (X) Cliente ( )	**Fecha Captura:**	2026-05-06	**Hora Captura:**	12:10:00
Programación Toma Muestras:	2026-05-06	**Fecha Recepción:**	2026-05-06	**Hora Recepción:**	16:00:00

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO							
Temperatura	2026-05-06	ASTM E2877	Termómetrico	°C	*****	30	< 40°C
Color	2026-05-06	****	Visual	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Materias Flotantes	2026-05-06	****	Visual	*****	*****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2026-05-06	****	Olfativo	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Transparencia	2026-05-06	****	Visual	*****	*****	VISIBLE	Fondo Visible
pH (1)	2026-05-06	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	*****	7.4	7,0 - 8,0
Conductividad (1)	2026-05-06	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	*****	538	2400
Potencial de Oxidación	2026-05-06	****	Electrometría	mV	*****	584	Minimo 700
Turbiedad (1)	2026-05-06	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	*****	0.41	2,0
Acido Cianúrico	2026-05-06	****	Fotometría	mg/L	*****	55	< 100
Alcalinidad Total (1)	2026-05-06	SM 2320 B	Volumetría	mg $CaCO_3$ /L	20	51	< 140
Dureza Total (1)	2026-05-06	SM 2340 C	Fotometría	mg $CaCO_3$ /L	20	90	< 400
Aluminio (1)	*****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	*****	0,20
Bromo Libre (2)	*****	****	Fotometria	mg Br/L	*****	*****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio (2)	*****	ASTM D1426-15	Colorimetria	mg NH_4/L	*****	*****	< 1,5
Cloro Residual Libre(1)	2026-05-06	SM 4500 Cl^- G	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	3.0	1,0 – 3,0
Cloro Total	2026-05-06	****	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	3.5	*****
Cloro Combinado	2026-05-06	****	Diferencial	mg Cl_2 /L	*****	0.5	< 0,3
Cobre(2)	*****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	*****	*****	<1,0
Hierro Total (1)	2026-05-06	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	*****	0.012	< 0,3
Plata (2)	*****	****	Fotometría	mg Ag/L	*****	*****	< 0,1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
Coliformes Termotolerantes (1)	2026-05-06	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Escherichia Coli (1)	2026-05-06	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Heterotrofos	2026-05-06	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2026-05-06	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0

(1) Parámetro Autorizado PICCAP *(2) Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado* *N.A.: No Aplica*

CALCULO INDICES	*VALOR*	*INTERPRETACIÓN*
INDICE DE SATURACIÓN O LANGELIER "ISL":	*-0.739*	*AGUA CON TENDENCIA CORROSIVA <-0.5*
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	*25*	*BAJO*

Observaciones:

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.
Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.
El plazo limite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) dias hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.
El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.
Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com
Los valores aceptables estan dados según normatividad vigente (Res. 1618/2010 - Res. 03402/2018)
Analista Fisicoquimico codigo 04
Analista Microbiólogico codigo 05

Olga Patricia Rodriguez

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL
Directora Técnica
Fin del Informe

ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS	ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD **INFORME DE RESULTADOS AGUA PISCINA**	Código: F-086 Versión: 1 Fecha: 2021-09-01

Informe 08171 **Fecha:** 2026-05-06 **AUTORIZACION INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PICCAP Res. 172 Febrero 04/2022**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social:	SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL SAS	**NIT:**	900564048
Solicitante:	ADMINISTRACION	**Teléfono / Movil:**	3112372926
Dirección:	CRA. 10 #24-24	**Municipio / Departamento:**	GIRARDOT / CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Lugar Muestreo:	ESTADIO MUNICIPAL	**Tipo Muestra:**	Puntual		
Punto Captación:	AGUA PISCINA OLIMPICA				
Procedimiento Muestreo:	Laboratorio "P-012" (X) Cliente ( )	**Fecha Captura:**	2026-05-06	**Hora Captura:**	12:20:00
Programación Toma Muestras:	2026-05-06	**Fecha Recepción:**	2026-05-06	**Hora Recepción:**	16:00:00

RESULTADOS

PARÁMETRO	FECHA ANALISIS	MÉTODO	TÉCNICA	UNIDAD	LÍMITE CUANTIFICACIÓN	RESULTADO	VALOR ACEPTABLE
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO							
Temperatura	2026-05-06	ASTM E2877	Termómetrico	°C	*****	30	< 40°C
Color	2026-05-06	****	Visual	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Materias Flotantes	2026-05-06	****	Visual	*****	*****	AUSENCIA	Ausentes
Olor	2026-05-06	****	Olfativo	*****	*****	ACEPTABLE	Aceptable
Transparencia	2026-05-06	****	Visual	*****	*****	VISIBLE	Fondo Visible
pH (1)	2026-05-06	SM 4500-H+ B	Electrometría	Unidades de pH	*****	7.2	7,0 - 8,0
Conductividad (1)	2026-05-06	SM 2510 B	Electrometría	µS/cm	*****	833	2400
Potencial de Oxidación	2026-05-06	****	Electrometría	mV	*****	596	Minimo 700
Turbiedad (1)	2026-05-06	SM 2130 B	Nefelometría	UNT	*****	0.24	2,0
Acido Cianúrico	2026-05-06	****	Fotometría	mg/L	*****	62	< 100
Alcalinidad Total (1)	2026-05-06	SM 2320 B	Volumetría	mg $CaCO_3$ /L	20	57	< 140
Dureza Total (1)	2026-05-06	SM 2340 C	Fotometría	mg $CaCO_3$ /L	20	100	< 400
Aluminio (1)	*****	APHA 3500-Al-B	Fotometría	mg Al/L	0.05	*****	0,20
Bromo Libre (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 1,0 - 2,0
Bromo Total (2)	*****	****	Fotometría	mg Br/L	*****	*****	Entre 2,0 - 5,0
Amonio (2)	*****	ASTM D1426-15	Colorimetria	mg NH_4/L	*****	*****	< 1,5
Cloro Residual Libre(1)	2026-05-06	SM 4500 Cl^- G	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	1.5	1,0 – 3,0
Cloro Total	2026-05-06	****	Fotometría	mg Cl_2 /L	*****	1.5	*****
Cloro Combinado	2026-05-06	****	Diferencial	mg Cl_2 /L	*****	0.0	< 0,3
Cobre(2)	*****	ASTM D5463	Volumetría	mg Cu /L	*****	*****	<1,0
Hierro Total (1)	2026-05-06	Merck - Spectroquant	Fotometría	mg Fe/L	*****	0.009	< 0,3
Plata (2)	*****	****	Fotometría	mg Ag/L	*****	*****	< 0,1
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO							
Coliformes Termotolerantes (1)	2026-05-06	SM 9222 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Escherichia Coli (1)	2026-05-06	ISO 9308-1:2014	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0
Heterotrofos	2026-05-06	SM 9215 D	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	< 200
Pseudomona Aeruginosa	2026-05-06	ISO 16266-2008	Filtración por Membrana	UFC./100 cm^3	*****	0	0

(1) Parámetro Autorizado PICCAP *(2) Parámetro Subcontratado con Laboratorio Acreditado* *N.A.: No Aplica*

CALCULO INDICES	*VALOR*	*INTERPRETACIÓN*
INDICE DE SATURACIÓN O LANGELIER "ISL":	***-0.845***	***AGUA CON TENDENCIA CORROSIVA <-0.5***
INDICE DE RIESGO AGUA ESTANQUE PISCINA Y ESTRUCTURA SIMILAR "IRAPI"	***25***	***BAJO***

Observaciones:

Referencia (SM): Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition. 2017.

Los resultados del presente informe hacen referencia únicamente a la muestra analizada.

El plazo límite para cualquier observación sobre los resultados de este informe es de cinco (5) dias hábiles contados a partir de la fecha de expedición del mismo.

El presente documento no podrá ser reproducido total ni parcialmente y es válido únicamente si tiene firma.

Si desea verificar el informe del resultados, puede comunicarse al correo informes@aconpislaboratorio.com

Los valores aceptables estan dados según normatividad vigente (Res. 1618/2010 - Res. 03402/2018)

Analista Fisicoquimico codigo 04

Analista Microbiólogico codigo 05

Olga. Patricia Rodriguez

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL

Directora Técnica

Fin del Informe

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Nit: 890680378-4

SALiDA ELEMENTOS DE CONSUMO SECRETARIA DEPORTES Y RECREACION

Código:	BSR23
Versión:	0
Año:	2025
Copia controlada	

Nro. 202600392

FECHA DE SALIDA: GIRARDOT MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO **ECP** No. **202600031** del **20/05/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: UNIDAD DEPORTIVA

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE LUNA NATALY, C.C.1070592963

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	KLG	113020011	340.000	Cloro al 91% granulado	11,200.00	3,808,000.00
2	KLG	113020008	340.000	cloro al 91% pastilla	13,700.00	4,658,000.00
3	KLG	113020012	340.000	Hipoclorito de calcio cloro 70%	9,500.00	3,230,000.00
4	GAL	113020013	175.000	Alguicida clarificador	124,000.00	21,700,000.00
5	UND	113020014	1.000	Comparadores KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO	447,440.00	447,440.00
6	KLG	113020015	436.000	Bicarbonato de sodio	3,808.00	1,660,288.00
7	KLG	113020020	418.000	Diclorocianurato de sodio al 65%	16,300.00	6,813,400.00
8	LIT	113020017	120.000	Hidroxicloruro de aluminio	23,562.00	2,827,440.00
9	FRA	113010233	35.000	detergente Liquido x litro	13,566.00	474,810.00
10	KLG	113020023	3.000	Detergente en polvo	7,259.00	21,777.00
11	UND	113020018	2.000	Examenes bacteriologicos	153,510.00	307,020.00
12	GAL	103010330	294.000	hipoclorito sodio Al 15% X GALON 4LT	8,925.00	2,623,950.00
13	UND	113020019	30.000	Servicio de aplicación de quimicos ASPIRADA DE PISCINA, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHAS.	324,870.00	9,746,100.00

Total $ **58,318,225.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	2,623,950.00
11301	474,810.00
11302	55,219,465.00
Total $	**58,318,225.00**

Detalle: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

Destino: LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

SON CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

NATALY LUNA CARDOSO
CRETARIA DE DEPORTES Y RECREACI

LUNA NATALY
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Nit: 890680378-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO

Nro: 202600031

FECHA DE INGRESO: GIRARDOT MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026 **Factura Nº:** No MPC 16330

PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO No **202600001**

Proveedor DISTRACOM, DIR: CALLE 51 #64B-57, TEL:604 2601669 , NIT: 811009788 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	113020019	Servicio de aplicación de quimicos ASPIRADA DE PISCINA, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHAS.	UND	30.00	324,870.00	9,746,100.00
2	103010330	hipoclorito sodio Al 15% X GALON 4LT	GAL	294.00	8,925.00	2,623,950.00
3	113020018	Examenes bacteriologicos	UND	2.00	153,510.00	307,020.00
4	113020023	Detergente en polvo	KLG	3.00	7,259.00	21,777.00
5	113010233	detergente Liquido x litro	FRA	35.00	13,566.00	474,810.00
6	113020017	Hidroxicloruro de aluminio	LIT	120.00	23,562.00	2,827,440.00
7	113020020	Diclorocianurato de sodio al 65%	KLG	418.00	16,300.00	6,813,400.00
8	113020015	Bicarbonato de sodio	KLG	436.00	3,808.00	1,660,288.00
9	113020014	Comparadores KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO	UND	1.00	447,440.00	447,440.00
10	113020013	Alguicida clarificador	GAL	175.00	124,000.00	21,700,000.00
11	113020012	Hipoclorito de calcio cloro 70%	KLG	340.00	9,500.00	3,230,000.00
12	113020008	cloro al 91% pastilla	KLG	340.00	13,700.00	4,658,000.00
13	113020011	Cloro al 91% granulado	KLG	340.00	11,200.00	3,808,000.00
				Total	$	**58,318,225.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	2,623,950.00
11301	474,810.00
11302	55,219,465.00
Total $	**58,318,225.00**

Detalle: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

Destino: LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

CptAlmSQL0001

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT

Nit: 890680378-4

Carrera 11 Calle 17 Esquina- Tel 8393510

PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTRO No 202600001

Fecha de la Orden: miércoles, 20 de mayo de 2026

Contratista: DISTRACOM

Nit / C.C. 811009788

Dirección: DIR: CALLE 51 #64B-57, TEL:604 2601669 , FAX: , CIUDAD: MEDELLIN

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	103010330	hipoclorito sodio Al 15% X GALON 4LT	GAL	294	7500	2205000	0	418950	0.00	2623950
2	113010233	detergente Liquido x litro	FRA	35	11400	399000	0	75810	0.00	474810
3	113020008	cloro al 91% pastilla	KLG	340	13700	4658000	0	0	0.00	4658000
4	113020011	Cloro al 91% granulado	KLG	340	11200	3808000	0	0	0.00	3808000
5	113020012	Hipoclorito de calcio cloro 70%	KLG	340	9500	3230000	0	0	0.00	3230000
6	113020013	Alguicida clarificador	GAL	175	124000	21700000	0	0	0.00	21700000
7	113020014	Comparadores KIT COMPARADOR 7 PASOS AMERICANO	UND	1	376000	376000	0	71440	0.00	447440
8	113020015	Bicarbonato de sodio	KLG	436	3200	1395200	0	265088	0.00	1660288
9	113020017	Hidroxicloruro de aluminio	LIT	120	19800	2376000	0	451440	0.00	2827440
10	113020018	Examenes bacteriologicos	UND	2	129000	258000	0	49020	0.00	307020
11	113020019	Servicio de aplicación de quimicos ASPIRADA DE PISCINA, DESINFECCION DE PLAYAS Y BORDES, LIMPIEZA DE DUCHAS.	UND	30	273000	8190000	0	1556100	0.00	9746100
12	113020020	Diclorocianurato de sodio al 65%	KLG	418	16300	6813400	0	0	0.00	6813400
13	113020023	Detergente en polvo	KLG	3	6100	18300	0	3477	0.00	21777

Sub Total:	55,426,900.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	2,891,325.00	Ajuste	0.00	Vlr. Total:	58,318,225.00

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMI OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.

Disponibilidad : 2026001090 **Valor Disponibilidad:** $ 58,318,225 **Valor de la Orden:** $ 58,318,225.00

Apropiación Presupuestal: 2.4.43.4301004.2025253070012.MT083.124303

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

Forma de Pago: TREINTA (30) DIAS

Plazo de Ejecución: CUATRO (04) MESES

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMACEN

Lugar de Entrega: ESTADIO LUIS ANTONIO DUQUE PEÑA DE GIRARDOT

Supervisión: SEC. DE DEPORTES Y/O QUIEN HAGA DE SUS VECES.

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ

ALMACENISTA GENERAL

Alcaldía de Girardot

SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Vigencia: 2024
Copia controlada

LA SUSCRITA SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

CERTIFICA:

Que recibo satisfactoriamente de la **SOCIEDAD MUNDO PISCINAS COL S.A.S.** **identificado** con **NIT. 900564048-8,** por concepto de **"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INCLUIDO INSUMOS DE LAS PISCINAS OLIMPICAS Y SEMI-OLIMPICA UBICADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA"** contrato **No. 911 – 2026,** dentro del plazo establecido del contrato.

- **Factura Electrónica de venta No. MPC 16330 por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 58.318.225) M/CTE.**

- Soporte de salud y pensión al día; los cuales hacen parte integral del presente documento, lo anterior en cumplimiento a lo conforme en la minuta del contrato No. 911– 2026.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para fines pertinentes.

.

Atentamente,

NATALY LUNA CARDOSO
Secretaria de deportes y recreación