REFRILITORAL ® Casasbuenas Cortes & Cía. Ltda.

INGENIERIA EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Sincelejo, 30 de octubre de 2025

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA MEDRE AMALIA.
Sincelejo Sucre.

Ref. **IMFORME TECNICO SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT EN SUS INSTALACIONES EN EL AÑO 2025.**

Apreciados señores.

Estamos enviando constancia y reporte del Mantenimiento Preventivo y correctivo a los aires acondicionados realizado en sus instalaciones en el año 2025.

A continuación, se discrimina el alcance de los servicios:

- Ajuste de borneras y terminales eléctricos.
- Limpieza a los tableros y controles eléctricos.
- Verificación del estado de componentes eléctricos y electrón
- Verificación de operación de controles y demás compone Detecciónу registro de tendencias de las presiones efectuándose las acciones correctivas correspondientes.

Limpieza (lavado con agua) de serpentines del sistema de condensación y de evaporación, con sus respectivos gabinetes.

- Chequeo de drenajes de condensados.
- Registro general de actividades y parámetros operativos (temperatura, presión de trabajo, voltajes, etc.) en formato del cual se entregará copia con la factura.

Agradeciendo su atención, quedamos en espera de sus comentarios.

Cordialmente,

ELVIA VERGARA LOZANO
Comercial.
Cel. 3016237651
Sincelejo - sucre

REFRILITORAL ®Casasbuenas Cortes & Cía. Ltda.

INGENIERIA EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

















