LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

PLATAFORMA SALVAESCALERA

ascenco
ELIMINANDO BARRERAS
CÓDIGO REG-SG-62 VERSIÓN 2.0 JUNIO 16 2022

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

EQUIPO / SEDE	DIRECCIÓN	CIUDAD		
salvaescalera #1		medellin		
N° EQUIPO	**FABRICANTE**	**FECHA (AAAA / MM / DD)**	**HORA INICIO**	**HORA FINAL**
	Lentler	2023/09/08	9:50	10:15

SECCIÓN 2. PARÁMETROS PRINCIPALES

				CONTADORES DE USO		
Carga útil	250	Tiempo ascenso (s)				NOTAS
Voltaje	0	Tiempo descenso (s)		TOTAL CICLOS		
N° de paradas	2	Velocidad (m/s)		TRIP		
Presión (PSI)		¿Presenta fuga?		RENIVELACIONES		
Recorrido (m)		¿Presenta ruidos?				
Corriente (A)		¿Esta aseado?				

SECCIÓN 3. INSPECCIÓN

ITEM	PARÁMETRO	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Retirar tapa delantera				
2	Revisión de la cadena				
3	Revisión de microswitches de los brazos				
4	Revisión de microswitches antiaplastamiento				
5	Revisión de microswitches de sobrerecorrido				
6	Revisión de microswitches laterales				
7	Revisión de rodamientos				
8	Inspección de ruedas de gomas				
9	Revisión actuador de plataforma y brazos				
10	Ajustes de nivel a pisos				
11	Verificación de recorrido				
12	Revisión de tornilleria de fijación a piso/pared				P1 P2 P3 P4 P5
13	Verificación de anclaje de rieles				P1 P2 P3 P4 P5
14	Revisión visual del motor				
15	Revisión de polea				
16	Inspección de piñones y dientes				
17	Revisión de mandos				
18	Verificación de prisioneros				
19	Lubricación general				
20	Detección de ruidos/vibraciones				

OBSERVACIONES / NOTAS / LABORES REALIZADAS

Se realiza revision del equipo en el cual se encontro baterias descargadas estas deberan ser remplazadas, se realizo inspeccion previa al mantenimiento

FIRMA / NOMBRE / DOC. IDENTIDAD DEL CLIENTE O RESPONSABLE	FIRMA / NOMBRE DEL TÉCNICO MANTENEDOR

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO

PLATAFORMA SALVAESCALERA

ascenco
ELIMINANDO BARRERAS
CÓDIGO REG-SG-62 VERSIÓN 2.0 JUNIO 16 2022

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

EQUIPO / SEDE	DIRECCIÓN	CIUDAD	
Salvaescalera #2		medellin	
N° EQUIPO	**FABRICANTE**	**FECHA (AAAA / MM / DD)**	**HORA INICIO** / **HORA FINAL**
	Termher	2025/09/08	10:05 / 10:40

SECCIÓN 2. PARÁMETROS PRINCIPALES

				CONTADORES DE USO		
Carga útil	250 kg	Tiempo ascenso (s)				NOTAS
Voltaje	0	Tiempo descenso (s)		TOTAL CICLOS		
N° de paradas	2	Velocidad (m/s)		TRIP		
Presión (PSI)		¿Presenta fuga?		RENIVELACIONES		
Recorrido (m)		¿Presenta ruidos?				
Corriente (A)		¿Esta aseado?				

SECCIÓN 3. INSPECCIÓN

ITEM	PARÁMETRO	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Retirar tapa delantera				
2	Revisión de la cadena				
3	Revisión de microswitches de los brazos				
4	Revisión de microswitches antiaplastamiento				
5	Revisión de microswitches de sobrerecorrido				
6	Revisión de microswitches laterales				
7	Revisión de rodamientos				
8	Inspección de ruedas de gomas				
9	Revisión actuador de plataforma y brazos				
10	Ajustes de nivel a pisos				
11	Verificación de recorrido				
12	Revisión de tornilleria de fijación a piso/pared				P1 / P2 / P3 / P4 / P5
13	Verificación de anclaje de rieles				P1 / P2 / P3 / P4 / P5
14	Revisión visual del motor				
15	Revisión de polea				
16	Inspección de piñones y dientes				
17	Revisión de mandos				
18	Verificación de prisioneros				
19	Lubricación general				
20	Detección de ruidos/vibraciones				

OBSERVACIONES / NOTAS / LABORES REALIZADAS

Se realiza revesan del equipo en el cual se encontro baterias descargados estas deberan ser remplazadas, posteriormente se realizo la inspección previa del mantenimiento

FIRMA / NOMBRE / DOC. IDENTIDAD DEL CLIENTE O RESPONSABLE	FIRMA / NOMBRE DEL TÉCNICO MANTENEDOR

Powered by CamScanner