Bogotá DC, 06 de mayo de 2026

R&M-CTO-090-1753-2025

Señores:
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CR 6 NRO. 53 - 29 OF 604 ED- TORRE EMPRESARIAL
Ibagué Tolima
gerencia@hahconstrucciones.com
Celular: 3157909502

REFERENCIA: ADELANTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS. (LOTE 3).

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO MINCULTURA-CONT-/- N° 12/2026 DE ASUNTO: CAMBIO REFERENCIA PERFILERÍA CUBIERTA.

Respetados señores,

En atención a las recomendaciones emitidas por los especialistas estructurales del GIC del Ministerio, la interventoría solicita al contratista de obra HAH Construcciones realizar el chequeo de deflexiones de los elementos metálicos correspondientes a la cubierta del proyecto en el municipio de Nóvita.

Lo anterior, en el marco de la solicitud de ajustes planteada para las correas metálicas de cubierta, considerando la disponibilidad de estos elementos en el mercado.

En consecuencia, el contratista deberá presentar a la interventoría la respectiva modelación y memoria de cálculo que soporte la verificación de las deflexiones, conforme a la normatividad vigente y a las condiciones de diseño del proyecto, con el fin de que esta pueda ser revisada y, de ser procedente, aprobada por la interventoría.

Agradecemos de antemano la atención prestada y respuesta oportuna a lo solicitado.

Cordialmente,

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S.
Representante Legal
Aprobó C.E.G.G
Elaboro: M.L.S
Reviso: A.A.P:C
C.C.// Archivo