	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE-190
	ACTA DE OBSERVACIONES JUNTA TECNICA REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS PARA INMUEBLES CON NIVELES DE CONSERVACION II Y III	Versión 07
		Página 1 de 2

ACTA	N°			Fecha: 26 / 05 / 2026
RADICADO	N°			
SOLICITANTE	SGC - KIBF INGENIEROS			
DIRECCION	CLL 5B #2-14 LOMA DE CARTAGENA			
TIPO DE OBRA	AMPLIACION - ACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL			
NIVEL DE CONSERVACION	Nivel 2			Nivel 3 x
ESTADO DEL TRAMITE Marcar con una x	Primera revisión			Fecha: ___/___/____
	Segunda revisión			Fecha: ___/___/____
	Tercera revisión			Fecha: ___/___/____
	Otro			

OBSERVACIONES TECNICAS

- Mejorar la Expresion del dibujo en todos los planos
- Igular la escala de los planos
- Para mejorar rutas de evacuacion la escalera no debe estar abierta o directa/conectada con la puerta de ingreso, por tanto debe invertir el sentido de la escalera.
- Tecnica y constructiva/ y volumétricamente la cubierta no es funcional. El sentido de las aguas no funciona y debe evitarse la conduccion de aguas lluvias a los vecinos
- No se visualizan canales, ni aleros que eviten la humedad

Powered by CamScanner

DECISIONES

Para constancia se firma en Popayán a los 26 del mes de 05 de 2026 por quienes asistieron

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SANDRA NARANJO	DELEGADA OAGRD	SANDRA N.M.
Luisa Fernanda Gomez	Delegada Control Urb.	
Jose Antonio Olave	Sec Cultura y D	
Daniel A. Gallardo	Delegado Control Urbano	Daniel A. Gallardo
FABIAN VILLAMIZAR	PROF ESP I.P.U	
Julia A. Zuluaga	Prof. Esp.	

Powered by CamScanner