



---

**RE: desmonte del baño ubicado en la tarima del auditorio principal**

---

Desde Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Fecha Lun 4/05/2026 9:29 AM

Para Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>; Martha Rosa, Rodriguez Rios <mrrodriguez@saludcapital.gov.co>; Laura Victoria, Herrera Marin <LVHerrera@saludcapital.gov.co>; Carlos Fabian, Galeano Orjuela <CF1Galeano@saludcapital.gov.co>

CC Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada, me permito emitir concepto técnico frente al retiro de los aparatos sanitarios asociados a la red existente:

Desde el punto de vista técnico, se evidencia que el retiro de los aparatos sanitarios no interfiere con la operación hidráulica de la tubería, siempre y cuando se realice el adecuado taponamiento y sellado de las conexiones, garantizando la hermeticidad del sistema y evitando posibles fugas, retorno de olores o afectaciones sanitarias.

No obstante, es importante tener en cuenta que la intervención sí tiene implicaciones funcionales, en la medida en que el espacio actualmente dispuesto como baño dejaría de cumplir dicha función. En este sentido, debe evaluarse el uso previsto del auditorio y la necesidad de contar con servicios sanitarios para los usuarios, conforme a criterios de funcionalidad, comodidad y cumplimiento de condiciones mínimas de operación del espacio.

Por lo anterior, desde el componente técnico la intervención es viable bajo las condiciones señaladas; sin embargo, su implementación debe ser analizada de manera integral considerando el uso del auditorio y las condiciones de servicio requeridas.

Quedo atento a cualquier aclaración adicional.

Atentamente.

**Giovanni Aponte Rubio**

**Ingeniero Civil**

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



---

**De:** Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** jueves, 30 de abril de 2026 8:58 a. m.

**Para:** Martha Rosa, Rodriguez Rios <mrrodriguez@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>; Laura Victoria, Herrera Marin <LVHerrera@saludcapital.gov.co>; Carlos Fabian, Galeano Orjuela <CF1Galeano@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** RE: desmonte del baño ubicado en la tarima del auditorio principal

Apreciados, buen día

Ayer conversé con Armando de este tema, y él me dice, que si por la parte técnica existe alguna justificación se puede proceder, de lo contrario no, pues podríamos correr algún riesgo mas adelante.

Agradezco se revise este tema por parte de [@Giovanni, Aponte Rubio@Laura Victoria, Herrera Marin@Carlos Fabian, Galeano Orjuela](#)

Muchas gracias

Cordialmente,



SECRETARÍA  
DISTRITAL DE SALUD

**Diana Marcela Acosta Rubio**  
Subdirección de Bienes y Servicios  
Secretaría Distrital de Salud

---

**De:** Martha Rosa, Rodriguez Rios <mrrodriguez@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 29 de abril de 2026 12:33 p. m.

**Para:** Diana Marcela, Acosta Rubio <DMAcosta@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Armando, Rondon Lancheros <arondon@saludcapital.gov.co>; Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** desmonte del baño ubicado en la tarima del auditorio principal

Cordial saludo, dra. Diana

En vista de los inconvenientes que se han presentado por taponamiento de tuberías y de acuerdo al caso registrado por Laura Herrera, solicito su autorización para asignar el caso:

**Edificio:** Auditorio Principal

**Piso:** *Primero*

**Dependencia:** Subd. Bienes y Servicios

**Colaborador que requiere el servicio:** Laura Victoria Herrera Marín

**Extensión:** 9021

**Descripción de la solicitud:** Se solicita el desmonte del baño ubicado en la tarima del auditorio principal, incluyendo la eliminación de todos los puntos sanitarios existentes. Asimismo, se requiere la adecuación del espacio resultante para su uso como bodega.

Quedo atenta.



**Martha Rosa Rodríguez Ríos**  
Subdirección de Bienes y Servicios  
Teléfono: 3649090  
Cra 32 12 -81 Bogotá-Colombia