


Estado motores CHSJD

Desde Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Fecha Vie 8/05/2026 8:00 AM

Para CONSORCIO INTERVENTORES CO <consorciointerventoresco@gmail.com>; gestordeproyectos2 <gestordeproyectos2@grupo4en1.com>

CC Oscar Ramiro, Reyes Muñoz <ORReyes@saludcapital.gov.co>; Javier Orlando, Molina <JOMolina@saludcapital.gov.co>; Ramon Steven, Diaz Silva <REDiaz@saludcapital.gov.co>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

IMG-20260506-WA0051.jpeg; IMG-20260506-WA0056.jpeg;

Señores:

Consortio Interventores OC

Atn: Arq. Adriana Carolina Zanabria Nieto

Representante Legal

Cordial saludo,

De manera atenta, se informa que el día 06 de mayo de 2026 se llevó a cabo la revisión técnica y el cambio de fusibles de los motores correspondientes a las puertas motorizadas ubicadas en las porterías sobre la Calle 1ra (frente al edificio UVO) y en la portería de LINARES (LIME) en el CHSJD, actividad ejecutada conforme a las recomendaciones iniciales impartidas por el contratista encargado del mantenimiento y montaje de dichos elementos, GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S.

No obstante, durante la intervención se evidenció que la falla presentada no obedece únicamente a los fusibles, identificándose adicionalmente afectaciones en los condensadores de las tarjetas de control de dos (2) de los motores instalados, situación que compromete el adecuado funcionamiento del sistema de apertura y cierre de las puertas motorizadas. En consecuencia, actualmente estas maniobras deben realizarse de manera manual por parte del personal de seguridad y vigilancia.

En ese sentido, se establece que la intervención requerida para la reparación y/o recuperación de las tarjetas de control implica un mayor nivel de complejidad técnica, razón por la cual se solicita a la Interventoría del Contrato No. 8146800 de 2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: 'PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA'", emitir concepto y pronunciamiento técnico respecto al procedimiento a seguir para la intervención, reparación y puesta en funcionamiento de los equipos afectados, así como las recomendaciones técnicas y contractuales correspondientes que se establecieron dentro del marco del Contrato de Obra No. 8127782 de 2025, cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA".

Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad operativa, las condiciones adecuadas de funcionamiento y la seguridad en los accesos intervenidos. Adjunto se remite el registro fotográfico de la

revisión efectuada, como soporte de la situación evidenciada.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus observaciones y lineamientos correspondientes.

Atentamente.

Giovanni Aponte Rubio

Ingeniero Civil

Contratista - Dirección Administrativa

Secretaría Distrital de Salud

Ext: 9021



De: Javier Orlando, Molina <JOMolina@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 4:19 p. m.

Para: Giovanni, Aponte Rubio <G1Aponte@saludcapital.gov.co>

Asunto: Estado motores CHSJD

Buenas tardes Ing.

El día 06 de mayo de 2026 se realizó la revisión y cambio de los fusibles de los motores de las porterías de la calle 1ra, actividad sugerida por la empresa contratista de mantenimiento quienes hicieron el montaje de estos elementos, en los cuales se evidencio que la falla no solamente corresponde a los fusibles sino también a los condensadores de las tarjetas de control de dos de estos motores, la intervención y reparación de estas tarjetas requieren de una mayor complejidad, se solicita dar información al respecto para la intervención y puesta en funcionamiento de estos elementos.

Adjunto envío registro fotográfico

Agradezco su colaboración