


ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Bocas de Satinga, Municipio de Olaya Herrera, Departamento de Nariño, se reunieron: por parte de la empresa suministradora del Equipo Electrógeno el Ingeniero LUIS CARLOS SANCHEZ MAZUERA con cédula de ciudadanía 16 713 762 de Cali, en representación de la empresa MONTAJES E INGENIERIA LTDA; como contraparte receptora el Jefe de Planta de la Empresa O.A.M., el Ingeniero RODRIGO PALACIOS con cédula de ciudadanía 87 247 736 de La Cruz, Nariño; y en representación de la Interventoría, el señor Técnico Electricista JAVIER PARRA TIMANA C.C. 98 345 104 de Yacuanquer, con el fin de hacer la ENTREGA y por otra parte la recepción de un GRUPO ELECTROGENO DE 700 KW (PRIME) O SUPERIOR, EN LA CENTRAL DE GENERACION DIESEL DE BOCAS DE SATINGA, EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Para constancia se firma en Bocas de Satinga, Municipio de Olaya Herrera, el 22 de abril de dos mil nueve (2009)

Por el PROVEEDOR CONTRATISTA:


Ing. LUIS CARLOS SANCHEZ M.
MONTAJES E INGENIERIA LTDA.

Por el OPERADOR DE ENERGIA:


Ing. RODRIGO PALACIOS
JEFE DE PLANTA O.A.M.

Por la Interventoría:


JAVIER PARRA TIMANA
Técnico Electricista.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Tablones Dulces _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de TABLONES DULCES se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS165C6S, Serie PL3071/12 207 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electroport
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electroport
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electroport cada treinta (30) días para que a su vez Electroport informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca
Cummins Generador Stamford Modelo GMS165C6S, Serie PL3071/12
207 KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de
_____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Por la comunidad

~~Verónica Gómez~~
1298/0564

Nombre

CC N°

Por la comunidad

x Pablo Lpe. Angulo V.

Nombre

CC N° 59.672.134 Tomaco

Operador

Segundo ESPANA

Nombre

CC N° 5.364.754 Tomaco

Interventor

Pablo lane Lara

Nombre

Pablo James Lara

CC N° 98'429.545

Contratista

J. Z.

Nombre Jaime G. Zúñiga V.

CC N° 8431244 Itagüi (Ant)

Jaime Rindo

Nombre

CC N°

Jaime Rindo
19.330.531 Pl.

KB



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Trujillo _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de TRUJILLO se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS31C6S, Serie PL3071/24 39 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.D.
[Signature]



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS31C6S, Serie PL3071/24 39 KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de _____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Por la comunidad

Araceli Zapata
1290/0564

ERNA DOMINA

Nombre

Nombre *Hernando Hino*

CC N°

CC N° *96.428797*

Por la comunidad

Operador

CIRO DEL CASTILLO

HANGLER JULIO 949905

Nombre *Ciro del Castillo*

Nombre *Harry Augusto*

CC N° *12.916.215*

CC N° *07.949.905*

Interventor

Contratista

J. Z.

Jaime

Nombre *Jaime G Zuniga Y*

Nombre *Jaime G Zuniga Y*

CC N° *8431244 Itagui*

CC N° *19.350.50121*

LB



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Alto y Bajo Buenos Aires _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de ALTO Y BAJO BUENOS AIRES se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GM566C6S, Serie PL3071/32 80 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V. B.



UNION TEMPORAL ENERGIA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GM566C6S, Serie PL3071/32 80 KVA

11. Entró en servicio a partir de las 3:00 pm del día 17 de Marzo de 2010

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman:

Por Electrozort

Arturo Díaz

Nombre

CC N°

Por la comunidad

Daleio Efraim Cordero

Nombre

CC N° 87 944 972

Interventor

Jaime G. Zuriga V

Nombre

CC N° 843244 Itagüí

Por la comunidad

ARI Andrade

Nombre

CC N°

Operador

ARI Andrade

Nombre

CC N° 1004.037.102

Contratista

Jaime G. Zuriga V

Nombre

CC N° 19.330.531

V.B. [Signature]



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Las Mercedes _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de LAS MERCEDES se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS200C6S, Serie PL3071/14 303 KVA , el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electroport
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electroport
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electroport cada treinta (30) días para que a su vez Electroport informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.
\$



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS200C6S, Serie PL3071/14 303 KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de _____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Arcadio Pajome
127.00.564

Nombre

CC N°

Por la comunidad

Hugo Montañano
Nombre Hugo Montañano

CC N° 87.949.567 Tomaco

Por la comunidad

Zoraida Godoy
Nombre Zoraida Godoy
CC N° 59.687.551 Tomaco

Interventor

Jaime 6 Zuñiga V
Nombre Jaime 6 Zuñiga V
CC N° 8431244 Ihagü

Operador

Regulo Ricauter Qui
Nombre Regulo Ricauter Quiñones
CC N° 13.055.531 Tomaco

Contratista

Indiferente
Nombre
CC N° 7.330.531

Handwritten signature/initials



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Bocas de Curay _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de Bocas de Curay se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS350C6S, Serie PL3071/26 440 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS350C6S, Serie PL3071/26 440 KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día ____ de _____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

*Gustavo Gomez

Nombre

CC N°

Por la comunidad

*Diomedes Monago

Nombre

CC N°

Por la comunidad

ALEX FERNANDO A. E.

Nombre

CC N°

Interventor

Jaime G. Zuniga V

Nombre Jaime G. Zuniga V

CC N° 8431244 Itage.

Operador

ERVIN CASTILLO

Nombre

CC N°

Contratista

Jaime G. Zuniga V

Nombre

CC N°

17.330.531

K.R. S.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Cenizo _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de Cenizo se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS31C6S, Serie PL3071/23 39 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS31C6S, Serie PL3071/23 39 KVA

V.B.1
[Signature]



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de _____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Por la comunidad

Diego Ospina
129070504

Nombre

CC N°

Por la comunidad

* Jaime Rosero

Nombre

CC N° 1087798108

Operador

Friedman del Castillo M.

Nombre

CC N° 87949371

Interventor

J. Zúñiga

Nombre Jaime G. Zúñiga V.

CC N° 8431244 Itagüí

Nombre

CC N°

Contratista

Luis

Nombre

330.531

CC N°

V. B. P.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Olivo Curay _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de OLIVO CURAY se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS 95C6S, Serie PL3071/37 121 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS95C6S, Serie PL3071/37 121 KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de _____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Aracadio Vazquez
129005764

Nombre

CC N°

Por la comunidad

JOSE SANTOS MICOLTA

Nombre Jose Santos Micolta

CC N° 12.906.003 Tomaco

Por la comunidad

Ensilio Quinones

Nombre Ensilio Quinones

CC N° 13.057.577 Tomaco

Operador

Cruz Vicente Alvarez

Nombre Cruz Vicente Alvarez

CC N° 12.912.470 Tomaco

Interventor

Jaime G. Zúñiga V

Nombre Jaime G. Zúñiga V

CC N° 8431244 Ibagu.

Contratista

Ensilio Quinones

Nombre

CC N°

V.B.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Bellavista

12 de Marzo de 2010

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de BELLAVISTA se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS125C6, Serie PL3071/7 154 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS125C6, Serie PL3071/7 154 KVA

11. Entró en servicio a partir de las 58.00 PM del día 12 de Marzo de 2010

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electroport

Orcundio D. G. me
12900/564

Nombre

CC N°

Por la comunidad

Saulo Estephan

Nombre

CC N°

Interventor

J. Zuriga

Nombre Jaime G. Zuriga V

CC N° 8431244 Itagüí

Por la comunidad

Imelda Diosca

Nombre

CC N°

Operador

Nombre

CC N°

Contratista

Infur

Nombre Jairo Yando G.

CC N° 9.330.531 Bta

Vo B.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Majagua _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de MAJAGUA se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS50C6S, Serie PL3071/27 62 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.R.
F



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GM550C6S, Serie PL3071/27 62 KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Nombre

CC N°

Por la comunidad

Nombre

CC N° 98.351.022

Interventor

Nombre Jaime G. Zuriga V

CC N° 8431244 Itagüí

Por la comunidad

Nombre

CC N° 5.364.641

Operador

Nombre

CC N° 67.949.503 Temaco

Contratista

Nombre

CC N° 7.330.531

V.B.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Santa Rosa _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de SANTA ROSA se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS165C6S, Serie PL3071/13 207 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.
J.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS165C6S, Serie PL3071/13 207 KVA

11. Entró en servicio a partir de las 11:30 del día 11 de Mayo de 2010

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electroart

Aracadio Dapme
129005764

Nombre

CC N°

Por la comunidad

* Walberto Manguine

Nombre

CC N°

Walberto Manguine

98.120.006 Tumaco

Por la comunidad

Nombre

CC N°

Interventor

Jaime G. Zuniga V.

Nombre

CC N°

Operador

* Herny Ortiz G.

Nombre

CC N°

Herny Ortiz G.

087.783.031 Tumaco

Contratista

Paio Xirro

Nombre

CC N°

Paio Xirro

7.330.531

V.B.



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Tumaco, Guadual _____

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Tumaco en la localidad de GUADUAL se hace entrega por parte del contratista encargado del montaje del grupo electrógeno Marca Cummins Generador Stamford Modelo GMS66C6S, Serie PL3071/33 80 KVA, el cual se entrega en las siguientes condiciones:

1. Se realizó el montaje incluido anclaje
2. Se realizó pruebas en vacío
3. Se realizó pruebas con carga
4. El grupo queda en funcionamiento (en servicio)
5. Se realizó el curso de operación con las personas indicadas por la Comunidad y Electrozort
6. Se entrega manual técnico del grupo a Electrozort
7. Se entrega cartelera con las indicaciones técnicas que se deben realizar antes de entrar en operación
8. Se entrega hojas de control de operación (30) para Seguimiento diario, esta información debe ser enviada a Electrozort cada treinta (30) días para que a su vez Electrozort informe el comportamiento del grupo a Fulgor Energía S.A.
9. Se entrega kit de herramientas
10. Se entrega tanque de alimentación de combustible (ver fotos y video).

V.B.
2



UNION TEMPORAL ENERGÍA DEL SUR

Continuación: Acta de entrega montaje del grupo electrógeno Marca
Cummins Generador Stamford Modelo GM566C6S, Serie PL3071/33 80
KVA

11. Entró en servicio a partir de las _____ del día _____ de
_____ de _____

Se deja constancia que el grupo electrógeno queda en funcionamiento.

Para constancia firman

Por Electrozort

Arendiofagome
12900/564
Nombre

CC N°

Por la comunidad

*Sifredo Valencia
Nombre Sifredo Valencia

CC N° 96.427.948 Temoco

Interventor

J. Zúñiga
Nombre Jaime Gerardo Zúñiga
CC N° 8431244 Itagü

Por la comunidad

*Luis Alberto Martínez
Nombre Luis Alberto Martínez

CC N° 12.916.741 Temoco

Operador

*Rafino Cabezas
Nombre Rafino Cabezas

CC N° 5.364.740 Temoco

Contratista

Sanfari
Nombre
CC N° 12.330.531

V.B. [Signature]