

FICHA DE PRIORIZACIÓN ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO U.O - FDL

LOCALIDAD: BOSA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: INFANCIA

UNIDAD OPERATIVA: J1

NOMBRE: LAURELES

DIRECCIÓN:

VISITA TÉCNICA

FECHA22/01/2026

ACTA1

COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN

FECHA






ACTA


No FICHA

5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PRIORIDAD	CRITERIO DE ADECUACION O MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL
1	CAMBIO Y DECUACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA.	<ul style="list-style-type: none">Se identifican aparatos sanitarios en mal estado.Se reporta motobomba con fallas frecuentes	<ul style="list-style-type: none">Reemplazo de motobomba.Sustitución de 3 aparatos sanitarios y 6 lavamanos.	
2	ADECUACIONES CERRAMIENTO EXISTENTE	<ul style="list-style-type: none">Se evidencia deterioro en el cerramiento.	<ul style="list-style-type: none">Mantenimiento, reforzamiento y ampliación en altura del cerramiento existente.	 
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA.	<ul style="list-style-type: none">Se identifican filtraciones en la viga canal y en las zonas perimetrales de la cubierta.	<ul style="list-style-type: none">Limpieza, reparación e impermeabilización de las vigas canal.Inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, o reemplazo de flanches según su estado.	
4	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.	<ul style="list-style-type: none">Se evidencian luminarias fundidas	<ul style="list-style-type: none">Reemplazo de luminarias existentes por sistemas de iluminación LED.	
5				
6				

MOMENTOS DEL PROYECTO	ACTA	No	FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL
FORMULACIÓN	VISITA	1	22/01/2026	
	COMITÉ	2		
	REMISIÓN DE ACTA DE COMITÉ			
	REMISIÓN CONFIRMACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS			
SEGUIMIENTO	COMITÉ	1	3/12/2025	
	COMITÉ	2		
	COMITÉ	3		
ENTREGA	COMITÉ			

OBSERVACIONES FINALES