	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1

Solicitud No.:

Dependencia: Trabajo social_

Solicitante: _Nancy Hinestroza

Fecha: ____13/05/2026_____

Responsable y/o contratista: _EINSTEN SALAZAR_

Tipo de mantenimiento: Preventivo **X** **Correctivo: _____**

Descripción de la solicitud: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Diagnóstico: SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento (Servicio): SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL EN CONDENZADORA Y EVAPORADORA CON **DESENGRASANTE**

EQUIPO DE 9000 BTW

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO		190.000

Resultado y/o recomendaciones:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 4 MESES

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
TRABAJO SOCIAL	1	13/05/2026	Nancy F. Hinestroza B.

Califique el servicio: Excelente ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___

Elaboró: EINSTEN SALAZAR **Visto bueno apoyo a la supervisión_____**

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: AUDITORIO
Solicitante: JAMES CORDOBA

Fecha: 27/04/2026

Responsable y/o contratista: _ EINSTEN SALAZAR _

Tipo de mantenimiento: Preventivo **X** **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Diagnóstico: SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Mantenimiento (Servicio): ___SE HACE LIMPIEZA GENERAL DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA CON DESINCRUSTANTE AIRE 5500BTW

_

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO		210.000

Resultado y/o recomendaciones:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 4 MESES

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
AUDITORIO	1	27/04/2026	

Califique el servicio: Excelente ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___

Elaboró: __: EINSTEN SALAZAR

Visto bueno apoyo a la supervisión_____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023
	Mantenimiento a la Infraestructura	Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Planeacion

Solicitante: Walter ayudelo

Fecha: 04-17-2026

Responsable y/o contratista: Elvoten Salaza

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Apartado - Alcaldia - Se solicita realizarle mantenimiento

Diagnostico: Revision y se solicita mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): Limpieza general evaporadora y condensadora con desincrustante

Aire de 24 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Planeacion	4	04-17-2026	Walter Mario Agudelo

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** X **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Elvoten Salaza **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.: _____

Dependencia: Educacion

Solicitante: Darming Hibeth T.

Fecha: 27-04-26

Responsable y/o contratista: Einstein Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo
Aire de 36.000 BTU

Mantenimiento (Servicio): Se evidencia, se hace limpieza general de evaporadora y condensadora con desinfectante

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Educacion	7	27-04-26	X [illegible] 8931620

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einstein Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.: _____

Dependencia: Secretario movilidad

Solicitante: _____

Fecha: 27-04-26

Responsable y/o contratista: Elnora Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo _____ **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: mantenimiento preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza limpieza general a condensadora y evaporadora

equipo de 24 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
secret mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Secretario movilidad	1	27-04-26	X

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Elnora Salazar

Visto bueno apoyo a la supervisión _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: Sistema

Solicitante: James

Fecha: 04-17-2026

Responsable y/o contratista: Esteban Soto

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldía de Apartado - se nesecita mantenimiento

Diagnostico: Revisión y se Solicita Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza General evaporadora y condensadora con de Sincrustante Aire Piso techo de 55.000/BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		210.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se requiere mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Sistema	1	04-17-2026	

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Esteban Soto **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: Secretaria movilidad

Solicitante: _____

Fecha: 27-04-26

Responsable y/o contratista: Elkin Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento Preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): se realiza limpieza general a condensadora y evaporadora con desinfectante

equipo de 60mil BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		210.000

Resultado y/o recomendaciones:
Se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Secretaria movilidad	1	29-04-26	

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Elkin Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: Salud

Solicitante: Belarmina Arteaga

Fecha: 24-04-26

Responsable y/o contratista: Einster Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo + **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento Preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se Realiza limpieza general a Condensadora y evaporadora

Equipo de 36.000 BTU / Tipo Cassette

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		220.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se Recomienda Realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Salud	1	24-04-26	Belarmina Arteaga López

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einster Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: General - Oficina

Solicitante: Claudia Uribe

Fecha: 04-11-2026

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Contrata de mantenimiento Prekentivo correctivo Alcaldia de Apartado. Se solicita mantenimiento

Diagnostico: Revisión y se solicita Mantenimiento prekentivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza de drenaje evaporadora y condensadora Aire de 12.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190,000

Resultado y/o recomendaciones:

Se requiere realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
General - Oficina	1	04-11-2026	Claudia Uribe.

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
		Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Fecha: 04-17-2026

Dependencia: Archivo

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Solicitante: Angye Escobero

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldia de Apartado - Se Solicita mantenimiento

Diagnostico: Revision y Se Solicita Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se le realza limpieza de drenaje lavado de evaporadora y condensadora Aire de 12.000/BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190,000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Archivo	1	04-17-2026	Angye Escobero

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: Archivo

Solicitante: Angie Escudero

Fecha: 04-11-2026

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento preventivo correctivo Alcaldia de Apartado - Se Solicita mantenimiento

Diagnostico: Revisión y se solicita mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): Limpieza de drenaje evaporadora y condensadora Aire de 12.000/BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		190,000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Archivo	1	04-11-2026	Angie Escudero

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023
		Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: Educacion

Solicitante: _____

Fecha: 27-04-26

Responsable y/o contratista: Gustavo Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se hace Limpieza general de evaporadora y Condensadora con desincrustante

Aire de 9.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000

Resultado y/o recomendaciones:

Realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Educacion	1	27-04-26	X

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Gustavo Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023
		Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: oficina de Contabilidad

Solicitante: Yuli Martinas

Fecha: 28 / 04 / 26

Responsable y/o contratista: Einstein Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento Preventivo

Diagnostico: se evidencia que el equipo requiere de Mantenimiento preventivo.

Equipo de 24.0000 BTU

Mantenimiento (Servicio): se hace limpieza general de Condensadora y evaporadora con desincrustante.

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Realizarle el mantenimiento cada 4 meses.

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
oficina de Contabilidad	1	28/04-26	

Califique el servicio: Excelente __ **Bueno** X **Regular** __ **Malo** __

Elaboró: Einstein Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: oficina de hacienda

Solicitante: Diana Cardona

Fecha: 28-04-26

Responsable y/o contratista: Evelen Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo x **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

equipo de 24.000 BTU

Diagnostico: Se evidencia que el equipo Requiere de Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento (Servicio): se hace limpieza general de condensadora y evaporadora con desincrustante

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Realizarle mantenimiento Cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
oficina de hacienda	4	28-04-26	Diana Cardona

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Evelen Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: Sisben

Solicitante: Ana Milena

Fecha: 04-12-2026

Responsable y/o contratista: Gustavo Sabra

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldia - Apartado - Se solicita realizar mantenimiento

Diagnostico: Revision y se Solicita mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Limpieza general evaporadora y Condensadora con desincrustante A

Aire de 24. BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizarle mantenimiento al equipo cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Sisben	1	04-12-2026	Ana Helen Restrepo

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Gustavo Sabra

Visto bueno apoyo a la supervisión _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
		Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Vive digital

Solicitante: Carmelo

Fecha: 04-11-2026

Responsable y/o contratista:

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Apartado - Alcaldia - Se necesita mantenimiento

Diagnostico: Revision y Se solicita mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza General evaporadora y condensadora con descrustante
Aire de 36.000 / BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Se recomienda realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Vive digital	1	04-11-2026	Carmelo Alv

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Gustavo Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 08/08/2023
	Mantenimiento a la Infraestructura	Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: Secretaria general

Solicitante: Claudia Uribe

Fecha: 28-04-26

Responsable y/o contratista: Enoten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo_____ **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento Preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza limpieza general en evaporadora y Condensadora

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Se recomienda realizar mantenimiento Cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Secretaria General	4	04-24-2026	Claudia Uribe.

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Enoten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: Cobro coactivo

Solicitante: Maria Betancur

Fecha: 04-17-2026

Responsable y/o contratista:

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** X

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento preventivo correctivo Alcaldia de Apartado. Se solicita mantenimiento a equipo no enfria

Diagnostico: Presión y se solicita mantenimiento y cargade gas refrigerate a equipo se encontraba en (50-Psi) y se deja en (100-Psi) que es lo recomendable

Mantenimiento (Servicio): limpieza general y carga de refrigerante (R410A)
Aire de 24.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
refrigerante - R410A	95.000	
mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Se recomienda realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Cobro coactivo	1	04-17-26	Mercedes Betancur

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** X **- Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Esteban Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: Salud

Solicitante: Belarmina Arteaga

Fecha: 27 - 04 - 26

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento Preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo Requiere de Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se Realiza limpieza general a Condensadora y evaporadora con desincrustante.

Equipo de 36.000 BTU / Tipo Casette

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		260.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se Recomienda Realizar mantenimiento Preventivo Cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Salud	4	27-04-26	Belarmina Arteaga Lopez

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023
	Mantenimiento a la Infraestructura	Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Sisben

Solicitante: Elkin Lopez Perea

Fecha: 04-17-2026

Responsable y/o contratista: Gustavo Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** X

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldia - Apartado - Se solicita mantenimiento y el equipo se encuentra goteando

Diagnostico: Revision y se Solicita mantenimiento preventivo y correctivo y Cambio de drenaje

Mantenimiento (Servicio): Limpieza general evaporadora y condensadora y se hace cambio de drenaje

Equipo de 24 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Manguera de nivel 9 mts	19.800	
Canaleta 25*25 adhesivo derson	103.000	
Nuevo Drenaje Mantenimiento	100,000	190.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se requiere realizarle mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Sisben	1	04-17-2026	Elkin D. López Perea.

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Gustavo Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
		Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Juridica

Solicitante: Jhoana Villa

Fecha: 04-11-2026

Responsable y/o contratista: Evelin Soler

Tipo de mantenimiento: Preventivo XX **Correctivo:** X

Descripción de la solicitud: Contrato de mantenimiento preventivo correctivo Alcaldia – Apartado - se solicita realizar mantenimiento

Diagnostico: Revicion y se solicita mantenimiento y cambio de Cableado

Aire TIPO CASSETTE 36.000 BTU

Mantenimiento (Servicio): Limpieza general evaporadora y condensadora y se hace cambio de cableado

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		210,000
punto electrico	100.000	

Resultado y/o recomendaciones:

Se requiere realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Juridica	4	04-11-2026	* Jhoana Villa

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** X **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Evelin Soler **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.: _____

Dependencia: oficina de hacienda

Solicitante: Omaira Montoya

Fecha: 28 - 04 - 26

Responsable y/o contratista: Edwin Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** X

Descripción de la solicitud: mantenimiento Preventivo no enciende

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo y no tenia su respectiva tubería de cobre para su esparcion de refrigerante

Mantenimiento (Servicio): se realiza limpieza general a evaporadora y condensadora con desincrustante y se hace instalacion de tuberia de cobre

Aire de 55 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		$10.000
Tubería 3/8 2 metros	37.000	
Tubería 5/8 2 metros	100.000	

Resultado y/o recomendaciones:

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Oficina Hacienda	1	28-04-26	X

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** X **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Edwin Salazar

Visto bueno apoyo a la supervisión _____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 08/08/2023 Página: 1 de 1
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.: _____

Fecha: 04-24-2026

Dependencia: Oficina operativa transito

Solicitante: Luis Enrique Barragal

Responsable y/o contratista: Ebsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** X

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo y se apagaba

Diagnostico: Se evidencia que requiere cambio de sensores y mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza mantenimiento Condensadora y evaporadora y se hace cambio de Censores

Equipo de 12000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		180.000
sensores	72.000	

Resultado y/o recomendaciones:
se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
	4	04-24-2026	8187971
Oficina operativa tr.			

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Ebsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 08/08/2023
		Página: 1 de 1

Solicitud No.: _____

Dependencia: Vivienda

Solicitante: Hector Palacios

Fecha: 17-04-26

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** X

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo y correctivo

Diagnostico: se Revisa y se necesita un punto nuevo electrico y mantenimiento general.

Equipo de 24 BTU

Mantenimiento (Servicio): se Realiza un punto nuevo electrico y limpieza de evaporadora y condensadora.

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
10-metros de encauchetado	250.000	
correctivo electrico.	100.000	
mantenimiento.		180.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se Recomienda Realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Vivienda	4	17/04/26	

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: Oficina 03

Solicitante: Tatiana otero

Fecha: 13-05-26

Responsable y/o contratista: Einster Salcedo

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza limpieza general en condensadora y evaporadora con desengrasante

Equipo de aire BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000

Resultado y/o recomendaciones:
Se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Oficina 03	1	13-05-26	Tatiana Otero P.

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einster Salcedo **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Comisaria 18 de Familia

Solicitante: Claribel

Fecha: 13-05-26

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento Preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza limpieza general en condensadora y evaporadora con desincrustante

Equipo de 9mil BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000

Resultado y/o recomendaciones:

se recomiendo realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Comisaria de Familia	1	13-05-26	Claribel Cano

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Fecha: 13-05-26

Dependencia: Inspector 10

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Solicitante: Jose Ventes

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Equipo de aire BTU

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza limpieza general en condensadora y evaporadora con desincrustante

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000

Resultado y/o recomendaciones:
realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
inspector	1	13-05-26	

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 1[illegible]/8/2023
		Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Comisario 1ª

Solicitante: Edinson Perez

Fecha: 13-05-26

Responsable y/o contratista: Custer Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: mantenimiento preventivo

Equipo de 9mil BTU

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): se realiza limpieza general en condensadora y evaporadora con desincrustante

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000

Resultado y/o recomendaciones:
se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
	1		
Comisaria	13-05-26		Edinson Yepes Moreno

Califique el servicio: Excelente ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___

Elaboró: Custer Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2
	Mantenimiento a la Infraestructura	

Solicitud No.:

Dependencia: Inspeccion de Policia 14

Solicitante: Laura Londoño

Fecha: 13-05-26

Responsable y/o contratista: Einsten Sulaver

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** ___

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): se realiza limpieza general con condensadora y evaporadora con desincrustante

Equipo de 9mil BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000
Correctivo Electrico Punto	100.000	

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento Cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Inspeccion Policia		13-05-26	Laura Londoño L

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Sulaver **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Medicina Legal 05

Solicitante: Ingrid Algarin

Fecha: 13-05-26

Responsable y/o contratista: Einsten Solorzo

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): Se realiza limpieza general en condensadora y evaporadora con desincrustante

Equipo de 24.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Medicina Legal	1	13-05-26	Ingrid Algarin

Califique el servicio: Excelente ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___

Elaboró: Einsten Solorzo **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Psicologa 16

Solicitante: Yolanda

Fecha: 13-05-26

Responsable y/o contratista: Einsten Sulaver

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: Mantenimiento preventivo

Equipo de aire BTU

Diagnostico: Se evidencia que el equipo requiere de mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): se realiza limpieza general en Condensadora y evaporadora con desincrustante

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		190.000

Resultado y/o recomendaciones:
se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Psicologa	1	13-05-26	C.C = YOLANDA EDILMA C.C = LONDOÑO OSPINA

Califique el servicio: Excelente ___ Bueno ___ Regular ___ Malo ___

Elaboró: Einsten Sulaver **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO Mantenimiento a la Infraestructura	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Secretaria General

Solicitante: Claudia Uribe

Fecha: 04-17-2026

Responsable y/o contratista: Einster Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldía de Apartá - se solicita mantenimiento

Diagnostico: Revisión y se solicita mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza de drenaje evaporadora y condensadora Aire de 36.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180,000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizar mantenimiento cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Secretaria General	1	04-17-2026	Claudia Uribe.

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einster Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
		Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Juridica

Solicitante: Jhoana villa

Fecha: 04-7-2026

Responsable y/o contratista: Ernesto Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: contrato de mantenimiento preventivo y correctivo - Se solicita realizarle mantenimiento

Diagnostico: Revision y Se solicita mantenimiento preventivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza general evaporadora y condensadora condesa crostante
Aire de 24.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:
Se recomienda realizarle mantenimiento al equipo cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Juridica	1	04-7-2026	Jhoana villa

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** X **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Ernesto Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03 Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023 Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Comunicaciones

Solicitante: laura cristina

Fecha: 04-17-2026

Responsable y/o contratista: Einsten Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldia de Apartado - se solicita mantenimiento el aire no enfria al 100%

Diagnostico: Revisión y se Solicita mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza de drenaje evaporadora y condensadora Aire de 24.000/BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
Mantenimiento		180,000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizarle mantenimiento al equipo cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
comunicaciones	1	04-17-2026	Laura Cristina Cañas G.

Califique el servicio: Excelente ___ **Bueno** X **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einsten Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión**_____

Aprobó:

Supervisor contrato

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GB-03
		Versión: 3
	Mantenimiento a la Infraestructura	Fecha de Aprobación: 14/08/2023
		Página: 1 de 2

Solicitud No.:

Dependencia: Archivo

Solicitante: Angie Escudero

Fecha: 04-11-2026

Responsable y/o contratista: Einstein Salazar

Tipo de mantenimiento: Preventivo X X **Correctivo:** _____

Descripción de la solicitud: contrato de mantenimiento Preventivo correctivo Alcaldia de Apartado - Se solicita mantenimiento

Diagnostico: Revisión y se solicita mantenimiento Preventivo

Mantenimiento (Servicio): limpieza de drenaje evaporadora y condensadora Aire de 36.000 BTU

REPUESTOS A UTILIZAR	V/REPUESTOS	V/MANO DE OBRA
mantenimiento		180.000

Resultado y/o recomendaciones:

Se recomienda realizarle mantenimiento al equipo cada 4 meses

RECIBIDO A SATISFACCION

DEPENDENCIA	CANTIDAD	FECHA	NOMBRE/FUNCIONARIO
Archivo	1	04-11-2026	Angie Escudero

Califique el servicio: Excelente X **Bueno** ___ **Regular** ___ **Malo** ___

Elaboró: Einstein Salazar **Visto bueno apoyo a la supervisión** _____

Aprobó: _____

Supervisor contrato

Powered by CamScanner