Al responder cite este número
UBPD-1-2025-018320

Bogotá - D.C., 11 de noviembre de 2025

Señora
MARIA JAQUELINE PARRA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ARAUCA S.A.S ZOMAC
inmobiliariarauca2015@gmail.com
CALLE 20 # 22-24 OFICINA 201
Arauca – Arauca

Contraseña: dX7kCileds

Asunto: Solicitud Cambio Extintores sede Barranquilla

Estimada Señora:

En referencia al reporte emitido por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede Barranquilla, me permito informar que se identificaron novedades relacionadas con los extintores instalados en dicha sede, evidenciándose que presentan una presión inferior a la requerida para su correcto funcionamiento.

Por lo anterior, solicito que se proceda con el cambio de los extintores o se adopten las medidas necesarias para garantizar que estos elementos se encuentren en óptimas condiciones de operación, considerando que son equipos esenciales para la seguridad de las instalaciones.

Este requerimiento deberá **s**er atendido y solucionado, sin excepción, a más tardar el **29 de octubre de 2025.**

Atentamente,



DIANA CAROLINA SANDOVAL CORREDOR
Experto Técnico
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES

Con copia: SANDRA JULIETA VALBUENA CORTÉS / GITGA

Anexos: Foto extintor

Proyectó: SERGIO DAVID SUAREZ HERNANDEZ / GITGA

Revisó: . CAROLINA VILLARREAL CARREÑO / GITGA