



ACTA DE REUNIÓN No. _____

FECHA: 08-05-2026 HORA INICIO: 9:10 HORA FIN: 4:41
LUGAR: Acueducto Comunitario ASUWAN. - Sumapaz.
ASUNTO: Cambio bomba de presión equipo de generación de cloro - Verificación punto de instalación de cloro medidores.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- Cambio de bomba de presión agua equipo de generación
- Arreglo del sistema y calibración de accesorios
- Ajustes y recomendaciones
- Verificación de punto para instalación de cloro medidores.
- Compromisos

DESARROLLO:

En el marco del apoyo brindado por la SOTT-OSP al acueducto Comunitario ASUWAN de la localidad de Sumapaz, se realizó visita a la planta de tratamiento con el fin de hacer el cambio de la bomba de presión de agua del equipo generador de cloro en sitio, esta bomba venía presentando fallas, y en la última visita de mantenimiento por parte del contratista SERVICIOS, se estableció que se necesitaba reemplazar la bomba por desgaste.

El Contratista entregó esta bomba al equipo técnico para el cambio en la planta se procedió a desmontar la bomba dañada y se conectó la nueva, se puso a operar el equipo y se verificó que este trabajara de forma normal. Se verificó el funcionamiento de todos los elementos y se evidencia que el equipo en su totalidad funciona correctamente, Sin embargo, se dejó apagado el generador, por que no se cuenta con suficiente sal en la planta para dejar generando el equipo.


ACTA DE REUNIÓN No. _____


El fontanero garantiza que ese mismo día lleva sold a la planta para encender el generador. Por otro parte; la Asociación manifiesta que donde se acordó inicialmente hacer las cajas para los macro-medidores, el propietario del predio declinó la autorización y es necesario buscar otro punto para este fin.


COMPROMISOS:


- Tener establecidos los puntos para construcción de cajas para macro medidores la siguiente semana a más tardar.
- Continuar el seguimiento a la operación de equipo generador de clas.

ASISTENTES:

Firma 
Nombre: Carlos Alberto Rubiano
Cargo: Fontanero
Entidad: ASOPLAN
e-mail: lasantafe_cara@gmail.com
Tel/Cel: 3202231090

Firma 
Nombre: Luis Hernán Torres S.
Cargo: Contratista
Entidad: SDHT - DSP
e-mail: Luis.torres@habitat.gov.co
Tel/Cel: 3023215389

Firma 
Nombre: JUAN JARA
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: SDHT - DSP
e-mail: Juanjara@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 317 424 6667

Firma 
Nombre: Alexander Wecomi
Cargo: Contratista
Entidad: DSP - SDHT
e-mail: alexander.wecomi@lab.
Tel/Cel: 3106494515

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.