



ACTA DE REUNIÓN No. _____

FECHA: 04-05-2026 HORA INICIO: 8:36 HORA FIN: 2:29
LUGAR: ACUEDUCTO ASOPICOS DE BOCA GRANDE - USUE
ASUNTO: SEGUIMIENTO A CALIDAD DE AGUA CON SDS - PUNTO DE
WESTRED.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN EN PLANTA
- SEGUIMIENTO OPERACIÓN DE RED (FONTANEROS)
- ACOMPAÑAMIENTO A WESTRED DE CALIDAD DE AGUA CON SDS.
- RECOMENDACIONES
- COMPROMISOS

DESARROLLO:

EN EL MARCO DEL APOYO BRINDADO POR LA SOHT-OSP, AL ACUEDUCTO COMUNITARIO ASOPICOS DE BOCA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE USUE, SE REALIZÓ VISITA EN COMPAÑÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y EL OPERARIO DEL ACUEDUCTO CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE AGUA TRATADA Y EN GENERAL A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, DADO QUE ESTE ACUEDUCTO HA VENIDO PRESENTANDO MALOS RESULTADOS TICA.

SE EVIDENCIA QUE EL OPERARIO ESTÁ DESINFECTANDO CON CLORO GENERADO POR EL EQUIPO, SIN CUMBARLO; EL REFIERE QUE TAMBIÉN HA MEZCLADO ESTE CON HIPOCLORITO DE CÁLCIO YA QUE POR ALTA MURSOSIDAD, EL EQUIPO SE APAGA Y NO LOGRA LLEVAR LAS DOS CAÑERAS DE CLORO.

EL OPERARIO TAMBIÉN MANIFIESTA QUE SE HAN PRESENTADO MUCHOS DAÑOS EN LA TUBERÍA POR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y REUNIONES EN CASA POR ALTAS LLUVIAS QUE PROVOCAN DESPRENDIMIENTOS EN ACCESORIOS Y ROTURA DE TUBOS PUC. ES NECESARIO CAMBIAR ESTAS TUBERÍAS POR CANGUERA PEA PARA DISMINUIR ESTOS DAÑOS.



ACTA DE REUNIÓN No. _____

SE PROCEDE A HACER MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA CON LA SDS EN EL PUNTO DE MUESTREO #5, OBTENIENDO UN VALOR DE CLORO RESIDUAL DE 0,87 ppm SE HIZO DOBLE MUESTREO Y EN LOS DOS CASOS SE OBTUVO EL MISMO VALOR. SE LE RECOMIENDA AL OPERARIO AUMENTAR LOS STROKS DE LA BOMBA DE INYECCION PARA AUMENTAR EL CLORO LIBRE EN LA RED.

COMPROMISOS:

- CALIBRAR LA BOMBA INYECTORA DE CLORO.
- HACER REVISIO AL EQUIPO GENERADOR LOS SIGUIENTES DIAS (OPERARIO)
- INFORMAR A LA SDHT-DSP SOBRE CUALQUIER MUEDA.
- CONTINUAR EL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

ASISTENTES:

Libardo Salamanca

Firma
Nombre: Libardo Salamanca.
Cargo: Fontanero
Entidad: ASOPICOS.
e-mail:
Tel/Cel: 3143938348

JOAN JARA

Firma
Nombre: JOAN JARA
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: SDHT-DSP
e-mail: waja@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 3174246669

Alexander Lucero
Firma
Nombre: Alexander Lucero
Cargo: Contratista
Entidad: SDHT-DSP
e-mail: alexander.lucero@habitat.gov.co
Tel/Cel: 3106494515

Daniel Zurbite
Firma
Nombre: Daniel Zurbite
Cargo: Contratista
Entidad: SDHT-DSP
e-mail: daniel.zurbite@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 3125627177

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.