



ACTA DE REUNIÓN No. _____

FECHA: 06-05-2026 HORA INICIO: 8:27 HORA FIN: 2:46
LUGAR: LA ESPERANZA OCCIDENTAL - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN - CHAPIERO
ASUNTO: REVISIÓN ESTADO DE REDES DE CONDUCCIÓN Y FUENTE DE
ABASTECIMIENTO.

ASISTENTES:
(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA:

- REVISIÓN A FUENTE DE ABASTECIMIENTO.
- REVISIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN TUBERÍA 3" (MANGUERA)
- VERIFICACIÓN DE PRESIÓN EN LLEGADA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
- RECOMENDACIONES TÉCNICAS
- COMPROMISOS

DESARROLLO:

En el marco del apoyo brindado por la SOHÍ-DSR. AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LA ESPERANZA OCCIDENTAL, SE REALIZÓ VISITA AL SISTEMA CON EL FIN DE HACER ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A ESTA ASOCIACIÓN QUELLEN TIEDE COMO OBJETIVO HACER LA INSTALACIÓN DE DOS FILTROS PÁPIROS METÁLICOS PARA COMPLEMENTAR EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA.

ESTE SISTEMA CUENTA CON REDES DE DISTRIBUCIÓN, SIN EMBARGO EL AGUA ENTREGADA NO CUENTA CON TRATAMIENTO. POR ESTA RAZÓN, SE TRABAJA PARA CONTAR CON FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN.

EN LA VISITA A LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO SE OBSERVÓ QUE DESDE LA PARTE MÁS ALTA HASTA EL ÚLTIMO PUNTO DE ABASTECIMIENTO, SE DISPUSO UNA SERIE DE CÁMARAS DE QUIEBRE DE PRESIÓN, LO QUE CAUSA PÉRDIDA DE PRESIÓN HASTA LA LLEGADA AL TANQUE. EN LA MEDICIÓN, SE ESTABLECIÓ UNA PERDIDA DE 6 METROS APROXIMADAMENTE.

SE LE RECOMIENDA A LA ASOCIACIÓN ELIMINAR ESTAS CÁMARAS DE QUIEBRE Y HACER CONEXIÓN DIRECTA DE LA TUBERÍA PARA GANAR CADEZA PIEZOMÉTRICA



Por otra parte, en seguimiento a la RPD, se observó fugas y cambios de diámetro inmediatos que disminuyeron presión.

Se acuerda que ellos disponen los dos filtros en la caseta y solicitan nuevamente acompañamiento para establecer las conexiones y accesorios para dejarlos operando de forma paralela y en serie.

COMPROMISOS:

- PONER LOS FILTROS EN LA CASETA (pluma)
- COORDINAR ACOMPAÑAMIENTO PARA DEFINIR CONEXIONES Y REQUISITOS FILTRANTES
- HACER LOS AJUSTES Y CORRECCIONES A LA RPD DE CONOCIMIENTO SEGUN LA REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO TÉCNICO.

ASISTENTES:

Olga Leticia Abril

Firma
Nombre: Olga Leticia Abril
Cargo: Representant Legal
Entidad: Aquapl
e-mail: contacto.aquapl.esp@gmail.com
Tel/Cel: 3208435861

Alejandro Lora

Firma
Nombre: Alejandro Lora
Cargo: Contrata
Entidad: SDA T
e-mail: alexander.lora@habitat.gov.co
Tel/Cel: 3106494515

Firma DAVID OT. J
Nombre:
Cargo: COMUNIDAD
Entidad: LA ESPERANZA
e-mail:
Tel/Cel: 3163799989

Juan Jara

Firma
Nombre: JUAN JARA
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: SDA T - DSP
e-mail: juanjara@habitatbogota.gov.co
Tel/Cel: 3174246667

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Juan Jara

Juan Jara
Contratista
SDA T - DSP
juan.jara@habitatbogota.gov.co
3125627177