

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 29	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 29	Hora final:	
Marca: N/A	Modelo: N/A	Serie: N/A	Inventario: N/A		
Ubicación: PISO 12	Tipo de Equipo: Tablero electrico				
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA	
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA	
				FECHA FIN DE GARANTIA	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento a tablero del piso 12 arrojando voltajes adecuados para un buen funcionamiento.					
/ / / /					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
/ / /					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1	7	7	7	7
---	---	---	---	---

OBSERVACIONES

Tablero en buen funcionamiento.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimétrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Arbol Hernandez C.
Nombre del técnico
CC. 91'282.921.

Diana Carolina Ruiz
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1100965330

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: