Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **59370**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 23070848	Servicio Recuperación
Código-Placa 46277	Código ECRI	Ubicación Recuperación
Marca TECAM	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Torre metálica oriental
Modelo 3ADET14		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84577	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Jueves 30, Abril 2026	20:16 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Realizado**	NA
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	**No Realizado**	NRA
Limpieza general de la unidad evaporadora	**Realizado**	Ningunaa
Limpieza general de la unidad condensadora	**Realizado**	Se evidencia un poco de corrosión en la lamina del piso
Ajuste general de piezas sueltas	**Realizado**	NR
Revisión eléctrica general del sistema	**Realizado**	NR
Revisión de fugas del sistema	**Realizado**	NR
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Se realizo limpieza interna de la tubería del drenaje de H201
Revisión del estado de las rejillas	**Buen Estado**	NR

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Técnico: Elkin Celis Aux: José

MEDICIONES

Toma consumos

Voltaje: 440 v

Amperaje: 7.6

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
NR				

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico:Elkin Celis Aux: José	2026-04-30 20:16:05	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 11:20:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 11:20:07	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026