

Referencia Reporte: **59372**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 24060745	Servicio Unidad de Quemados
Código-Placa 48410	Código ECRI	Ubicación Unidad de Quemados
Marca TECAM	Riesgo	Edicio Torre metálica oriental
Modelo 3ADBT15	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84578	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Jueves 30, Abril 2026	20:34 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	Realizado	NR
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	Realizado	NR
Limpieza general de la unidad evaporadora	Realizado	NR
Limpieza general de la unidad condensadora	Realizado	NR
Ajuste general de piezas sueltas	Realizado	NR
Revisión eléctrica general del sistema	Realizado	NR
Revisión de fugas del sistema	Realizado	NR
Revisión del estado de los ductos	Bueno	NR
Revisión del estado de las rejillas	Buen Estado	NR

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Técnico:ELKIN CELIS

MEDICIONES

Equipo fuera de servicio por talotivp no se toman consumos de voltaje y amperaje

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
NR				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
NR				

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final En Reparación	Tipo de Falla 730 - Mantenimiento
-------------------------------	--------------------------------------

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
---	-------------	--------------	---------

1	REPORTE CREADO: Técnico: ELKIN CELIS	2026-04-30 20:34:43	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 11:19:09	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 11:19:16	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
