

Referencia Reporte: **58419**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 23050559	Servicio Urgencias Fase 2
Código-Placa IMUMA-03/46316	Código ECRI	Ubicación URGENCIAS FASE 2
Marca TECAM	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo 3ADET-10	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84490	Preventiva	Sábado 11, Abril 2026	Viernes 10, Abril 2026	8:56 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	Realizado	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	Realizado	Ninguna
Limpieza general de la unidad evaporadora	Realizado	Ninguna
Limpieza general de la unidad condensadora	Realizado	Ninguna
Ajuste general de piezas sueltas	Realizado	Ninguna
Revisión eléctrica general del sistema	Realizado	Ninguna
Revisión de fugas del sistema	Realizado	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	Bueno	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	Buen Estado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Voltaje L1: 446 v

Voltaje L2: 445.7 v

Voltaje L3: 446.3 v

Voltaje L-N: 124.5 v

Corriente: 3.23 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES			
#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Carlos David Plata	2026-04-10 08:56:48	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-14 08:00:17	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-14 08:00:22	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)