

Referencia Reporte: **58467**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 25050392	Servicio Gastroenterología
Código-Placa UMAPIISO11	Código ECRI	Ubicación Gastroenterología
Marca TECAM	Riesgo	Edicio Torre metálica central
Modelo 3ADET20	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84579	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Lunes 13, Abril 2026	16:16 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	Realizado	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	Realizado	Ninguna
Limpieza general de la unidad evaporadora	Realizado	Ninguna
Limpieza general de la unidad condensadora	Realizado	Ninguna
Ajuste general de piezas sueltas	Realizado	El serpentín se encontraba desajustado por falta de tornillos, yo el contratista soluciono el problema
Revisión eléctrica general del sistema	Realizado	Ninguna
Revisión de fugas del sistema	Realizado	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	Bueno	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	Buen Estado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

1157 CFM

V1 448V

V2 450V

V3 451V

A1 8.29A

A2 8.10A

A3 8.58A

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Hidrolavadora				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnico: Freddy Montoya	2026-04-13 16:16:16	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-14 14:23:54	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-14 14:24:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)