

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 22	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 22	Hora final:	
Marca: FORZA	Modelo: FDC-1000T	Serie: 00087	Inventario: HOS 48069		
Ubicación: CUARTO RACK P-508		Tipo de Equipo: UPS FORZA 1KVA			
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐		PERIODO GARANTÍA
					FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento de UPS Forza de 1KVA arrojando voltajes adecuados para su funcionamiento. Voltaje de entrada 124 voltios. Voltaje de Salida 120 voltios y sus baterías cargadas al 100%.					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
/	/	/	/	/	/
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
/	/	/	/	/	/

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1	7	1	7	1	7

OBSERVACIONES

Upse en buen funcionamiento.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, para amperímetro.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Andrés Hernández
Nombre del técnico
CC. 91.282.921

[Firma]
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1098646317

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: