

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 22	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 22	Hora final:	
Marca: powest	Modelo: powest 2k _{1/2}	Serie: 40090	Inventario:		
Ubicación: Cuarto rack piso 8			Tipo de Equipo: UPS powest 2k _{1/2} .		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA	
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza limpieza y mantenimiento preventivo a UPS powest 2 kVA. Arrojando voltajes adecuados para su buen funcionamiento. Voltaje de entrada 124 Vol. tios y Voltaje de Salida 20 voltios. Las baterías cargando al 100%					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	/	1	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
/ / / /					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	/	1	/		

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**

**GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1	7	7	7	1	7
OBSERVACIONES					
ups en buen funcionamiento.					
HERRAMIENTAS UTILIZADAS					
herramientas de mano para amperímetro.					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA			ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		

Andrés Hernández
Nombre del técnico
CC. 91282921.

[Firma]
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1098646317.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: