FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 29	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 29	Hora final:	

Marca: TITAN | Modelo: TITAN 2KV | Serie: N/A | Inventario: HUS 20840

Ubicación: imagenología consultorio 4 | Tipo de Equipo: UPS TITAN 2 KVA.

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Preventivo	Correctivo	Instalación	Evaluación técnica
☐	☒	☐	☐

FECHA INICIO GARANTÍA

PERIODO GARANTIA

FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Cambian baterias de UPS TITAN de 2 KVA. Las cuales se encontraban con una resistencia muy alta, y no guardaban carga para la ausencia de energia.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN
/	/	/	/

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

baterias en mal estado

CODIGO NTC

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN
6	baterias 12V 7amp		

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

/	/	/	/

OBSERVACIONES

UPS queda en buen funcionamiento

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano; pinza amperimetrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Nombre del técnico
CC. 91.257.921

Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: