

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 30	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 30	Hora final:	
Marca: FORZA.	Modelo: PDC-2000T	Serie: 500316	Inventario: HUS 48087		
Ubicación: PISO 77 CUARTO RACK		Tipo de Equipo: UPS 2 KVA FORZA.			
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA Preventivo: ☒ Correctivo: ☐ Instalación: ☐ Evaluación técnica: ☐					FECHA INICIO GARANTÍA
					PERIODO GARANTÍA
					FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza mantenimiento preventivo a ups de 2 KVA. arrojando voltajes adecuados para su funcionamiento. Voltaje de entrada 125 Voltios X. Voltaje de Salida 120 Voltios Carga de baterías al 700 %					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
/	/	/	/		

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



1	1	1	1

OBSERVACIONES

ups con voltajes adecuados para su funcionamiento.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

herramientas de mano, pinza amperimétrica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

Arboles Hernandez
Nombre del técnico
CC. 91.287.921.

[Firma]
Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: