

Referencia Reporte: **59028**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Caldera (Industrial)	Serie N/T	Servicio Caldera a GAS
Código-Placa IMCAL-0102	Código ECRI	Ubicación SUBESTACION
Marca NR	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo 20bhp-686	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85788	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Martes 28, Abril 2026	16:59 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SEMANAL	Si	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NIVELES MC DONELL	Verificado	Ninguna
VERIFICAR ESTADO DE LA LLAMA	Verificado	Ninguna
VERIFICAR EL ESTADO DEL MOTOR DEL VENTILADOR	Bueno	Ninguna
VERIFICAR FUGAS DE GAS NATURAL	Normal	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA REGULADORA DE GAS DEL CREB	Funciona	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PLC	Funciona	Ninguna
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA AGUA DE SUMINISTRO	Funciona	Ninguna
VERIFICAR TABLERO ELECTRICOS SISTEMA DE ALTERNADO DE BOMBAS DE AGUA	Conexión Optima	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 221.7v

presion: 115 psi

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
ACPM				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES			
#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnico: Nemecio Egea	2026-04-28 16:59:09	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:41:32	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:41:39	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)