

Referencia Reporte: **58932**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Casette (Industrial)	Serie 703kcxm07j74	Servicio Subgerencia Médica
Código-Placa 145322/IMA-1291	Código ECRI	Ubicación Área de empaque
Marca Lg	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo atmq24gnlto	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85264	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Martes 28, Abril 2026	9:18 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	Si	NR
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	Bueno	NR
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	Normal	NR
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	Normal	NR
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	Normal	NR
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	Ajustado	Se verifica tornillería y ajuste de las mismas
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	Limpio	NR
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	Lavada Completa	NR
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	Lavada Completa	NR
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	Revisada	Se limpia drenaje
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	No	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	Revisado	Ninguna
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	Revisado	Ninguna
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	Funciona	Ninguna
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Operativo	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se realiza Aseo del área del equipo

MEDICIONES

Se verifican consumos

Voltaje: 220v

Amperaje: 2.0

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
--------	-------	--------	-------	-------

NR

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnico: Elkin Celis	2026-04-28 09:18:27	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:42:53	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:43:02	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)