Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **58939**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Casette (Industrial)	Serie mov-60cn1-n	Servicio UCI Adulto
Código-Placa IMA-0990	Código ECRI	Ubicación UCI Adultos piso 9
	Riesgo	
Marca MIDEA	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo mcd-60crni-n		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84667	Preventiva	Sábado 25, Abril 2026	Martes 28, Abril 2026	9:40 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	**Si**	NA
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	**Bueno**	NA
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	**Normal**	NR
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	**Normal**	NR
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA.	**Normal**	NR
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	**Ajustado**	NR
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	**Limpio**	NR
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	**Lavada Completa**	NR
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	**Lavada Completa**	NR
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	**Revisada**	Se limpia drenajes
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	**No**	Ninguna
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	**Revisado**	NR
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	**Revisado**	NR
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	**Funciona**	NR
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	**Operativo**	NR

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Técnico: ELKIN CELIS

MEDICIONES

Voltaje : 220v

Amperaje: 18.6 AMP

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
NR				

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: ELKIN CELIS	2026-04-28 09:40:55	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:44:03	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:44:08	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026