

Referencia Reporte: **59338**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Casette (Industrial)	Serie A1040038	Servicio Imagenología
Código-Placa IMA-0292-M/33210	Código ECRI	Ubicación Tomografo 1
Marca CIAC	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo 42tnc0662002301	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85263	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Jueves 30, Abril 2026	17:50 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA	Si	NA
REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR	Bueno	NA
REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL	Normal	NA
REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION	Normal	NA
REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	Normal	NA
REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS	Ajustado	Ajuste tornillería tablero eléctrico en general
LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR.	Limpio	NA
LAVAR UNIDAD EVAPORADORA	Lavada Completa	NA
LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA	Lavada Completa	NA
REVISION SISTEMA DE DESAGUE	Revisada	NA
SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE	No	NA
REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA	Revisado	NA
REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS	Revisado	NA
REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO	Funciona	NA
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	Operativo	NA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Técnicos Juan Pablo, Elkin Celis

MEDICIONES

Toma consumos

Voltaje 220v

Amperaje 4.8 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
--------	-------	--------	-------	-------

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnicos: Juan Pablo Elkin Celis	2026-04-30 17:50:03	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 10:43:20	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 10:43:27	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)