Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **58575**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Industrial)	Serie 340C15639030C270100001	Servicio Central de Urgencias
Código-Placa IMA-0153/39176	Código ECRI	Ubicación LATERAL SUR
Marca CONFORTFRESH	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo MRCT-250CWN1-D(C)		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84563	Preventiva	Sábado 18, Abril 2026	Miércoles 15, Abril 2026	14:16 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Voltaje general

L1 218V

L2 219V

L3 218V

Amperaje Compresor 1

L1 26A

L2 27A

L3 29A

Amperaje compresor 2

L1 27A

L2 29A

L3 30A

Amperaje motor evaporador

L1 18A

L2 18A

L3 19A

Amperaje motor 1 condensadora

L1 8A

L2 8A

L3 9A

Amperaje motor 2 condensadora

L1 9A

L2 9A

L3 9A

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-04-15 14:16:54	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: ok.	2026-04-16 09:40:53	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: ok.	2026-04-16 09:41:19	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026