

Referencia Reporte: **58845**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Ind)	Serie 5613A03134	Servicio Imagenología
Código-Placa IMA-0257	Código ECRI	Ubicación Costado Oriente
Marca Lennox	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo KCA1505S4BN1Y	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85257	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Lunes 27, Abril 2026	14:59 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	Buen Estado	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	Realizado	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	Limpieza óptima	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	Limpieza óptima	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	Ajustado	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	Revisado	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	Normal	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	Bueno	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	Bueno	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se deben cambiar rodamientos de los motores ventiladores de la condensadora.

MEDICIONES

Voltaje general

222V

Amperaje compresor

12A

Amperaje motor

8A

Amperaje general

22.8 A

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-04-27 14:59:02	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-05-04 11:14:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-05-04 11:14:06	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)