Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **58463**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Paquete (Industrial) | Serie<br>1AR3PWR400ZR41800090 | Servicio<br>Centro de Ensayos Clinicos |
| Código-Placa<br>48760 | Código ECRI | Ubicación<br>Servicio farmacéutico de investigación |
| | Riesgo | |
| Marca<br>CONFORTFRESH | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>ESC060-3 | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 84561 | Preventiva | Sábado 18, Abril 2026 | Lunes 13, Abril 2026 | 14:23 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | 263 de 2026 con INFUSO S.A.S | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| Inspección de las bases del equipo | **Buen Estado** | Ninguna |
| Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas | **Realizado** | Ninguna |
| Limpieza de la unidad evaporadora | **Limpieza Básica** | Ninguna |
| Limpieza de la unidad condensadora | **Limpieza óptima** | Ninguna |
| Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas | **Ajustado** | Ninguna |
| Revisión eléctrica del sistema | **Revisado** | Ninguna |
| Revisión de fugas de aire o refrigerante | **Normal** | Ninguna |
| Revisión del estado de los ductos | **Bueno** | Ninguna |
| Revisión del estado de las rejillas | **Bueno** | Ninguna |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

Voltaje

L1221V

L2222V

L3223V

Amperaje compresor

11.8A

12.6A

12A

Amperaje motor ventilador

1.2A

1.2A

1.3A

**HERRAMIENTAS**

**No registra.**

**INSUMOS**

**No registra.**

**REPUESTOS**

**No registra.**

**ESTADO FINAL DEL EQUIPO**

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Freddy Montoya | 2026-04-13 14:23:32 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2026-04-14 07:52:58 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2026-04-14 07:53:40 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2026