

Referencia Reporte: **58735**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Cuarto Frio (Industrial)	Serie NR	Servicio Patología
Código-Placa 8124/IMN-53C	Código ECRI	Ubicación CUARTO FRIO
Marca Artesanal	Riesgo	Edificio Edificio Morgue
Modelo NR	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84660	Preventiva	Sábado 25, Abril 2026	Lunes 20, Abril 2026	10:13 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspeccionar la ubicación, condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el cuarto frio	Realizado	Ninguna
Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta	Realizado	Ninguna
¿La temperatura del equipo se encuentra dentro del rango establecido para condiciones hospitalarias?	Si	Ninguna
Realice limpieza del equipo interior y exterior	Realizado	Ninguna
¿Hay alguna fuga de refrigerante en el equipo?	No	Ninguna
Verificación de voltaje en el suministro del equipo, y corrientes en el compresor (escribirlas)	General 219V Compresor 8A 7A 6A Motor ventilador 1.4A	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad condensadora	Realizado	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad manejadora	Realizado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Voltaje general

219V

Amperaje compresor

L1 8A

L2 7A

L3 6A

Amperaje motor ventilador

1.7A

1.8A

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-04-20 10:13:30	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-21 14:18:04	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-21 14:18:15	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)